COMUNE DI TAVAGNACCO

31 ottobre 2022

PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.)

conforme a “Linee guida predisposizione P.E.B.A. Regione F.V.G.”

05 AMBITO URBANO
SCHEDE DELLE CRITICITA’

PROFESSIONISTI INCARICATI

dott.arch. Francesco Casola

dott.arch. Erica Gaiatto

GLOBAL PROJECT
ARCHITETTURA INCLUSIVA

TABULA ARCHITETTI ASSOCIATI
via mazzini 45/4 33170 pordenone
p.iva-c.f. 01513590933
studio@globalpro.it www.globalpro.it

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1
Localizzazione: Tavagnacco	Civico:	
Denominazione: TOLMEZZO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.01_Percorso o marciapiede non presente o con larghezza inferiore a 40 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 22,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza strada 6 m.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di percorso pedonale a raso mediante segnaletica orizzontale (linee di margine, simboli, eventuali capiture piene intero percorso) ed eventuale posa di transenne o paletti parapedonali di protezione, obbligatori nei punti di svolta salvo impossibilità. Larghezza min 150 cm al netto degli elementi di protezione, p. trasversale max 1,5%.

Eventuali indicazioni esecutive
Le modalità per il restringimento della carreggiata devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità. Verificare, in fase progettuale, la possibilità di realizzare il percorso lungo il lato opposto, tra gli alberi e la recinzione dell'area sportiva.

Costo stimato
€ 2.280,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		2
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: TOLMEZZO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente

Quantita'

Lunghezza: m 6,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso, ortogonale o parallelo ai percorsi pedonali, con area per cambio di direzione in cls e area carrabile in asfalto raccordate a raso e senza discontinuità, eliminazione dell'eventuale margine arrotondato, segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Cod. della Strada ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini.



area in piano min 150x150 cm per cambio direzione (in caso di attraversamento ampliare le dimensioni per posare correttamente la segn. tattilo-plantare)

Eventuali indicazioni esecutive
La soluzione proposta e la posizione del nuovo attraversamento devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità.

Costo stimato
€ 2.776,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		3
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: TOLMEZZO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
9.01_Parcheggio riservato non presente

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di parcheggio a pettine con pavimentazione piana e continua, segnaletica verticale ed orizzontale come da prescrizioni del CdS e del suo Regolamento, collegamento al percorso pedonale a raso o mediante breve rampa di raccordo. Dimensioni minime 320x500 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 410,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
10/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		4
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: TOLMEZZO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente

Quantita'

Lunghezza: m 7,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso, ortogonale o parallelo ai percorsi pedonali, con area per cambio di direzione in cls e area carrabile in asfalto raccordate a raso e senza discontinuità, eliminazione dell'eventuale margine arrotondato, segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Cod. della Strada ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini.



area in piano min 150x150 cm per cambio direzione (in caso di attraversamento ampliare le dimensioni per posare correttamente la segn. tattilo-plantare)

Eventuali indicazioni esecutive
La soluzione proposta e la posizione del nuovo attraversamento devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità.

Costo stimato
€ 2.976,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		5
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: MADONNINA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.01_Percorso o marciapiede non presente o con larghezza inferiore a 40 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 80,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza strada 7,5 m.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di percorso pedonale a raso mediante segnaletica orizzontale (linee di margine, simboli, eventuali capiture piene intero percorso) ed eventuale posa di transenne o paletti parapedonali di protezione, obbligatori nei punti di svolta salvo impossibilità. Larghezza min 150 cm al netto degli elementi di protezione, p. trasversale max 1,5%.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.200,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 10/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		6
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: MADONNINA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Intersezione con via Tarvisio. Larghezza strada 8 m.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso, ortogonale o parallelo ai percorsi pedonali, con area per cambio di direzione in cls e area carrabile in asfalto raccordate a raso e senza discontinuità, eliminazione dell'eventuale margine arrotondato, segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Cod. della Strada ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini.



area in piano min 150x150 cm per cambio direzione (in caso di attraversamento ampliare le dimensioni per posare correttamente la segn. tattilo-plantare)

Eventuali indicazioni esecutive
La soluzione proposta e la posizione del nuovo attraversamento devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità.

Costo stimato
€ 2.826,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		7
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: MADONNINA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.01_Percorso o marciapiede non presente o con larghezza inferiore a 40 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 220,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza strada 7,7 m.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di percorso pedonale a raso mediante segnaletica orizzontale (linee di margine, simboli, eventuali capiture piene intero percorso) ed eventuale posa di transenne o paletti parapedonali di protezione, obbligatori nei punti di svolta salvo impossibilità. Larghezza min 150 cm al netto degli elementi di protezione, p. trasversale max 1,5%.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.300,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 10/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		8
Localizzazione: Tavagnacco	Civico:	
Denominazione: MADONNINA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 4,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento (rif. scheda 10).

Costo stimato
€ 360,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 10/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		9
Localizzazione: Tavagnacco	Civico:	
Denominazione: MADONNINA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
8.09_Attraversamento pedonale obliquo o non allineato al marciapiede

Quantita'

Lunghezza: m 6,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della segnaletica orizzontale (zebratura) per allineare l'attraversamento pedonale al margine dei marciapiedi, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento. Compresa cancellazione della segnaletica esistente.



Eventuali indicazioni esecutive
Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento (rif. scheda 10).

Costo stimato
€ 300,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		10
Localizzazione: Tavagnacco	Civico:	
Denominazione: MADONNINA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	m 1,45
Altezza/Dislivello	cm 12
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Adeguare la posizione dell'attraversamento per consentire la corretta realizzazione delle rampe di raccordo ed allontanarlo dal margine arrotondato del marciapiedi.

Costo stimato
€ 2.470,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 10/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		11
Localizzazione: Tavagnacco	Civico:	
Denominazione: MADONNINA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 4,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento (rif. scheda 10).

Costo stimato
€ 360,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 10/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		12
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: MADONNINA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 40,00
Larghezza	m 1,45
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in lastre di pietra, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 18.840,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 10/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		13
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: MADONNINA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.20_Ostacolo generico

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento che costituisce ostacolo; si consiglia l'informazione e la formazione degli addetti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 35,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità MEDIA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
10/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		14
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: MADONNINA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.04_Breve rampa di raccordo con pendenza trasversale

Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	cm 13
Pend. L 12,3 %	Pend. T 7,6 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 780,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		15
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: MADONNINA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
9.05_Parcheggio riservato con segnaletica non visibile o non presente

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica orizzontale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione o rifacimento di segnaletica orizzontale (linee di margine, zebrature, simboli) per la definizione degli spazi del parcheggio riservato nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 160,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		16
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: MADONNINA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'	2
Lunghezza	
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 450,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
10/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		17
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: DI PRAMPERO, piazza (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
10/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		18
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: DI PRAMPERO, piazza (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	m 3,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 6,8 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento ed eventuale allargamento del marciapiedi, in materiale analogo all'esistente, al fine di realizzare, in corrispondenza del punto di svolta, un'area in piano con dimensioni min 150x150 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.852,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 10/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		19
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: DI PRAMPERO, piazza (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.01_Guida per orientamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 50,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Intera piazzetta.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di inserto nella pavimentazione con larghezza 60 cm con funzione di guida per le persone non vedenti o ipovedenti mediante impiego di materiale con leggero risalto, percepibile con il senso cinestetico ed esteticamente idoneo al contesto, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

Eventuali indicazioni esecutive
Proposta alternativa alla posa di moduli tattilo plantari. Progettare il percorso tattilo plantare in relazione alle caratteristiche del contesto (ostacoli, servizi, attraversamenti, ecc.) ed integrando l'intercettazione dell'attraversamento.

Costo stimato
€ 6.250,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 10/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		20
Localizzazione: Tavagnacco	Civico: 5	
Denominazione: DI PRAMPERO, piazza (area)	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.07_Percorso con contropendenza

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Canalina raccolta acque meteoriche che attraversa la piazzetta. ANche per assenza di contrasto cromatico.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Considerate le peculiari caratteristiche del contesto, la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico redatto nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco ed il cui costo non può essere stimato in sede di PEBA.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
10/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		21
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: DI PRAMPERO, piazza (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.05_Caditoia o griglia non conforme per fori: non trasversali / attraversabili da sfera di 2 cm

Quantita'	2
Lunghezza	
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione della caditoia o della griglia con altra avente superficie piana, fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 1.000,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		22
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: DI PRAMPERO, piazza (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	
Lunghezza	m 5,00
Larghezza	m 1,25
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 10,6 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in pietra, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in pietra con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.782,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 10/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Tavagnacco

Civico:

Denominazione: DI PRAMPERO, piazza (area)

Livello:

Scheda: **23**

RILIEVO

Criticita'
1.05_Percorso privo di area in piano min 150x150 cm almeno ogni 10 m per cambio di direzione

Quantita':

Lunghezza: m 38,00

Larghezza: m 1,20

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Allargamento continuo del marciapiedi, in materiale analogo all'esistente, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Le modalità per il restringimento della carreggiata devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità.

Costo stimato: **€ 5.639,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 26, 28

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 10/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		24
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: DI PRAMPERO, piazza (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.07_Ostacolo costituito da palo della pubblica illuminazione, palo di reti tecnologiche o impianto semaforico

Quantita'	6
Lunghezza	
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Presegnalazione dell'ostacolo che non può essere rimosso mediante posa di cordolo in pietra a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione, larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Valutare la modalità di intervento anche in base all'eventuale presenza di chiusino.

Costo stimato
€ 1.410,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		25
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: DI PRAMPERO, piazza (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		26
Localizzazione: Tavagnacco	Civico: 4	
Denominazione: DI PRAMPERO, piazza (area)	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	
Lunghezza	m 7,50
Larghezza	m 1,20
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 11,1 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in pietra, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in pietra con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 23	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 10/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		27
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: DI PRAMPERO, piazza (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		28
Localizzazione: Tavagnacco	Civico: 3	
Denominazione: DI PRAMPERO, piazza (area)	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	
Lunghezza	m 8,00
Larghezza	m 1,20
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 12,4 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in pietra, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in pietra con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 23	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 10/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		29
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: DI PRAMPERO, piazza (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Tavagnacco

Civico:

Denominazione: DI PRAMPERO, piazza (area)

Livello:

Scheda: **30**

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Cartello ad altezza 190 cm.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		31
Localizzazione: Tavagnacco	Civico:	
Denominazione: REANA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.05_Percorso privo di area in piano min 150x150 cm almeno ogni 10 m per cambio di direzione

Quantita'	
Lunghezza	m 185,00
Larghezza	m 1,40
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza da 1,2 a 1,4. Anche modeste sconnessioni diffuse.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Le modalità per il restringimento della carreggiata devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità.

Costo stimato
€ 38.295,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		32
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: DI PRAMPERO, piazza (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'	
Lunghezza	m 3,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 360,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 10/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**		Scheda: **33**
Localizzazione: Tavagnacco	Civico:	
Denominazione: REANA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza: m 0,84

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato ed adeguamenti alla rete. Quando pertinente, si consiglia di verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore l'eliminazione del palo previo interramento della linea.



Eventuali indicazioni esecutive
Rif. scheda 31.

Costo stimato
€ 3.300,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		34
Localizzazione: Tavagnacco	Civico: 2	
Denominazione: REANA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	
Lunghezza	m 5,00
Larghezza	m 1,30
Altezza/Dislivello	cm 12
Pend. L: 10,0 %	Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls architettonico, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, in adiacenza all'ingresso carraio, di rampa carrabile con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.372,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 10/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		35
Localizzazione: Tavagnacco	Civico: 6/8	
Denominazione: REANA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	
Lunghezza	m 12,50
Larghezza	m 1,40
Altezza/Dislivello	cm 12
Pend. L	Pend. T 11,2 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Due passi carrai consecutivi.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls architettonico, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.568,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		36
Localizzazione: Tavagnacco	Civico: 8	
Denominazione: REANA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 375,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 10/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		37
Localizzazione: Tavagnacco	Civico:	
Denominazione: REANA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	
Lunghezza	m 7,00
Larghezza	m 1,30
Altezza/Dislivello	cm 11
Pend. L	Pend. T 6,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls architettonico, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive
In corrispondenza della rampa carrabile è ammessa la riduzione della larghezza del percorso fino a 100 cm.

Costo stimato
€ 1.921,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 10/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		38
Localizzazione: Tavagnacco	Civico:	
Denominazione: REANA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.07_Ostacolo costituito da palo della pubblica illuminazione, palo di reti tecnologiche o impianto semaforico

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Presegnalazione dell'ostacolo che non può essere rimosso mediante posa di cordolo in pietra a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione, larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Valutare la modalità di intervento anche in base all'eventuale presenza di chiusino.

Costo stimato
€ 435,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 10/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		39
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: REANA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.07_Ostacolo costituito da palo della pubblica illuminazione, palo di reti tecnologiche o impianto semaforico

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Presegnalazione dell'ostacolo che non può essere rimosso mediante posa di cordolo in pietra a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione, larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Valutare la modalità di intervento anche in base all'eventuale presenza di chiusino.

Costo stimato
€ 435,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		40
Localizzazione: Tavagnacco	Civico: 14	
Denominazione: REANA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	
Lunghezza	m 8,00
Larghezza	m 1,30
Altezza/Dislivello	cm 12
Pend. L 12,4 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano posta alla quota stradale e di 2 rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. long. max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.294,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 10/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		41
Localizzazione: Tavagnacco	Civico:	
Denominazione: REANA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	m 1,35
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Compresa breve rampa di raccordo.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 564,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 45	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 10/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**		Scheda: **42**
Localizzazione: Tavagnacco	Civico:	
Denominazione: REANA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 6.20_Ostacolo generico

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L: | Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento che costituisce ostacolo; si consiglia l'informazione e la formazione degli addetti.

Eventuali indicazioni esecutive:

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 35,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 10/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		43
Localizzazione: Tavagnacco	Civico:	
Denominazione: REANA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.07_Ostacolo costituito da palo della pubblica illuminazione, palo di reti tecnologiche o impianto semaforico

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Presegnalazione dell'ostacolo che non può essere rimosso mediante posa di cordolo in pietra a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione, larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Valutare la modalità di intervento anche in base all'eventuale presenza di chiusino.

Costo stimato
€ 435,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		44
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: REANA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Intersezione con via Tarvisio. Larghezza strada 8 m.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso, ortogonale o parallelo ai percorsi pedonali, con area per cambio di direzione in cls e area carrabile in asfalto raccordate a raso e senza discontinuità, eliminazione dell'eventuale margine arrotondato, segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Cod. della Strada ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini.



area in piano min 150x150 cm per cambio direzione (in caso di attraversamento ampliare le dimensioni per posare correttamente la segn. tattilo-plantare)

Eventuali indicazioni esecutive
La soluzione proposta e la posizione del nuovo attraversamento devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità.

Costo stimato
€ 2.826,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		45
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: REANA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	
Lunghezza	m 1,35
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 3,5
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione di rampa, in cls, con eventuale cordolo laterale con altezza 10 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampa con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Realizzare la rampa a pianta rettangolare, eliminando il margine arrotondato del marciapiedi.

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in: 41	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 10/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		46
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: REANA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	
Lunghezza	m 1,45
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 3,5
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione di rampa, in cls, con eventuale cordolo laterale con altezza 10 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampa con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Realizzare la rampa a pianta rettangolare, eliminando il margine arrotondato del marciapiedi.

Costo stimato
€ 564,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 10/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		47
Localizzazione: Tavagnacco	Civico:	
Denominazione: REANA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 65,00
Larghezza	m 1,45
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
-14m

Costo stimato
€ 8.487,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in: 49 (parte), 53 (parte)	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 10/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		48
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: REANA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Quantita'

Lunghezza m 1,20

Larghezza m 1,45

Altezza/Dislivello cm 12

Pend. L 12,0 %

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Compresa eliminazione del margine arrotondato.

Costo stimato
€ 780,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		49
Localizzazione: Tavagnacco	Civico: 18	
Denominazione: REANA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	
Lunghezza	m 10,00
Larghezza	m 1,45
Altezza/Dislivello	cm 12
Pend. L 11,2 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza effettiva necessaria 5,5 m.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano posta alla quota stradale e di 2 rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. long. max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.843,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include: 47 (parte)	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		50
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: REANA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 375,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 10/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		51
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: REANA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.07_Ostacolo costituito da palo della pubblica illuminazione, palo di reti tecnologiche o impianto semaforico

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato ed adeguamenti alla rete. Quando pertinente, si consiglia di verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore l'eliminazione del palo previo interramento della linea.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.300,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 10/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		52
Localizzazione: Tavagnacco	Civico: 20	
Denominazione: REANA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.04_Ostacolo costituito da vegetazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico | Nota 2: | Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 10/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		53
Localizzazione: Tavagnacco	Civico:	
Denominazione: REANA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
4.05_Serie di brevi rampe di raccordo ravvicinate

Quantita'	6
Lunghezza	m 14,00
Larghezza	m 1,32
Altezza/Dislivello	cm 11
Pend. L	10,2 %
Pend. T	

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto rialzato e delle rampe e realizzazione, in cls, di percorso a raso a quota stradale, da collegare senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, tracciamento di segnaletica orizzontale (linee di margine, simboli, ecc) ed eventuale posa di transenne di protezione. Larghezza min 150 cm al netto degli elementi di protezione.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.423,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 47 (parte)	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 10/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**		Scheda: **54**
Localizzazione: Tavagnacco	Civico:	
Denominazione: REANA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 6.20_Ostacolo generico

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L: | Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento che costituisce ostacolo; si consiglia l'informazione e la formazione degli addetti.

Eventuali indicazioni esecutive:

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 35,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 10/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		55
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: REANA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.07_Ostacolo costituito da palo della pubblica illuminazione, palo di reti tecnologiche o impianto semaforico

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato ed adeguamenti alla rete. Quando pertinente, si consiglia di verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore l'eliminazione del palo previo interramento della linea.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.300,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 10/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		56
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: REANA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.04_Breve rampa di raccordo con pendenza trasversale

Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 1,26
Altezza/Dislivello	cm 11
Pend. L 10,5 %	Pend. T 10,4 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Compresa eliminazione del margine arrotondato.

Costo stimato
€ 624,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 10/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		57
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: REANA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	
Lunghezza	m 1,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 3
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione di rampa, in cls, con eventuale cordolo laterale con altezza 10 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampa con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Realizzare la rampa a pianta rettangolare, eliminando il margine arrotondato del marciapiedi.

Costo stimato
€ 564,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**		Scheda: **58**
Localizzazione: Tavagnacco	Civico:	
Denominazione: DI PRAMPERO, piazza (area)	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marciapiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 375,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		59
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: DI PRAMPERO, piazza (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.09_Attraversamento pedonale obliquo o non allineato al marciapiede

Quantita'

Lunghezza: m 4,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della segnaletica orizzontale (zebratura) per allineare l'attraversamento pedonale al margine dei marciapiedi, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento. Compresa cancellazione della segnaletica esistente.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		60
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: DI PRAMPERO, piazza (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Spazio utile 148 cm, allargare come attraversamento.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento dell'isola pedonale, in cls architettonico, con aree rialzate per la separazione dalla carreggiata ed aree pedonali in piano e a raso con lati paralleli agli attraversamenti pedonali, di dimensioni tali da permettere la facile lettura della segnaletica tattilo-plantare posata in conformità all'Abaco, incluse demolizioni e ripristini. Area in piano min. 250 x 150 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.635,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		61
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: DI PRAMPERO, piazza (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 0,50
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marciapiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 375,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		62
Localizzazione: Tavagnacco	Civico:	
Denominazione: DI PRAMPERO, piazza (area)	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 6,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 540,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Tavagnacco

Civico:

Denominazione: DI PRAMPERO, piazza (area)

Livello:

Scheda: **63**

RILIEVO

Criticita'
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm

Quantita':

Lunghezza: m 9,00

Larghezza: m 0,80

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Restringimento fino a 75 cm.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Le modalità per il restringimento della carreggiata devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità.

Costo stimato: **€ 2.445,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 65, 67

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Tavagnacco

Civico:

Denominazione: DI PRAMPERO, piazza (area)

Livello:

Scheda: **64**

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: URBANO		Scheda: 65
Localizzazione: Tavagnacco	Civico:	
Denominazione: DI PRAMPERO, piazza (area)	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 6,00
Larghezza	m 1,15
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 9,2 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in: 63	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Tavagnacco

Civico:

Denominazione: DI PRAMPERO, piazza (area)

Livello:

Scheda: **66**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 3,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 360,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		67
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: DI PRAMPERO, piazza (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 4
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in: 63	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**		Scheda: **68**
Localizzazione: Tavagnacco	Civico:	
Denominazione: DI PRAMPERO, piazza (area)	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 6
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.560,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		69
Localizzazione: Tavagnacco	Civico:	
Denominazione: DI PRAMPERO, piazza (area)	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 4,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 360,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		70
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: DI PRAMPERO, piazza (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita'

Lunghezza: m 13,00

Larghezza: m 2,30

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.046,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		71
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: DI PRAMPERO, piazza (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.01_Guida per orientamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 17,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e, se richiesto dal contesto, "incrocio" o "svolta obbligata", in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.



Eventuali indicazioni esecutive
Progettare il percorso tattilo plantare in relazione alle caratteristiche del contesto (ostacoli, servizi, attraversamenti, ecc.).

Costo stimato
€ 1.530,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		72
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: DI PRAMPERO, piazza (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	m 2,30
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in materiale analogo all'esistente e con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.925,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Tavagnacco

Civico:

Denominazione: DI PRAMPERO, piazza (area)

Livello:

Scheda: **73**

RILIEVO

Criticita': 9.01_Parcheggio riservato non presente

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di parcheggio a pettine con pavimentazione piana e continua, segnaletica verticale ed orizzontale come da prescrizioni del CdS e del suo Regolamento, collegamento al percorso pedonale a raso o mediante breve rampa di raccordo. Dimensioni minime 320x500 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.117,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		74
Localizzazione: Tavagnacco	Civico:	
Denominazione: DI PRAMPERO, piazza (area)	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
7.01_Guida per orientamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 9,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e, se richiesto dal contesto, "incrocio" o "svolta obbligata", in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.



Eventuali indicazioni esecutive
Progettare il percorso tattilo plantare in relazione alle caratteristiche del contesto (ostacoli, servizi, attraversamenti, ecc.).

Costo stimato
€ 810,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		75
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: DI PRAMPERO, piazza (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.20_Ostacolo generico

Quantita'	2
Lunghezza	
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Presegnalazione dell'ostacolo che non può essere rimosso mediante posa di cordolo in pietra a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione, larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 635,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		76
Localizzazione: Tavagnacco	Civico: 1	
Denominazione: DI PRAMPERO, piazza (area)	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**		Scheda: **77**
Localizzazione: Tavagnacco	Civico:	
Denominazione: DI PRAMPERO, piazza (area)	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'	
Lunghezza: m 12,00	
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.080,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**		Scheda: **78**
Localizzazione: Tavagnacco	Civico:	
Denominazione: DI PRAMPERO, piazza (area)	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.02_Ostacolo costituito da arredo urbano ancorato (cestino, panchina, paletto, cassetta postale, ecc.)

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento che costituisce ostacolo, inclusi ripristini.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 70,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**		Scheda: **79**
Localizzazione: Tavagnacco	Civico:	
Denominazione: DI PRAMPERO, piazza (area)	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 27,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L: | Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 2.430,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**		Scheda: **80**
Localizzazione: Tavagnacco	Civico:	
Denominazione: DI PRAMPERO, piazza (area)	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 6.02_Ostacolo costituito da arredo urbano ancorato (cestino, panchina, paletto, cassetta postale, ecc.)

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L: | Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento che costituisce ostacolo, inclusi ripristini.

Eventuali indicazioni esecutive:

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 70,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		81
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: DI PRAMPERO, piazza (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
9.06_Parcheggio riservato su area non in piano e/o con sconnessioni

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T 3,5 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento, in calcestruzzo architettonico, della pavimentazione del parcheggio riservato per ottenere una superifcie piana e continua, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.196,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		82
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: DI PRAMPERO, piazza (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
9.04_Parcheggio riservato con collegamento al percorso pedonale non presente o non adeguato

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Parcheggio in posizione non ottimale ma mantenuto come parcheggio in linea.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in pietra, di area in piano adiacente al parcheggio riservato, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampa/e laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Considerato che si tratta di stallo in linea e che la soluzione dello schema non è applicabile, si consiglia di creare il collegamento al perorso adattando l'area antistante all'attraversamento.

Costo stimato
€ 2.140,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Tavagnacco

Civico:

Denominazione: DI PRAMPERO, piazza (area)

Livello:

Scheda: **83**

RILIEVO

Criticita'
6.10_Ostacolo costituito da elemento posizionato ad altezza inferiore a 210 cm

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 135

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento e suo riposizionamento con lato inferiore posto ad altezza min 210 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		84
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: DI PRAMPERO, piazza (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
9.05_Parcheggio riservato con segnaletica non visibile o non presente

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica orizzontale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione o rifacimento di segnaletica orizzontale (linee di margine, zebrature, simboli) per la definizione degli spazi del parcheggio riservato nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 160,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Tavagnacco

Civico:

Denominazione: DI PRAMPERO, piazza (area)

Livello:

Scheda: **85**

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita':

Lunghezza: m 5,50

Larghezza: m 0,83

Altezza/Dislivello: cm 12

Pend. L:

Pend. T: 10,9 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 136

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: URBANO

Localizzazione: Tavagnacco

Civico:

Denominazione: DI PRAMPERO, piazza (area)

Livello:

Scheda: 86

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 4

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: € 0,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 136

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Tavagnacco

Civico:

Denominazione: DI PRAMPERO, piazza (area)

Livello:

Scheda: **87**

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 3,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 360,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		88
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: DI PRAMPERO, piazza (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.06_Gradino con altezza variabile

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello: cm 13

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in pietra, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
1 rampa. Realizzare la rampa lasciando libera l'intera larghezza dell'area in piano antistante l'attraversamento.

Costo stimato
€ 2.782,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		89
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: DI PRAMPERO, piazza (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 5,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 450,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Tavagnacco

Civico:

Denominazione: DI PRAMPERO, piazza (area)

Livello:

Scheda: **90**

RILIEVO

Criticita'
7.09_Segnaletica di indicazione o orientamento non presente

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Interruzione del percorso pedonale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di transenna, fioriera od altro elemento invalicabile per segnalare l'interruzione del percorso pedonale, compresa segnaletica verticale, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 650,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		91
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: DI PRAMPERO, piazza (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.08_Percorso con pendenza longitudinale superiore a 5%

Quantita'	
Lunghezza	m 6,00
Larghezza	m 1,60
Altezza/Dislivello	
Pend. L 6,0 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Considerando che la pendenza tra 5 ed 8%, per quanto indicata dai portatori di interesse come non praticabile in autonomia e quindi non riconducibile alla progettazione universale, è conforme al D.M. 236/89 (rif. nota), viste anche le condizioni di contesto si ritiene di non prevedere interventi per la soluzione della criticità rilevata.



Eventuali indicazioni esecutive
NOTA: Data la lunghezza contenute, il percorso viene assimilato ad una rampa. Le condizioni di contesto non consentono la posa del corrimano.

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		92
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: DI PRAMPERO, piazza (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.01_Percorso o marciapiede non presente o con larghezza inferiore a 40 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 20,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di percorso in calcestruzzo architettonico, delimitato da cordoli a contrasto cromatico con funzione di guida naturale se le condizioni di contesto lo richiedono, raccordato a raso alle pavimentazioni adiacenti, inclusa la preparazione del fondo. Larghezza min 150 cm, eventuale p. longitudinale max 3%, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 4.740,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		93
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: DI PRAMPERO, piazza (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	
Lunghezza	m 1,15
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 8
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione di rampa, in pietra, con eventuale cordolo laterale con altezza 10 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampa con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Realizzare la rampa a pianta rettangolare, eliminando il margine arrotondato del marciapiedi.

Costo stimato
€ 770,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		94
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: DI PRAMPERO, piazza (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
10.01_Fermata con banchina non presente o non adeguata

Quantita'	
Lunghezza	
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 16
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Ampliamento della banchina per ottenere un'area piana e continua, in cls, priva di ostacoli, idonea all'impiego della pedana in dotazione al mezzo per la salita e la discesa delle persone con disabilità motorie, e posa di segnaletica tattilo-plantare per la delimitazione dell'area previa consultazione con i portatori di interesse. Dimensioni area min 240x200 cm, h 20 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Valutare l'installazione di panchina e pensilina per la protezione dagli agenti atmosferici in posizione tale da non costituire ostacolo all'impiego della pedana per la salita e la discesa dal mezzo.

Costo stimato
€ 2.595,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Tavagnacco

Civico:

Denominazione: DI PRAMPERO, piazza (area)

Livello:

Scheda: **95**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 225,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		96
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: DI PRAMPERO, piazza (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Chiusino deteriorato.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive
Compresa sostituzione del chiusino o della caditoia.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 375,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: URBANO		Scheda: 97
Localizzazione: Tavagnacco	Civico:	
Denominazione: DI PRAMPERO, piazza (area)	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 9,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in lastre di pietra, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 5.008,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**		Scheda: **98**
Localizzazione: Tavagnacco	Civico:	
Denominazione: DI PRAMPERO, piazza (area)	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 2,00
Larghezza	m 0,74
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Allargamento del marciapiedi o del percorso a raso, in calcestruzzo architettonico, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Ampliare il marciapiedi all'interno dell'aiuiola.

Costo stimato: **€ 900,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		99
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: MARCONI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 24,00
Larghezza	m 0,85
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Restringimento fino a 78 cm.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in lastre di pietra, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Le modalità per il restringimento della carreggiata devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità.

Costo stimato
€ 11.304,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Tavagnacco

Civico:

Denominazione: MARCONI, via

Livello:

Scheda: **100**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Chiusino deteriorato.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive
Compresa sostituzione del chiusino o della caditoia.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 375,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Tavagnacco

Civico:

Denominazione: MARCONI, via

Livello:

Scheda: **101**

RILIEVO

Criticita': 1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm

Quantita':

Lunghezza: m 8,50

Larghezza: m 0,60

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Le modalità per il restringimento della carreggiata devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità.

Costo stimato: **€ 3.294,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 102

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		102
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: MARCONI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	m 0,60
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del marciapiedi, in cls architettonico, al fine di realizzare, in corrispondenza del punto di svolta o dell'attraversamento, un'area in piano con dimensioni min 150x150 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. In caso di attraversamento l'area in piano deve corrispondere alla larghezza dell'attraversamento.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso rifacimento della segnaletica tattilo plantare.

Costo stimato
€ 360,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 101	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		103
Localizzazione: Tavagnacco	Civico:	
Denominazione: MARCONI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 2,00
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del manto di usura dell'attraversamento in conglomerato bituminoso, previa fresatura, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio compromesse anche dalla chiusura di tracce, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive
Per garantire la continuità della pavimentazione si considera l'intero attraversamento.

Costo stimato
€ 945,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		104
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: MARCONI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'

Lunghezza: m 2,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marciapiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 186,00**

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: BASSA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		105
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: MARCONI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 40,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in lastre di pietra, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 18.840,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		106
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: MARCONI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Quantita'

Lunghezza: m 1,30

Larghezza: m 1,56

Altezza/Dislivello: cm 14

Pend. L: 10,7 %

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 936,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		107
Localizzazione: Tavagnacco	Civico: 1	
Denominazione: MARCONI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	
Lunghezza	m 6,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	cm 14
Pend. L	Pend. T 5,6 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls architettonico, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.647,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		108
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: MARCONI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
10.01_Fermata con banchina non presente o non adeguata

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Adeguamento della banchina mediante posa di segnaletica tattilo-plantare per la delimitazione dell'area, previa consultazione con i portatori di interesse.



Eventuali indicazioni esecutive
Le caratteristiche di contesto non permettono l'ampliamento della banchina per rendere la fermata accessibile alle persone in sedia a ruote: si raccomanda di individuare una posizione alternativa per realizzare una fermata accessibile integrativa o sostitutiva.

Costo stimato
€ 720,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		109
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: MARCONI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 1,70
Altezza/Dislivello	cm 15
Pend. L 14,5 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 936,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Tavagnacco

Civico:

Denominazione: MARCONI, via

Livello:

Scheda: **110**

RILIEVO

Criticita': 4.05_Serie di brevi rampe di raccordo ravvicinate

Quantita': 4

Lunghezza: m 6,00

Larghezza: m 1,90

Altezza/Dislivello:

Pend. L: 8,0 %

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione del tratto rialzato e delle rampe e realizzazione, in cls, di percorso a raso a quota stradale, da collegare senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, tracciamento di segnaletica orizzontale (linee di margine, simboli, ecc) ed eventuale posa di transenne di protezione. Larghezza min 150 cm al netto degli elementi di protezione.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.710,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		111
Localizzazione: Tavagnacco	Civico: 5	
Denominazione: MARCONI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.04_Ostacolo costituito da vegetazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico | Nota 2: | Priorità MEDIA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		112
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: MARCONI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Quantita'

Lunghezza: m 1,50

Larghezza: m 1,90

Altezza/Dislivello: cm 14

Pend. L: 7,3 %

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 936,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		113
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: MARCONI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dei moduli tattilo-plantari non coerenti o non conformi e posa di nuovi moduli per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Evitare l'interferenza con il chiusino.

Costo stimato
€ 230,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Tavagnacco

Civico:

Denominazione: MARCONI, via

Livello:

Scheda: **114**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 225,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		115
Localizzazione: Tavagnacco	Civico:	
Denominazione: MARCONI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
4.05_Serie di brevi rampe di raccordo ravvicinate

Quantita'	3
Lunghezza	m 4,50
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	8,0 %
Pend. T	

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto rialzato e delle rampe e realizzazione, in cls, di percorso a raso a quota stradale, da collegare senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, tracciamento di segnaletica orizzontale (linee di margine, simboli, ecc) ed eventuale posa di transenne di protezione. Larghezza min 150 cm al netto degli elementi di protezione.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.350,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Tavagnacco

Civico: 11

Denominazione: MARCONI, via

Livello:

Scheda: **116**

RILIEVO

Criticita'
6.04_Ostacolo costituito da vegetazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Essenza con spine.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 70,00**

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		117
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: MARCONI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.07_Ostacolo costituito da palo della pubblica illuminazione, palo di reti tecnologiche o impianto semaforico

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Presegnalazione dell'ostacolo che non può essere rimosso mediante posa di cordolo in pietra a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione, larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Valutare la modalità di intervento anche in base all'eventuale presenza di chiusino.

Costo stimato
€ 435,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Tavagnacco

Civico:

Denominazione: MARCONI, via

Livello:

Scheda: **118**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Dislivello con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marciapiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 186,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Tavagnacco

Civico:

Denominazione: MARCONI, via

Livello:

Scheda: **119**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Dislivello con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marciapiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 186,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		120
Localizzazione: Tavagnacco	Civico:	
Denominazione: MARCONI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	m 2,20
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 8,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del marciapiedi, in cls architettonico, al fine di realizzare, in corrispondenza del punto di svolta o dell'attraversamento, un'area in piano con dimensioni min 150x150 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. In caso di attraversamento l'area in piano deve corrispondere alla larghezza dell'attraversamento.



area in piano min 150x150 cm per cambio direzione (in caso di attraversamento ampliare le dimensioni per posare correttamente la segn. tattilo-plantare)

Eventuali indicazioni esecutive
Compreso ampliamento dell'area in piano con eliminazione del margine arrotondato. Compreso rifacimento della segnaletica tattilo plantare.

Costo stimato
€ 1.143,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		121
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: MARCONI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 18,00
Larghezza	m 1,25
Altezza/Dislivello	
Pend. L 3,0 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 4.590,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		122
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: MARCONI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 4,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 450,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**		Scheda: **123**
Localizzazione: Tavagnacco	Civico:	
Denominazione: MARCONI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marciapiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 186,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Tavagnacco

Civico:

Denominazione: MARCONI, via

Livello:

Scheda: **124**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marciapiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione del canale e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Valutare l'implementazione della rete di raccolta delle acque meteoriche presso l'attraversamento.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 286,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		125
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: MARCONI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.07_Percorso con contropendenza

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento a raso del raccordo tra le diverse pavimentazioni in materiale analogo all'esistente al fine di eliminare la contropendenza, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		126
Localizzazione: Tavagnacco	Civico:	
Denominazione: MARCONI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 5,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 540,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Tavagnacco

Civico:

Denominazione: MARCONI, via

Livello:

Scheda: **127**

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		128
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: MARCONI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 225,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		129
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: MARCONI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Quantita'	
Lunghezza	m 1,80
Larghezza	m 2,45
Altezza/Dislivello	cm 14,5
Pend. L 7,7 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 936,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		130
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: MARCONI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Tavagnacco

Civico:

Denominazione: MARCONI, via

Livello:

Scheda: **131**

RILIEVO

Criticita'
7.08_Percorso pedonale o marciapiede promiscuo con pista ciclabile

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica contraddittoria.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Separazione della corsia ciclabile dall'area pedonale mediante realizzazione di segnaletica orizzontale (linee di margine e simboli) a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e adeguamento della segnaletica verticale.



Eventuali indicazioni esecutive
Definire in modo coerente la destinazione dei percorsi previa verifica del rispetto di D.M. 557/1999 art. 7 - D.P.R. 495/1992.

Costo stimato: **€ 750,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		132
Localizzazione: Tavagnacco	Civico:	
Denominazione: MARCONI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	
Lunghezza	m 4,00
Larghezza	m 2,70
Altezza/Dislivello	cm 14
Pend. L 12,0 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.760,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		133
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: MARCONI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme

Quantita'

Lunghezza: m 3,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Integrazione ai moduli tattilo-plantari esistenti per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 270,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		134
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: MARCONI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.08_Percorso pedonale o marciapiede promiscuo con pista ciclabile

Quantita'	2
Lunghezza	
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica contraddittoria.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Segnalazione del tratto di attraversamento corrispondente alla pista ciclabile mediante posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Definire in modo coerente la destinazione dei percorsi previa verifica del rispetto di D.M. 557/1999 art. 7 - D.P.R. 495/1992.

Costo stimato
€ 1.800,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: URBANO

Localizzazione: Tavagnacco

Civico:

Denominazione: MATTEOTTI, via

Livello:

Scheda: **135**

RILIEVO

Criticita': 4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Quantita':

Lunghezza: m 1,00

Larghezza: m 0,82

Altezza/Dislivello:

Pend. L: 11,5 %

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 136

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		136
Localizzazione: Tavagnacco	Civico:	
Denominazione: MATTEOTTI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 32,00
Larghezza	m 0,80
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Restringimento fino a 65 cm.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Le modalità per il restringimento della carreggiata devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità.

Costo stimato
€ 9.360,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 85, 86, 135, 137, 138, 140	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		137
Localizzazione: Tavagnacco	Civico:	
Denominazione: MATTEOTTI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)

Quantita'	
Lunghezza	m 4,00
Larghezza	m 0,80
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 35,9 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi o del percorso a raso e sua ricostruzione con riduzione della pendenza trasversale, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 136	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		138
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: MATTEOTTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	m 0,65
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
1 rampa.

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 136	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		139
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: MATTEOTTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 360,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		140
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: MATTEOTTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 16
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 136	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		141
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: MATTEOTTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.09_Ostacolo costituito da elemento edilizio (inferriata, gradini, aggetto architettonico)

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Criticità non risolvibile a causa delle caratteristiche del contesto. Posa di transenna, fioriera od altro elemento invalicabile per segnalare l'interruzione del percorso pedonale, compresa segnaletica verticale, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 750,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		142
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: MATTEOTTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls architettonico, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 143	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		143
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: MATTEOTTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 13
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del marciapiedi, in cls architettonico, al fine di realizzare, in corrispondenza del punto di svolta o dell'attraversamento, un'area in piano con dimensioni min 150x150 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. In caso di attraversamento l'area in piano deve corrispondere alla larghezza dell'attraversamento.



area in piano min 150x150 cm per cambio direzione (in caso di attraversamento ampliare le dimensioni per posare correttamente la segn. tattilo-plantare)

Eventuali indicazioni esecutive
1 rampa.

Costo stimato
€ 988,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 142, 145	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		144
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: MATTEOTTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 3,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 360,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		145
Localizzazione: Tavagnacco	Civico:	
Denominazione: MATTEOTTI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	m 1,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del marciapiedi, in cls architettonico, al fine di realizzare, in corrispondenza del punto di svolta o dell'attraversamento, un'area in piano con dimensioni min 150x150 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. In caso di attraversamento l'area in piano deve corrispondere alla larghezza dell'attraversamento.



area in piano min 150x150 cm per cambio direzione (in caso di attraversamento ampliare le dimensioni per posare correttamente la segn. tattilo-plantare)

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 143	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		146
Localizzazione: Tavagnacco	Civico: 100	
Denominazione: MATTEOTTI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	2
Lunghezza	m 0,80
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L: 16,8 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza passo carraio 350 cm.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano posta alla quota stradale e di 2 rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. long. max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
1 rampa (rif. scheda 145).

Costo stimato
€ 1.921,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		147
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: MATTEOTTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 53,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
-17m -6.5m

Costo stimato
€ 7.650,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in: 148 (parte), 150 (parte)	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		148
Localizzazione: Tavagnacco	Civico: 98	
Denominazione: MATTEOTTI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
4.05_Serie di brevi rampe di raccordo ravvicinate

Quantita'	3
Lunghezza	m 6,50
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	cm 12
Pend. L: 20,0 %	Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto rialzato e delle rampe e realizzazione, in cls, di percorso a raso a quota stradale, da collegare senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, tracciamento di segnaletica orizzontale (linee di margine, simboli, ecc) ed eventuale posa di transenne di protezione. Larghezza min 150 cm al netto degli elementi di protezione.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.921,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include: 147 (parte)	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		149
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: MATTEOTTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		150
Localizzazione: Tavagnacco	Civico:	
Denominazione: MATTEOTTI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 4.05_Serie di brevi rampe di raccordo ravvicinate

Quantita'	5
Lunghezza	m 17,00
Larghezza	m 1,15
Altezza/Dislivello	cm 12
Pend. L	20,0 %
Pend. T	

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione del tratto rialzato e delle rampe e realizzazione, in cls architettonico, di percorso a raso a quota stradale, da collegare senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, tracciamento di segnaletica orizzontale (linee di margine, simboli, ecc) ed eventuale posa di transenne di protezione. Larghezza min 150 cm al netto degli elementi di protezione.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 4.666,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include: 151, 147 (parte)	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		151
Localizzazione: Tavagnacco	Civico: 92	
Denominazione: MATTEOTTI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
4.03_Breve rampa di raccordo non coerente con i percorsi

Quantita'

Lunghezza: m 3,00

Larghezza: m 1,15

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze mediante ricostruzione, in cls architettonico, del marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 150 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità ALTA

Criticità risolta in: 150

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		152
Localizzazione: Tavagnacco	Civico:	
Denominazione: MATTEOTTI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.05_Percorso privo di area in piano min 150x150 cm almeno ogni 10 m per cambio di direzione

Quantita'	
Lunghezza	m 53,00
Larghezza	m 1,10
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Le modalità per il restringimento della carreggiata devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità.

Costo stimato
€ 12.561,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 153, 154 (parte), 155, 157	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		153
Localizzazione: Tavagnacco	Civico: 86	
Denominazione: MATTEOTTI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Quantita'

Lunghezza: m 1,00

Larghezza: m 1,05

Altezza/Dislivello: cm 12

Pend. L: 12,4 %

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: € 0,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 152

Include:

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		154
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: MATTEOTTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 56,00
Larghezza	m 1,05
Altezza/Dislivello	
Pend. L: 2,5 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in: 152, 159	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		155
Localizzazione: Tavagnacco	Civico: 84	
Denominazione: MATTEOTTI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
4.02_Breve rampa di raccordo con pendenza superiore a 15%

Quantita'	
Lunghezza	m 0,70
Larghezza	m 1,05
Altezza/Dislivello	cm 13
Pend. L 19,5 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 152	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Tavagnacco

Civico:

Denominazione: MATTEOTTI, via

Livello:

Scheda: **156**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 375,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		157
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: MATTEOTTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 0,84
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 152	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		158
Localizzazione: Tavagnacco	Civico:	
Denominazione: MATTEOTTI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	2
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 1,05
Altezza/Dislivello	cm 13
Pend. L 13,3 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza passo carraio 450 cm.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano posta alla quota stradale e di 2 rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. long. max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.647,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		159
Localizzazione: Tavagnacco	Civico:	
Denominazione: MATTEOTTI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.05_Percorso privo di area in piano min 150x150 cm almeno ogni 10 m per cambio di direzione

Quantita'	
Lunghezza	m 65,00
Larghezza	m 1,15
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Le modalità per il restringimento della carreggiata devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità.

Costo stimato
€ 15.405,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 154 (parte), 161, 162, 163, 164	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		160
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: MATTEOTTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 1,15
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 375,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		161
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: MATTEOTTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.02_Breve rampa di raccordo con pendenza superiore a 15%

Quantita'

Lunghezza: m 0,80

Larghezza: m 1,15

Altezza/Dislivello

Pend. L: 17,5 %

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: € 0,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 159

Include:

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		162
Localizzazione: Tavagnacco	Civico: 78	
Denominazione: MATTEOTTI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	
Lunghezza	m 0,80
Larghezza	m 1,10
Altezza/Dislivello	
Pend. L 15,5 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano posta alla quota stradale e di 2 rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. long. max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 159	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		163
Localizzazione: Tavagnacco	Civico: 76	
Denominazione: MATTEOTTI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
4.03_Breve rampa di raccordo non coerente con i percorsi

Quantita'

Lunghezza: m 3,00

Larghezza: m 1,00

Altezza/Dislivello

Pend. L: 17,4 %

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze mediante ricostruzione, in cls architettonico, del marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 150 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in: 159	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		164
Localizzazione: Tavagnacco	Civico: 76	
Denominazione: MATTEOTTI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm

Quantita'	
Lunghezza	
Larghezza	m 0,77
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 159	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		165
Localizzazione: Tavagnacco	Civico: 68	
Denominazione: MATTEOTTI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	
Lunghezza	m 6,00
Larghezza	m 1,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 17,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Allargamento del marciapiedi, in calcestruzzo architettonico, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini e posa di elemento a contrasto cromatico (es. fioriera) per la segnalazione dell'ostacolo. Larghezza totale del passaggio min 120 cm (ammesso fino a 90 cm in caso di impossibilità), p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive
Le modalità per il restringimento della carreggiata devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità.

Costo stimato
€ 2.196,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**		Scheda: **166**
Localizzazione: Tavagnacco	Civico:	
Denominazione: MATTEOTTI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm

Quantita'	
Lunghezza	
Larghezza	m 0,86
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Anche ostacolo.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato ed adeguamenti alla rete. Quando pertinente, si consiglia di verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore l'eliminazione del palo previo interramento della linea.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.300,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		167
Localizzazione: Tavagnacco	Civico: 66	
Denominazione: MATTEOTTI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.07_Ostacolo costituito da palo della pubblica illuminazione, palo di reti tecnologiche o impianto semaforico

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Presegnalazione dell'ostacolo che non può essere rimosso mediante posa di cordolo in pietra a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione, larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Valutare la modalità di intervento anche in base all'eventuale presenza di chiusino.

Costo stimato
€ 435,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		168
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: MATTEOTTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.03_Breve rampa di raccordo non coerente con i percorsi

Quantita'	
Lunghezza	m 5,00
Larghezza	m 1,40
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 8,4 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze mediante ricostruzione, in materiale analogo all'esistente, del marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 150 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.437,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		169
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: MATTEOTTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 1,10
Altezza/Dislivello	
Pend. L 10,2 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in materiale analogo all'esistente, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.406,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		170
Localizzazione: Tavagnacco	Civico:	
Denominazione: MATTEOTTI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 9,50
Larghezza	m 1,10
Altezza/Dislivello	
Pend. L 2,0 %	Pend. T 5,6 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in materiale analogo all'esistente e con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 4.875,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		171
Localizzazione: Tavagnacco	Civico:	
Denominazione: MATTEOTTI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.07_Ostacolo costituito da palo della pubblica illuminazione, palo di reti tecnologiche o impianto semaforico

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Presegnalazione dell'ostacolo che non può essere rimosso mediante posa di cordolo in pietra a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione, larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Valutare la modalità di intervento anche in base all'eventuale presenza di chiusino.

Costo stimato
€ 435,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Tavagnacco

Civico:

Denominazione: MATTEOTTI, via

Livello:

Scheda: **172**

RILIEVO

Criticita’: 6.20_Ostacolo generico

Quantita’:

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Spostamento dell'elemento che costituisce ostacolo in posizione facilmente individuabile e raggiungibile ma non interfernte con la guida naturale per le persone con disabilità visiva.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 35,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		173
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: MATTEOTTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.04_Dislivello longitudinale modesto tra percorso ed area pedonale adiacente

Quantita'	
Lunghezza	m 7,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Anche per sconnessioni.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione per ottenere un'unica superficie complanare, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min intero percorso 150 cm, p. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.184,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		174
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: MATTEOTTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 11,80
Larghezza	m 1,35
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e realizzazione di percorso pedonale a raso, con pavimentazione in cls a contrasto cromatico rispetto alla carreggiata, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, ed eventuale posa di transenne di protezione, obbligatorie nei punti di svolta. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.294,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		175
Localizzazione: Tavagnacco	Civico:	
Denominazione: MATTEOTTI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	m 1,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 1.125,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		176
Localizzazione: Tavagnacco	Civico:	
Denominazione: MATTEOTTI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	m 1,20
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 1.350,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		177
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: MATTEOTTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 17,00
Larghezza	m 1,60
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in materiale analogo all'esistente e con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 8.840,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		178
Localizzazione: Tavagnacco	Civico: 30	
Denominazione: MATTEOTTI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 315,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		179
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: MATTEOTTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 1,20
Larghezza	m 1,10
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento ed eventuale allargamento del marciapiedi, in materiale analogo all'esistente, al fine di realizzare, in corrispondenza del punto di svolta, un'area in piano con dimensioni min 150x150 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.712,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Tavagnacco

Civico:

Denominazione: MATTEOTTI, via

Livello:

Scheda: **180**

RILIEVO

Criticita'
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza: m 0,80

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Anche ostacolo.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato ed adeguamenti alla rete. Quando pertinente, si consiglia di verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore l'eliminazione del palo previo interramento della linea.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 3.300,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		181
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: MATTEOTTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.07_Ostacolo costituito da palo della pubblica illuminazione, palo di reti tecnologiche o impianto semaforico

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Presegnalazione dell'ostacolo che non può essere rimosso mediante posa di cordolo in pietra a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione, larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Valutare la modalità di intervento anche in base all'eventuale presenza di chiusino.

Costo stimato
€ 435,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		182
Localizzazione: Tavagnacco	Civico: 24	
Denominazione: MATTEOTTI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	2
Lunghezza	
Larghezza	m 2,20
Altezza/Dislivello	cm 12
Pend. L: 9,5 %	Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza media. Lunghezza passo carraio 450 cm.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano posta alla quota stradale e di 2 rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. long. max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 4.026,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		183
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: MATTEOTTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 315,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		184
Localizzazione: Tavagnacco	Civico: 20	
Denominazione: MATTEOTTI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 10,00
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in materiale analogo all'esistente e con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 8.125,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		185
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: MATTEOTTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm

Quantita'	
Lunghezza	
Larghezza	m 0,85
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Allargamento del marciapiedi o del percorso a raso, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso spostamento della caditoia.

Costo stimato
€ 1.015,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		186
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: MATTEOTTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.12_Ostacolo costituito da occupazione del percorso da parte di veicoli

Quantita'	
Lunghezza	
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e svolgimento periodico di sopralluoghi da parte della Polizia Municipale.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		187
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: MATTEOTTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 2,00
Larghezza	m 0,90
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 675,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		188
Localizzazione: Tavagnacco	Civico: 16	
Denominazione: MATTEOTTI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm

Quantita'	
Lunghezza	
Larghezza	m 0,65
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con restringimento dovuto al passo carraio, realizzazione, in calcestruzzo architettonico, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive
Rifacimento intero passo carraio.

Costo stimato
€ 1.248,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 189	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		189
Localizzazione: Tavagnacco	Civico: 16	
Denominazione: MATTEOTTI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'

Lunghezza: m 1,00

Larghezza: m 1,00

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 375,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 188

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		190
Localizzazione: Tavagnacco	Civico: 16	
Denominazione: MATTEOTTI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	2
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 1,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 9,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Anche per pendenza trasversale eccessiva.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 375,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		191
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: MATTEOTTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
9.01_Parcheggio riservato non presente

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di parcheggio a pettine con pavimentazione piana e continua, segnaletica verticale ed orizzontale come da prescrizioni del CdS e del suo Regolamento, collegamento al percorso pedonale a raso o mediante breve rampa di raccordo. Dimensioni minime 320x500 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 410,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 12/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		192
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: TRICESIMO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		193
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: TRICESIMO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Quantita'	
Lunghezza	m 1,50
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	cm 10
Pend. L 8,7 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 624,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**		Scheda: **194**
Localizzazione: Tavagnacco	Civico:	
Denominazione: TRICESIMO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 562,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		195
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: TRICESIMO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.07_Ostacolo costituito da palo della pubblica illuminazione, palo di reti tecnologiche o impianto semaforico

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Presegnalazione dell'ostacolo che non può essere rimosso mediante posa di cordolo in pietra a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione, larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
L'area delimitata dal cordolo deve contenere tutti gli ostacoli tra loro adiacenti. Valutare la modalità di intervento anche in base all'eventuale presenza di chiusino.

Costo stimato
€ 435,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		196
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: TRICESIMO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.07_Ostacolo costituito da palo della pubblica illuminazione, palo di reti tecnologiche o impianto semaforico

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Presegnalazione dell'ostacolo che non può essere rimosso mediante posa di cordolo in pietra a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione, larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Valutare la modalità di intervento anche in base all'eventuale presenza di chiusino.

Costo stimato
€ 435,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		197
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: TRICESIMO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.04_Ostacolo costituito da vegetazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico | Nota 2: | Priorità MEDIA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		198
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: TRICESIMO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.07_Ostacolo costituito da palo della pubblica illuminazione, palo di reti tecnologiche o impianto semaforico

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Presegnalazione dell'ostacolo che non può essere rimosso mediante posa di cordolo in pietra a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione, larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Valutare la modalità di intervento anche in base all'eventuale presenza di chiusino.

Costo stimato
€ 435,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		199
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: TRICESIMO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 562,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		200
Localizzazione: Tavagnacco	Civico:	
Denominazione: TRICESIMO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.07_Ostacolo costituito da palo della pubblica illuminazione, palo di reti tecnologiche o impianto semaforico

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Presegnalazione dell'ostacolo che non può essere rimosso mediante posa di cordolo in pietra a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione, larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Valutare la modalità di intervento anche in base all'eventuale presenza di chiusino.

Costo stimato
€ 435,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**		Scheda: **201**
Localizzazione: Tavagnacco	Civico:	
Denominazione: TRICESIMO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	m 1,65
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 1.608,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		202
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: TRICESIMO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Tabella pedibus non visibile a causa della vegetazione.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**		Scheda: **203**
Localizzazione: Tavagnacco	Civico:	
Denominazione: TRICESIMO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
8.02_Attraversamento pedonale in posizione non adeguata

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Eliminazione dell'attraversamento pedonale mediante cancellazione della segnaletica orizzontale e rimozione della segnaletica verticale.

Eventuali indicazioni esecutive
Sostituito dal nuovo attraversamento previsto alla scheda 204.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 150,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		204
Localizzazione: Tavagnacco	Civico:	
Denominazione: TRICESIMO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente

Quantita'	
Lunghezza	
Larghezza	m 6,50
Altezza/Dislivello	cm 13
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza strada esclusi marciapiedi.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato ortogonale ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con pendenza <7%.



Eventuali indicazioni esecutive
Verificare la possibiltà di mantenere il tatto rialzato esistente. La soluzione proposta e la posizione del nuovo attraversamento devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità.

Costo stimato
€ 3.207,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**		Scheda: **205**
Localizzazione: Tavagnacco	Civico:	
Denominazione: PERCORSO PEDONALE	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 4,50
Larghezza	m 1,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 1.462,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		206
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: PERCORSO PEDONALE	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.08_Percorso pedonale o marciapiede promiscuo con pista ciclabile

Quantita'	
Lunghezza	
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L 3,0 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza utile ridotta a causa della vegetazione.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Definire in modo coerente la destinazione dei percorsi previa verifica del rispetto di D.M. 557/1999 art. 7 - D.P.R. 495/1992.



Eventuali indicazioni esecutive
Considerando le condizioni di contesto, si ritiene di non inserire nel PEBA la stima del costo per la soluzione della criticità rilevata.

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		207
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: PERCORSO PEDONALE	Livello	

RILIEVO

Criticita'
14.05_Arredo urbano (panchina, cestino, portabiciclette, ecc.) non presente

Quantita': 4
Lunghezza
Larghezza
Altezza/Dislivello
Pend. L
Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Panchine.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di arredo urbano per il miglioramento del comfort dei fruitori del percorso. L'arredo deve essere posto in area esterna al percorso, utilizzabile in modo agevole, non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti, mantenere la larghezza libera per il passaggio min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 4.800,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		208
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: PERCORSO PEDONALE	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.04_Ostacolo costituito da vegetazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico | Nota 2: | Priorità MEDIA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		209
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: PERCORSO PEDONALE	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.10_Percorso con pendenza longitudinale tra 5% e 8% privo di area in piano ogni 10 m

Quantita'	
Lunghezza	m 40,00
Larghezza	m 2,70
Altezza/Dislivello	
Pend. L 6,5 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione del percorso, in asfalto, previa risagomatura del piano di posa al fine di realizzare una o più aree in piano almeno ogni 10 m, nella posizione più opportuna in relazione al contesto, con dimensioni min 150x150 cm e prive di p. trasversale, incluse demolizioni e ripristini. Tratto di percorso da ricostruire con p. longitudinale max 5% e privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.960,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Tavagnacco

Civico:

Denominazione: DELL'ASILO, via

Livello:

Scheda: **210**

RILIEVO

Criticita': 9.05_Parcheggio riservato con segnaletica non visibile o non presente

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica verticale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa, in area esterna ai percorsi pedonali e ciclabili, di segnaletica verticale per l'identificazione del parcheggio riservato, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Margine inferiore del segnale ad altezza min 210 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		211
Localizzazione: Tavagnacco	Civico:	
Denominazione: DELL'ASILO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 12,00
Larghezza	m 1,20
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.294,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		212
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: DELL'ASILO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.03_Ostacolo costituito da cassonetto rifiuti

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Spostamento del cassonetto o del gruppo di cassonetti in altro sito in posizione esterna ai percorsi pedonali e tale da garantire il conferimento dei rifiuti in modo agevole e sicuro, da identificarsi a cura degli uffici preposti.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 70,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		213
Localizzazione: Tavagnacco	Civico:	
Denominazione: DELL'ASILO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 6,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	cm 10
Pend. L	Pend. T 4,5 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Tattilo plantare non necessario.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.562,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 214	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		214
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: DELL'ASILO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'

Lunghezza: m 3,00

Larghezza

Altezza/Dislivello: cm 4

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 213

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		215
Localizzazione: Tavagnacco	Civico:	
Denominazione: DELL'ASILO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 6,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.196,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**		Scheda: **216**
Localizzazione: Tavagnacco	Civico:	
Denominazione: DELL'ASILO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 0,50
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 188,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		217
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: DELL'ASILO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.07_Ostacolo costituito da palo della pubblica illuminazione, palo di reti tecnologiche o impianto semaforico

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Presegnalazione dell'ostacolo che non può essere rimosso mediante posa di cordolo in pietra a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione, larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Valutare la modalità di intervento anche in base all'eventuale presenza di chiusino.

Costo stimato
€ 435,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Tavagnacco

Civico:

Denominazione: DELL'ASILO, via

Livello:

Scheda: **218**

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		219
Localizzazione: Tavagnacco	Civico:	
Denominazione: DELL'ASILO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 7,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 630,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		220
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: DELL'ASILO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 7
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.716,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		221
Localizzazione: Tavagnacco	Civico:	
Denominazione: DELL'ASILO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 12
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
La rampa a sin. nello schema deve precedere la curvatura del percorso, risolta come parte dell'area in piano.

Costo stimato
€ 2.196,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 222	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		222
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: DELL'ASILO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	
Larghezza	m 1,20
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
La rampa a sin. nello schema deve precedere la curvatura del percorso, risolta come parte dell'area in piano.

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 221	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		223
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: DELL'ASILO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 4,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 360,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		224
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: DELL'ASILO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		225
Localizzazione: Tavagnacco	Civico:	
Denominazione: DELL'ASILO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.05_Percorso privo di area in piano min 150x150 cm almeno ogni 10 m per cambio di direzione

Quantita'

Lunghezza: m 82,00

Larghezza: m 1,20

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Le modalità per il restringimento della carreggiata devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità.

Costo stimato
€ 16.974,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità ALTA

Criticità risolta in: | Include: 226, 228

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		226
Localizzazione: Tavagnacco	Civico:	
Denominazione: DELL'ASILO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 5,00
Larghezza	m 1,20
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in: 225	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**		Scheda: **227**
Localizzazione: Tavagnacco	Civico:	
Denominazione: DELL'ASILO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita': 2

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L: | Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Chiusino deteriorato.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 750,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		228
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: DELL'ASILO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.09_Percorso con pendenza longitudinale del 5% privo di area in piano ogni 15 m

Quantita'	
Lunghezza	m 55,00
Larghezza	m 1,20
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione del marciapedi, in cls, previa risagomatura del piano di posa al fine di realizzare una o più aree in piano almeno ogni 15 m, nella posizione più opportuna in relazione al contesto, con dimensioni min 150x150 cm e prive di p. trasversale, incluse demolizioni e ripristini. Tratto di percorso da ricostruire con p. longitudinale max 5% e privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 225	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		229
Localizzazione: Tavagnacco		
Denominazione: DELL'ASILO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.04_Segnaletica tattilo-plantare per individuazione scala o situazione di pericolo non presente

Quantita'

Lunghezza

Larghezza m 1,85

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Inserimento nella pavimentazione di fascia in moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "arresto pericolo" in materiale idoneo al contesto, a contrasto cromatico e con larghezza pari al gradino, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 180,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		230
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: DELL'ASILO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.05_Percorso privo di area in piano min 150x150 cm almeno ogni 10 m per cambio di direzione

Quantita'	
Lunghezza	m 30,00
Larghezza	m 1,20
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Le modalità per il restringimento della carreggiata devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità.

Costo stimato
€ 6.210,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 231	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		231
Localizzazione: Tavagnacco	Civico:	
Denominazione: DELL'ASILO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.09_Percorso con pendenza longitudinale del 5% privo di area in piano ogni 15 m

Quantita'	
Lunghezza	m 30,00
Larghezza	m 1,20
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione del marciapedi, in cls, previa risagomatura del piano di posa al fine di realizzare una o più aree in piano almeno ogni 15 m, nella posizione più opportuna in relazione al contesto, con dimensioni min 150x150 cm e prive di p. trasversale, incluse demolizioni e ripristini. Tratto di percorso da ricostruire con p. longitudinale max 5% e privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 230	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		232
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: DELL'ASILO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Chiusino deteriorato.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 375,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		233
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: DELL'ASILO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.11_Percorso con pendenza longitudinale superiore a 5% e lunghezza non conforme a tabella art.8.1.11

Quantita'

Lunghezza: m 35,00

Larghezza: m 1,20

Altezza/Dislivello

Pend. L: 11,0 %

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione del marciapedi, in cls, previa risagomatura del piano di posa in conformità alla tabella art. 8.1.11 e con area in piano con dimensioni min 150x150 cm almeno ogni 10 m, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% e privo di p. trasversale. In caso di impossibilità deve essere individuato un percorso pedonale alternativo da indicare con apposita segnaletica.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 8.295,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		234
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: DELL'ASILO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 2,00
Larghezza	m 1,20
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 451,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		235
Localizzazione: Tavagnacco	Civico:	
Denominazione: DELL'ASILO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 4,50
Larghezza	m 0,75
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Allargamento del marciapiedi o del percorso a raso, in calcestruzzo architettonico, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Allaragamento dell'intero tratto fino all'attraversamento. Le modalità per il restringimento della carreggiata devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità.

Costo stimato
€ 2.745,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 236, 238, 239	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Tavagnacco

Civico:

Denominazione: PERCOTO, via

Livello:

Scheda: **236**

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza: m 1,20

Altezza/Dislivello: cm 7

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso ampliamento dell'area in piano con eliminazione del margine arrotondato.

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 235

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		237
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: PERCOTO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'	
Lunghezza	m 4,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 360,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**		Scheda: **238**
Localizzazione: Tavagnacco	Civico:	
Denominazione: PERCOTO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 7
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in: 235	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		239
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: PERCOTO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.09_Attraversamento pedonale obliquo o non allineato al marciapiede

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione dell'area pedonale antistante l'attraversamento, in cls architettonico, eliminazione dell'eventuale margine arrotondato, per allineare e rendere paralleli tra loro i due margini opposti dell'attraversamento, incluse demolizioni e ripristini. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Aiuola solo nel lato in primo piano nella foto. Considerate le peculiari caratteristiche del contesto, la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico redatto nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco ed il cui costo non può essere stimato in sede di PEBA.

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità MEDIA

Criticità risolta in: 235

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**		Scheda: **240**
Localizzazione: Tavagnacco	Civico:	
Denominazione: PERCOTO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 10
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 2.196,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include: 242	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**		Scheda: **241**
Localizzazione: Tavagnacco	Civico:	
Denominazione: PERCOTO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 4,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 360,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Tavagnacco

Civico:

Denominazione: PERCOTO, via

Livello:

Scheda: **242**

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza: m 1,40

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 240

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		243
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: PERCOTO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		244
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: MATTEOTTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 30,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L 4,6 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 9.480,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		245
Localizzazione: Tavagnacco	Civico:	
Denominazione: MATTEOTTI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente

Quantita'

Lunghezza: m 4,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso, ortogonale o parallelo ai percorsi pedonali, con area per cambio di direzione in cls e area carrabile in asfalto raccordate a raso e senza discontinuità, eliminazione dell'eventuale margine arrotondato, segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al CdS ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 845,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**		Scheda: **246**
Localizzazione: Tavagnacco	Civico:	
Denominazione: MATTEOTTI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 8.01_Attraversamento pedonale non presente

Quantita':

Lunghezza: m 6,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di attraversamento pedonale a raso, ortogonale o parallelo ai percorsi pedonali, con area per cambio di direzione in cls e area carrabile in asfalto raccordate a raso e senza discontinuità, eliminazione dell'eventuale margine arrotondato, segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al CdS ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Compresa realizzazione di collegamento mediante rampe di raccordo al marciapiedi in secondo piano nella foto (rif. scheda 159).

Costo stimato: **€ 875,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		247
Localizzazione: Tavagnacco	Civico	
Denominazione: MATTEOTTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
9.06_Parcheggio riservato su area non in piano e/o con sconnessioni

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento, in calcestruzzo, della pavimentazione del parcheggio riservato per ottenere una superifcie piana e continua, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.600,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		248
Localizzazione: Colugna	Civico	
Denominazione: PATRIOTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	
Lunghezza	m 10,00
Larghezza	m 3,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 12,2 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, in adiacenza all'ingresso carraio, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 5.705,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Colugna

Civico:

Denominazione: PATRIOTI, via

Livello:

Scheda: **249**

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita':

Lunghezza: m 80,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza variabile da 3,5 a 2,5 m.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive
Considerando che la presenza della criticità non pregiudica l'uso dello spazio o dell'elemento, si ritiene di non inserire nel PEBA la stima del costo per la soluzione della criticità rilevata.

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**		Scheda: **250**
Localizzazione: Colugna	Civico:	
Denominazione: PATRIOTI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive
Compresa sostituzione del chiusino o della caditoia.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 465,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		251
Localizzazione: Colugna	Civico	
Denominazione: PATRIOTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive
Compresa sostituzione del chiusino o della caditoia.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 465,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Colugna

Civico:

Denominazione: PATRIOTI, via

Livello:

Scheda: **252**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 415,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Colugna

Civico:

Denominazione: PATRIOTI, via

Livello:

Scheda: **253**

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza: m 1,30

Altezza/Dislivello: cm 12

Pend. L:

Pend. T: 4,7 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 254

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		254
Localizzazione: Colugna	Civico	
Denominazione: PATRIOTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 12
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.196,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 253	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**		Scheda: **255**
Localizzazione: Colugna	Civico:	
Denominazione: PATRIOTI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 4,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 360,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		256
Localizzazione: Colugna	Civico: 78	
Denominazione: PATRIOTI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 6,50
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del manto di usura dell'attraversamento in conglomerato bituminoso, previa fresatura, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio compromesse anche dalla chiusura di tracce, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive
Per garantire la continuità della pavimentazione si considera l'intero attraversamento.

Costo stimato
€ 877,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Colugna

Civico:

Denominazione: PATRIOTI, via

Livello:

Scheda: **257**

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 4

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Dislivello con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marciapiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 162,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		258
Localizzazione: Colugna	Civico	
Denominazione: PATRIOTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 4,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 360,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		259
Localizzazione: Colugna	Civico	
Denominazione: PATRIOTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 80,00
Larghezza	m 1,40
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 7,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza media.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 18.960,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		260
Localizzazione: Colugna	Civico	
Denominazione: PATRIOTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.02_Breve rampa di raccordo con pendenza superiore a 15%

Quantita'	
Lunghezza	m 0,50
Larghezza	m 1,40
Altezza/Dislivello	cm 9
Pend. L 17,1 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 624,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		261
Localizzazione: Colugna	Civico: 29	
Denominazione: PATRIOTI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	
Lunghezza	m 4,50
Larghezza	m 1,40
Altezza/Dislivello	cm 10
Pend. L 17,7 %	Pend. T 11,5 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls architettonico, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.372,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		262
Localizzazione: Colugna	Civico: 29	
Denominazione: PATRIOTI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	
Lunghezza	m 10,50
Larghezza	m 1,35
Altezza/Dislivello	cm 12
Pend. L 15,2 %	Pend. T 8,1 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls architettonico, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.019,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		263
Localizzazione: Colugna	Civico	
Denominazione: PATRIOTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Colugna

Civico: 25

Denominazione: PATRIOTI, via

Livello:

Scheda: **264**

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'

Lunghezza: m 5,00

Larghezza: m 1,45

Altezza/Dislivello: cm 13

Pend. L: 20,0 %

Pend. T: 11,1 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls architettonico, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.372,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		265
Localizzazione: Colugna	Civico: 23	
Denominazione: PATRIOTI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	
Lunghezza	m 4,50
Larghezza	m 1,45
Altezza/Dislivello	cm 13
Pend. L 20,8 %	Pend. T 9,2 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls architettonico, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.372,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		266
Localizzazione: Colugna	Civico: 21	
Denominazione: PATRIOTI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 315,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		267
Localizzazione: Colugna	Civico: 19	
Denominazione: PATRIOTI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	
Lunghezza	m 5,00
Larghezza	m 1,45
Altezza/Dislivello	cm 12
Pend. L 20,0 %	Pend. T 11,3 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls architettonico, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.372,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito	URBANO
Localizzazione	Colugna
Civico	
Denominazione	PATRIOTI, via
Livello	
Scheda	268

RILIEVO

Criticita'
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm

Quantita'	
Lunghezza	
Larghezza	m 0,77
Altezza/Dislivello	
Pend. L	
Pend. T	

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Allargamento del marciapiedi o del percorso a raso, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Ridurre la lunghezza della rampa di circa 100 cm.

Costo stimato
€ 1.284,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		269
Localizzazione: Colugna	Civico: 13	
Denominazione: PATRIOTI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita':

Lunghezza: m 12,80

Larghezza: m 1,50

Altezza/Dislivello:

Pend. L: | Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 682,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: BASSA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		270
Localizzazione: Colugna	Civico: 13	
Denominazione: PATRIOTI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
7.01_Guida per orientamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 15,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e, se richiesto dal contesto, "incrocio" o "svolta obbligata", in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.



Eventuali indicazioni esecutive
Progettare il percorso tattilo plantare in relazione alle caratteristiche del contesto (ostacoli, servizi, attraversamenti, ecc.).

Costo stimato
€ 1.350,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		271
Localizzazione: Colugna	Civico: 13	
Denominazione: PATRIOTI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Chiusino deteriorato.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Compresa sostituzione del chiusino.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 278,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		272
Localizzazione: Colugna	Civico	
Denominazione: PATRIOTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	
Lunghezza	m 13,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	cm 15
Pend. L 14,4 %	Pend. T 10,8 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls architettonico, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.568,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Colugna

Civico:

Denominazione: PATRIOTI, via

Livello:

Scheda: **273**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 62,00

Larghezza: m 1,50

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T: 5,6 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 14.694,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Colugna

Civico:

Denominazione: PATRIOTI, via

Livello:

Scheda: **274**

RILIEVO

Criticita'
10.01_Fermata con banchina non presente o non adeguata

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Adeguamento della banchina mediante posa di segnaletica tattilo-plantare per la delimitazione dell'area, previa consultazione con i portatori di interesse.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 720,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		275
Localizzazione: Colugna	Civico:	
Denominazione: PATRIOTI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
7.01_Guida per orientamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 38,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e, se richiesto dal contesto, "incrocio" o "svolta obbligata", in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.



Eventuali indicazioni esecutive
Progettare il percorso tattilo plantare in relazione alle caratteristiche del contesto (ostacoli, servizi, attraversamenti, ecc.).

Costo stimato
€ 3.420,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		276
Localizzazione: Colugna	Civico	
Denominazione: PATRIOTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		277
Localizzazione: Colugna	Civico:	
Denominazione: GARIBALDI, piazza	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della pavimentazione antistante l'attraversamento per eliminare il margine arrotondato e sostituzione dei moduli tattilo-plantari non coerenti o non conformi in materiale idoneo al contesto ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità MEDIA

Criticità risolta in: 278

Include:

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		278
Localizzazione: Colugna	Civico:	
Denominazione: GARIBALDI, piazza	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	m 2,60
Altezza/Dislivello	cm 11
Pend. L	Pend. T 4,9 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in pietra, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Considerate le peculiari caratteristiche del contesto, la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico per risolvere tutte le criticità rilevate nell'intera area in modo organico e coordinato e nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.

Costo stimato
€ 3.852,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 277, 279	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		279
Localizzazione: Colugna	Civico	
Denominazione: GARIBALDI, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 4
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in: 278	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		280
Localizzazione: Colugna	Civico	
Denominazione: GARIBALDI, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.12_Ostacolo costituito da occupazione del percorso da parte di veicoli

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e svolgimento periodico di sopralluoghi da parte della Polizia Municipale.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		281
Localizzazione: Colugna	Civico	
Denominazione: GARIBALDI, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 3,50
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del manto di usura dell'attraversamento in conglomerato bituminoso, previa fresatura, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio compromesse anche dalla chiusura di tracce, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive
Per garantire la continuità della pavimentazione si considera l'intero attraversamento.

Costo stimato
€ 945,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Colugna

Civico:

Denominazione: GARIBALDI, piazza

Livello:

Scheda: **282**

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		283
Localizzazione: Colugna	Civico	
Denominazione: GARIBALDI, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.01_Guida per orientamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 30,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e, se richiesto dal contesto, "incrocio" o "svolta obbligata", in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.



Eventuali indicazioni esecutive
Progettare il percorso tattilo plantare integrando l'intercettazione dell'attraversamento.

Costo stimato
€ 2.700,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Colugna

Civico:

Denominazione: GARIBALDI, piazza

Livello:

Scheda: **284**

RILIEVO

Criticita'
6.04_Ostacolo costituito da vegetazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		285
Localizzazione: Colugna	Civico	
Denominazione: GARIBALDI, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.04_Segnaletica tattilo-plantare per individuazione scala o situazione di pericolo non presente

Quantita'	
Lunghezza	
Larghezza	m 3,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Inserimento nella pavimentazione di fascia in moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in materiale idoneo al contesto, a contrasto cromatico e con larghezza pari al gradino, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 270,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		286
Localizzazione: Colugna	Civico	
Denominazione: GARIBALDI, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Integrazione ai moduli tattilo-plantari esistenti per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 360,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: URBANO		Scheda: 287
Localizzazione: Colugna	Civico:	
Denominazione: GARIBALDI, piazza	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 4

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marciapiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 162,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		288
Localizzazione: Colugna	Civico	
Denominazione: GARIBALDI, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del manto di usura dell'attraversamento in conglomerato bituminoso, previa fresatura, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio compromesse anche dalla chiusura di tracce, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive
Per garantire la continuità della pavimentazione si considera l'intero attraversamento.

Costo stimato
€ 945,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		289
Localizzazione: Colugna	Civico	
Denominazione: GARIBALDI, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'

Lunghezza: m 1,20

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 300,00**

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: BASSA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		290
Localizzazione: Colugna	Civico:	
Denominazione: GARIBALDI, piazza	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	cm 12
Pend. L	Pend. T 7,7 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in pietra, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso rifacimento della segnaletica tattilo plantare. Considerate le peculiari caratteristiche del contesto, la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico per risolvere tutte le criticità rilevate nell'intera area in modo organico e coordinato e nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.

Costo stimato
€ 8.346,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 291	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		291
Localizzazione: Colugna	Civico	
Denominazione: GARIBALDI, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 4
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in pietra, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in: 291	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		292
Localizzazione: Colugna	Civico	
Denominazione: GARIBALDI, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'

Lunghezza: m 2,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marciapiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 186,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		293
Localizzazione: Colugna	Civico:	
Denominazione: GARIBALDI, piazza	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
4.05_Serie di brevi rampe di raccordo ravvicinate

Quantita'	3
Lunghezza	m 5,00
Larghezza	m 1,70
Altezza/Dislivello	cm 17
Pend. L	18,0 %
Pend. T	

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto rialzato e delle rampe e realizzazione, in cls, di percorso a raso a quota stradale, da collegare senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, tracciamento di segnaletica orizzontale (linee di margine, simboli, ecc) ed eventuale posa di transenne di protezione. Larghezza min 150 cm al netto degli elementi di protezione.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.055,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Colugna

Civico:

Denominazione: GARIBALDI, piazza

Livello:

Scheda: **294**

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito	URBANO
Localizzazione	Colugna
Civico	
Denominazione	GARIBALDI, piazza
Livello	
Scheda	295

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 1,20
Larghezza	m 1,70
Altezza/Dislivello	
Pend. L	
Pend. T	

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 765,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		296
Localizzazione: Colugna	Civico: 10	
Denominazione: GARIBALDI, piazza	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.04_Ostacolo costituito da vegetazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico | Nota 2: | Priorità: ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		297
Localizzazione: Colugna	Civico	
Denominazione: GARIBALDI, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Quantita'	
Lunghezza	m 1,50
Larghezza	m 1,60
Altezza/Dislivello	cm 12
Pend. L 8,8 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 780,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		298
Localizzazione: Colugna	Civico: 4	
Denominazione: GARIBALDI, piazza	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme

Quantita'

Lunghezza: m 5,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dei moduli tattilo-plantari non coerenti o non conformi e posa di nuovi moduli per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 450,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		299
Localizzazione: Colugna	Civico: 4	
Denominazione: GARIBALDI, piazza	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'

Lunghezza: m 2,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marciapiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 186,00**

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: BASSA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**		Scheda: **300**
Localizzazione: Colugna	Civico:	
Denominazione: GARIBALDI, piazza	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
7.09_Segnaletica di indicazione o orientamento non presente

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Interruzione del percorso pedonale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di transenna, fioriera od altro elemento invalicabile per segnalare l'interruzione del percorso pedonale, compresa segnaletica verticale, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 650,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Colugna

Civico:

Denominazione: GARIBALDI, piazza

Livello:

Scheda: **301**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marciapiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 302

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		302
Localizzazione: Colugna	Civico:	
Denominazione: GARIBALDI, piazza	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	m 1,60
Altezza/Dislivello	cm 10
Pend. L	Pend. T 5,7 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso rifacimento della segnaletica tattilo plantare.

Costo stimato
€ 1.238,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 301	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**		Scheda: **303**
Localizzazione: Colugna	Civico:	
Denominazione: GARIBALDI, piazza	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 315,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Colugna

Civico:

Denominazione: GARIBALDI, piazza

Livello:

Scheda: **304**

RILIEVO

Criticita': 6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		305
Localizzazione: Colugna	Civico:	
Denominazione: GARIBALDI, piazza	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)

Quantita'

Lunghezza: m 10,00

Larghezza: m 1,50

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T: 7,2 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza media.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi o del percorso a raso e sua ricostruzione con riduzione della pendenza trasversale, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 4.875,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		306
Localizzazione: Colugna	Civico	
Denominazione: GARIBALDI, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	cm 10
Pend. L	Pend. T 6,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso ampliamento dell'area in piano con eliminazione del margine arrotondato. Compreso rifacimento della segnaletica tattilo plantare.

Costo stimato
€ 1.961,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 307	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		307
Localizzazione: Colugna	Civico	
Denominazione: GARIBALDI, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dei moduli tattilo-plantari non coerenti o non conformi e posa di nuovi moduli per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità MEDIA

Criticità risolta in: 306

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**		Scheda: **308**
Localizzazione: Colugna	Civico:	
Denominazione: GARIBALDI, piazza	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 4
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marciapiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 162,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		309
Localizzazione: Colugna	Civico	
Denominazione: GARIBALDI, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 12,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza media.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.060,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		310
Localizzazione: Colugna	Civico	
Denominazione: GARIBALDI, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	
Lunghezza	m 8,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	cm 11
Pend. L	Pend. T 8,2 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls architettonico, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.196,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		311
Localizzazione: Colugna	Civico:	
Denominazione: GARIBALDI, piazza	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	m 3,00
Altezza/Dislivello	cm 10
Pend. L	Pend. T 6,1 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso rifacimento della segnaletica tattilo plantare.

Costo stimato
€ 2.371,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 312	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		312
Localizzazione: Colugna	Civico	
Denominazione: GARIBALDI, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 3
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in: 311	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		313
Localizzazione: Colugna	Civico:	
Denominazione: GARIBALDI, piazza	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls architettonico, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Compresi: eliminazione del margine arrotondato del marciapiedi nel tratto antistante l'attraversamento, rifacimento della segnaletica tattilo plantare, spostamento della caditoia all'esterno dell'attraversamento.

Costo stimato
€ 1.886,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		314
Localizzazione: Colugna	Civico	
Denominazione: GARIBALDI, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: URBANO

Localizzazione: Colugna

Civico:

Denominazione: GARIBALDI, piazza

Livello:

Scheda: **315**

RILIEVO

Criticita'
6.12_Ostacolo costituito da occupazione del percorso da parte di veicoli

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e svolgimento periodico di sopralluoghi da parte della Polizia Municipale.

Eventuali indicazioni esecutive
Si raccomanda di analizzare il contesto per individuare una posizione idonea all'installazione di rastrelliere per biciclette, nel rispetto delle prescrizioni di Abaco.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**		Scheda: **316**
Localizzazione: Colugna	Civico:	
Denominazione: GARIBALDI, piazza	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 5
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marciapiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 162,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Colugna

Civico:

Denominazione: BATTISTI, via

Livello:

Scheda: **317**

RILIEVO

Criticita': 6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		318
Localizzazione: Colugna	Civico	
Denominazione: BATTISTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	
Lunghezza	m 6,70
Larghezza	m 1,60
Altezza/Dislivello	
Pend. L 17,9 %	Pend. T 15,2 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls architettonico, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.049,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Colugna

Civico:

Denominazione: BATTISTI, via

Livello:

Scheda: **319**

RILIEVO

Criticita': 1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita':

Lunghezza: m 18,50

Larghezza: m 1,45

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T: 8,7 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls architettonico, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, in adiacenza all'ingresso carraio, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Comprese transenne di protezione.

Costo stimato: **€ 6.515,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Colugna

Civico:

Denominazione: BATTISTI, via

Livello:

Scheda: **320**

RILIEVO

Criticita': 6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		321
Localizzazione: Colugna	Civico	
Denominazione: BATTISTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 1,50
Larghezza	m 1,60
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 900,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		322
Localizzazione: Colugna	Civico	
Denominazione: BATTISTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
10.01_Fermata con banchina non presente o non adeguata

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Adeguamento della banchina mediante posa di segnaletica tattilo-plantare per la delimitazione dell'area, previa consultazione con i portatori di interesse. ™ ™ ™ ™ ™ ™.



Eventuali indicazioni esecutive
Le caratteristiche di contesto non permettono l'ampliamento della banchina per rendere la fermata accessibile alle persone in sedia a ruote: si raccomanda di individuare una posizione alternativa per realizzare una fermata accessibile integrativa o sostitutiva.

Costo stimato
€ 720,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		323
Localizzazione: Colugna	Civico	
Denominazione: BATTISTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		324
Localizzazione: Colugna	Civico:	
Denominazione: BATTISTI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Quantita'

Lunghezza: m 0,50

Larghezza: m 2,50

Altezza/Dislivello

Pend. L: 15,0 %

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Rampa definita dall'eccessivo rialzo dell'attraversamento.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del manto di usura dell'attraversamento in conglomerato bituminoso, previa fresatura, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive
Per garantire la continuità della pavimentazione si considera l'intero attraversamento.

Costo stimato
€ 2.142,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include: 325	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		325
Localizzazione: Colugna	Civico	
Denominazione: BATTISTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Quantita'

Lunghezza: m 0,50

Larghezza: m 2,50

Altezza/Dislivello

Pend. L: 13,5 %

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Rampa definita dall'eccessivo rialzo dell'attraversamento.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del manto di usura dell'attraversamento in conglomerato bituminoso, previa fresatura, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: € 0,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 324

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		326
Localizzazione: Colugna	Civico	
Denominazione: BATTISTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 4,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 360,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		327
Localizzazione: Colugna	Civico:	
Denominazione: BATTISTI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	
Lunghezza	m 8,00
Larghezza	m 1,20
Altezza/Dislivello	cm 10
Pend. L 12,0 %	Pend. T 7,6 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls architettonico, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive
Verificare la possibilità di realizzare la rampa carrabile all'esterno del marciapiedi per aumentarne la larghezza: le modalità per l'eventuale restringimento della carreggiata devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità.

Costo stimato
€ 2.196,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		328
Localizzazione: Colugna	Civico	
Denominazione: BATTISTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.04_Ostacolo costituito da vegetazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Restringimento fino a 90 cm.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità MEDIA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		329
Localizzazione: Colugna	Civico	
Denominazione: BATTISTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 73,00
Larghezza	m 1,20
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Misurare da mappa.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 17.301,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		330
Localizzazione: Colugna	Civico	
Denominazione: BATTISTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm

Quantita'	
Lunghezza	
Larghezza	m 0,88
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato ed adeguamenti alla rete. Quando pertinente, si consiglia di verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore l'eliminazione del palo previo interramento della linea.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.300,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		331
Localizzazione: Colugna	Civico	
Denominazione: BATTISTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 315,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		332
Localizzazione: Colugna	Civico:	
Denominazione: BATTISTI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	
Lunghezza	m 7,00
Larghezza	m 1,20
Altezza/Dislivello	cm 10
Pend. L 9,0 %	Pend. T 6,6 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls architettonico, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive
Verificare la possibilità di realizzare la rampa carrabile all'esterno del marciapiedi per aumentarne la larghezza: le modalità per l'eventuale restringimento della carreggiata devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità.

Costo stimato
€ 1.921,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		333
Localizzazione: Colugna	Civico	
Denominazione: BATTISTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 4,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 360,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Colugna

Civico:

Denominazione: BATTISTI, via

Livello:

Scheda: **334**

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 3,5

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marciapiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 162,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		335
Localizzazione: Colugna	Civico	
Denominazione: BATTISTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 15
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.496,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		336
Localizzazione: Colugna	Civico	
Denominazione: BATTISTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 4,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 360,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		337
Localizzazione: Colugna	Civico	
Denominazione: BATTISTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.12_Ostacolo costituito da occupazione del percorso da parte di veicoli

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e svolgimento periodico di sopralluoghi da parte della Polizia Municipale.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		338
Localizzazione: Colugna	Civico	
Denominazione: BATTISTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.09_Ostacolo costituito da elemento edilizio (inferriata, gradini, aggetto architettonico)

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Presegnalazione dell'ostacolo che non può essere rimosso mediante posa di cordolo in pietra a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione, larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario per informare circa il corretto uso dell'elemento che limita la sicurezza dello spazio pubblico e consigliarne l'eventuale sostituzione.

Costo stimato
€ 2.215,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Colugna

Civico:

Denominazione: BATTISTI, via

Livello:

Scheda: **339**

RILIEVO

Criticita': 1.01_Percorso o marciapiede non presente o con larghezza inferiore a 40 cm

Quantita':

Lunghezza: m 22,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di percorso pedonale a raso mediante segnaletica orizzontale (linee di margine, simboli, eventuali capiture piene intero percorso) ed eventuale posa di transenne o paletti parapedonali di protezione, obbligatori nei punti di svolta salvo impossibilità. Larghezza min 150 cm al netto degli elementi di protezione, p. trasversale max 1,5%.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 330,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		340
Localizzazione: Colugna	Civico	
Denominazione: BATTISTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	
Lunghezza	m 1,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 15
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione di rampa, in cls, con eventuale cordolo laterale con altezza 10 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampa con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Realizzare la rampa a pianta rettangolare, eliminando il margine arrotondato del marciapiedi.

Costo stimato
€ 564,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		341
Localizzazione: Colugna	Civico	
Denominazione: BATTISTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.07_Ostacolo costituito da palo della pubblica illuminazione, palo di reti tecnologiche o impianto semaforico

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato ed adeguamenti alla rete. Quando pertinente, si consiglia di verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore l'eliminazione del palo previo interramento della linea.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.300,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		342
Localizzazione: Colugna	Civico	
Denominazione: BATTISTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 77,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 18.249,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Colugna

Civico:

Denominazione: BATTISTI, via

Livello:

Scheda: **343**

RILIEVO

Criticita'
6.04_Ostacolo costituito da vegetazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		344
Localizzazione: Colugna	Civico	
Denominazione: BATTISTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 315,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		345
Localizzazione: Colugna	Civico	
Denominazione: BATTISTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 16,50
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.910,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		346
Localizzazione: Colugna	Civico	
Denominazione: BATTISTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.06_Percorso sterrato

Quantita'	
Lunghezza	m 18,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di percorso in calcestruzzo architettonico, delimitato da cordoli a contrasto cromatico con funzione di guida naturale se le condizioni di contesto lo richiedono, raccordato a raso alle pavimentazioni adiacenti, inclusa la preparazione del fondo. Larghezza min 150 cm, eventuale p. longitudinale max 3%, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.510,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		347
Localizzazione: Colugna	Civico:	
Denominazione: BATTISTI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	
Lunghezza	m 5,50
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	cm 13
Pend. L 16,0 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano posta alla quota stradale e di 2 rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. long. max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.745,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		348
Localizzazione: Colugna	Civico	
Denominazione: BATTISTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 25,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 5.925,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		349
Localizzazione: Colugna	Civico	
Denominazione: BATTISTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.03_Breve rampa di raccordo non coerente con i percorsi

Quantita'	
Lunghezza	m 4,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze mediante ricostruzione, in cls, del marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 150 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 9.778,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Colugna

Civico:

Denominazione: BATTISTI, via

Livello:

Scheda: **350**

RILIEVO

Criticita'
9.06_Parcheggio riservato su area non in piano e/o con sconnessioni

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L 9,5 %

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del manto di usura del parcheggio riservato, in conglomerato bituminoso, previa fresatura, per ottenere una superifcie piana e continua, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 770,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		351
Localizzazione: Colugna	Civico	
Denominazione: BATTISTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
9.03_Parcheggio riservato con dimensioni non conformi

Quantita'	
Lunghezza	m 4,14
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica alla segnaletica orizzontale al fine di delimitare uno stallo a pettine con dimensioni non inferiori a 320x500 cm, inclusa cancellazione della segnaletica orizzontale esistente.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 200,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Colugna

Civico:

Denominazione: BATTISTI, via

Livello:

Scheda: **352**

RILIEVO

Criticita'
9.04_Parcheggio riservato con collegamento al percorso pedonale non presente o non adeguato

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione del collegamento tra parcheggio e percorso pedonale mediante costruzione di rampa in cls architettonico da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, eventuale cordolo laterale h 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Realizzare la rampa nell'area libera adiacente allo stallo (esterna alla segnaletica dello spazio riservato).

Costo stimato: **€ 624,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		353
Localizzazione: Colugna	Civico	
Denominazione: BATTISTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	
Lunghezza	m 6,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 4
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm o secondo le caratteristiche del contesto, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 330,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Colugna

Civico:

Denominazione: BATTISTI, via

Livello:

Scheda: **354**

RILIEVO

Criticita'
6.04_Ostacolo costituito da vegetazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Essenza con spine.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		355
Localizzazione: Colugna	Civico	
Denominazione: BATTISTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 4,50
Larghezza	m 1,30
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in materiale analogo all'esistente e con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.193,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		356
Localizzazione: Colugna		
Denominazione: BATTISTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 1,30
Larghezza	m 1,30
Altezza/Dislivello	
Pend. L 6,4 %	Pend. T 6,4 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento ed eventuale allargamento del marciapiedi, in materiale analogo all'esistente, al fine di realizzare, in corrispondenza del punto di svolta, un'area in piano con dimensioni min 150x150 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.712,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		357
Localizzazione: Colugna	Civico	
Denominazione: BATTISTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.02_Breve rampa di raccordo con pendenza superiore a 15%

Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 1,30
Altezza/Dislivello	cm 16
Pend. L 16,0 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Il dislivello è superiore a quello ammesso da normativa (max 15 cm).

Costo stimato
€ 1.092,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		358
Localizzazione: Colugna	Civico	
Denominazione: BATTISTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 2,00
Larghezza	m 0,75
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento che riduce la larghezza del percorso, inclusi ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		359
Localizzazione: Colugna	Civico	
Denominazione: BATTISTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		360
Localizzazione: Colugna	Civico	
Denominazione: BATTISTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'

Lunghezza: m 1,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 200,00**

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: BASSA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Branco

Civico:

Denominazione: SAN FRANCESCO, via

Livello:

Scheda: **361**

RILIEVO

Criticita'
8.02_Attraversamento pedonale in posizione non adeguata

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello: cm 15

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza strada 7 m. L'attraversamento raccorda un marciapiede con gradini (in primo piano) all'inizio dell'area con stalli in linea, privi di percorso protetto.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Considerando l'assenza di altri luoghi idonei a ricavare parcheggi ordinari in prossimità del Centro Civico, si ritiene di mantenere l'attraversamento ad uso del parcheggio ma di non renderlo accessibile per evitarne l'impiego in autonomia da parte di persone con disabilità.

Eventuali indicazioni esecutive
Costo per la posa di segnaletica con indicazione di "percorso non accessibile".

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		362
Localizzazione: Branco	Civico	
Denominazione: SAN FRANCESCO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita'	
Lunghezza	m 21,00
Larghezza	m 1,10
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls architettonico, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 5.355,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		363
Localizzazione: Branco	Civico	
Denominazione: SAN FRANCESCO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.04_Ostacolo costituito da vegetazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		364
Localizzazione: Branco	Civico	
Denominazione: SAN FRANCESCO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	
Lunghezza	m 9,00
Larghezza	m 1,45
Altezza/Dislivello	
Pend. L 9,4 %	Pend. T 7,6 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls architettonico, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.470,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		365
Localizzazione: Branco	Civico	
Denominazione: SAN FRANCESCO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 60,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 14.220,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		366
Localizzazione: Branco	Civico	
Denominazione: SAN FRANCESCO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 4,50
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L 6,0 %	Pend. T 7,7 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Adeguare la posizione dell'attraversamento rispetto allo spazio necessario alle rampe laterali.

Costo stimato
€ 2.196,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 368	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		367
Localizzazione: Branco	Civico	
Denominazione: SAN FRANCESCO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 4,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 360,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		368
Localizzazione: Branco	Civico	
Denominazione: SAN FRANCESCO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 4
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in: 366	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		369
Localizzazione: Branco	Civico	
Denominazione: SAN FRANCESCO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'

Lunghezza: m 2,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 275,00**

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: BASSA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		370
Localizzazione: Branco	Civico	
Denominazione: SAN FRANCESCO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'	2
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 540,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Branco

Civico:

Denominazione: SAN FRANCESCO, via

Livello:

Scheda: **371**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 315,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Branco

Civico:

Denominazione: SAN FRANCESCO, via

Livello:

Scheda: **372**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 315,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		373
Localizzazione: Branco	Civico	
Denominazione: SAN FRANCESCO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.01_Guida per orientamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 20,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e, se richiesto dal contesto, "incrocio" o "svolta obbligata", in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.



Eventuali indicazioni esecutive
Progettare il percorso tattilo plantare in relazione alle caratteristiche del contesto (ostacoli, servizi, attraversamenti, ecc.).

Costo stimato
€ 1.800,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		374
Localizzazione: Branco	Civico:	
Denominazione: SAN FRANCESCO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
4.02_Breve rampa di raccordo con pendenza superiore a 15%

Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L 16,3 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Attraversamento in posizione non idonea.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze mediante ricostruzione del marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 150 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive
Attraversamento in posizione non idonea. Sostituire con un nuovo attraversamento posto più all'intero di via Roma.

Costo stimato
€ 937,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 376	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		375
Localizzazione: Branco	Civico	
Denominazione: SAN FRANCESCO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 7,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Attraversamento in posizione non idonea. Sostituire con un nuovo attraversamento posto più all'intero di via Roma. Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento.

Costo stimato
€ 630,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		376
Localizzazione: Branco	Civico	
Denominazione: SAN FRANCESCO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 3,5
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze mediante ricostruzione del marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 150 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive
Attraversamento in posizione non idonea. Sostituire con un nuovo attraversamento posto più all'intero di via Roma.

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in: 374	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		377
Localizzazione: Branco	Civico	
Denominazione: SAN FRANCESCO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'	2
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Prolungamento dell'aiuola mediante posa di cordoli di delimitazione in materiale analogo all'esistente, riempimento con terra vegetale e piantumazioni, compresa eventuale demolizione della rampa di raccordo, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Attraversamento in posizione non idonea. Sostituire con un nuovo attraversamento posto più all'intero di via Roma.

Costo stimato
€ 450,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		378
Localizzazione: Branco	Civico	
Denominazione: SAN FRANCESCO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'	2
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.

Eventuali indicazioni esecutive
Attraversamento in posizione non idonea. Sostituire con un nuovo attraversamento posto più all'intero di via Roma.

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Branco

Civico:

Denominazione: SAN FRANCESCO, via

Livello:

Scheda: **379**

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 4

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rifacimento ed eventuale allargamento del marciapiedi, in materiale analogo all'esistente, al fine di realizzare, in corrispondenza del punto di svolta, un'area in piano con dimensioni min 150x150 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Attraversamento in posizione non idonea. Sostituire con un nuovo attraversamento posto più all'intero di via Roma.

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 381

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Branco

Civico:

Denominazione: SAN FRANCESCO, via

Livello:

Scheda: **380**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 4,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Attraversamento in posizione non idonea. Sostituire con un nuovo attraversamento posto più all'intero di via Roma. Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento.

Costo stimato: **€ 450,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Branco

Civico:

Denominazione: SAN FRANCESCO, via

Livello:

Scheda: **381**

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita':

Lunghezza: m 4,00

Larghezza: m 2,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L: 6,8 %

Pend. T: 9,5 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento ed eventuale allargamento del marciapiedi, in materiale analogo all'esistente, al fine di realizzare, in corrispondenza del punto di svolta, un'area in piano con dimensioni min 150x150 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Attraversamento in posizione non idonea. Sostituire con un nuovo attraversamento posto più all'intero di via Roma.

Costo stimato: **€ 3.000,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 379

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Branco

Civico:

Denominazione: SAN FRANCESCO, via

Livello:

Scheda: **382**

RILIEVO

Criticita'
6.02_Ostacolo costituito da arredo urbano ancorato (cestino, panchina, paletto, cassetta postale, ecc.)

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti, inclusa eliminazione e rifacimento di basamenti interrati e supporti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		383
Localizzazione: Branco	Civico	
Denominazione: SAN FRANCESCO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 4,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 450,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**		Scheda: **384**
Localizzazione: Branco	Civico:	
Denominazione: SAN FRANCESCO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 4
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marciapiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 162,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		385
Localizzazione: Branco	Civico	
Denominazione: SAN FRANCESCO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'	2
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 275,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		386
Localizzazione: Branco	Civico	
Denominazione: SAN FRANCESCO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'	2
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 540,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**		Scheda: **387**
Localizzazione: Branco	Civico:	
Denominazione: SAN FRANCESCO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L: | Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marciapiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 389 | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		388
Localizzazione: Branco	Civico	
Denominazione: SAN FRANCESCO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 4,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 360,00**

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Branco

Civico:

Denominazione: SAN FRANCESCO, via

Livello:

Scheda: **389**

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita':

Lunghezza: m 5,00

Larghezza: m 1,50

Altezza/Dislivello: cm 12

Pend. L: 7,0 %

Pend. T: 10,6 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del marciapiedi, in cls architettonico, al fine di realizzare, in corrispondenza del punto di svolta o dell'attraversamento, un'area in piano con dimensioni min 150x150 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. In caso di attraversamento l'area in piano deve corrispondere alla larghezza dell'attraversamento.



area in piano min 150x150 cm per cambio direzione (in caso di attraversamento ampliare le dimensioni per posare correttamente la segn. tattilo-plantare)

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.647,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 387

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		390
Localizzazione: Branco	Civico	
Denominazione: SAN FRANCESCO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 45,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 10.665,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include: 394	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		391
Localizzazione: Branco	Civico: 24	
Denominazione: SAN FRANCESCO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Quantita'

Lunghezza: m 1,00

Larghezza: m 1,30

Altezza/Dislivello

Pend. L: 14,5 %

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 936,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Branco

Civico: 24

Denominazione: SAN FRANCESCO, via

Livello:

Scheda: **392**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 5,00

Larghezza: m 1,30

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.185,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Branco

Civico: 24

Denominazione: SAN FRANCESCO, via

Livello:

Scheda: **393**

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Quantita'

Lunghezza: m 1,00

Larghezza: m 1,30

Altezza/Dislivello

Pend. L: 13,1 %

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 780,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Branco

Civico:

Denominazione: SAN FRANCESCO, via

Livello:

Scheda: **394**

RILIEVO

Criticita'
1.11_Percorso con pendenza longitudinale superiore a 5% e lunghezza non conforme a tabella art.8.1.11

Quantita':

Lunghezza: m 9,00

Larghezza: m 1,30

Altezza/Dislivello:

Pend. L: 7,3 %

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione del marciapedi, in cls, previa risagomatura del piano di posa in conformità alla tabella art. 8.1.11 e con area in piano con dimensioni min 150x150 cm almeno ogni 10 m, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% e privo di p. trasversale. In caso di impossibilità deve essere individuato un percorso pedonale alternativo da indicare con apposita segnaletica.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 390

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		395
Localizzazione: Branco	Civico	
Denominazione: SAN FRANCESCO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	m 1,15
Altezza/Dislivello	
Pend. L 9,9 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del marciapiedi, in cls architettonico, al fine di realizzare, in corrispondenza del punto di svolta o dell'attraversamento, un'area in piano con dimensioni min 150x150 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. In caso di attraversamento l'area in piano deve corrispondere alla larghezza dell'attraversamento.



area in piano min 150x150 cm per cambio direzione (in caso di attraversamento ampliare le dimensioni per posare correttamente la segn. tattilo-plantare)

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.098,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 397	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		396
Localizzazione: Branco	Civico	
Denominazione: SAN FRANCESCO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 3,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 360,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		397
Localizzazione: Branco	Civico	
Denominazione: SAN FRANCESCO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 4,5
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marciapiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in: 395	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		398
Localizzazione: Branco	Civico	
Denominazione: SAN FRANCESCO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)

Quantita'	
Lunghezza	m 5,50
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 9,5 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi o del percorso a raso e sua ricostruzione con riduzione della pendenza trasversale, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Mediante fresatura e riporto di conglomerato bituminoso per livellare l'attraversamento.

Costo stimato
€ 605,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Branco

Civico:

Denominazione: SAN FRANCESCO, via

Livello:

Scheda: **399**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marciapiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 401

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		400
Localizzazione: Branco	Civico	
Denominazione: SAN FRANCESCO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 3,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 360,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Branco

Civico:

Denominazione: SAN FRANCESCO, via

Livello:

Scheda: **401**

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita':

Lunghezza: m 4,00

Larghezza: m 1,50

Altezza/Dislivello:

Pend. L: 20,6 %

Pend. T: 4,2 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del marciapiedi, in cls architettonico, al fine di realizzare, in corrispondenza del punto di svolta o dell'attraversamento, un'area in piano con dimensioni min 150x150 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. In caso di attraversamento l'area in piano deve corrispondere alla larghezza dell'attraversamento.



area in piano min 150x150 cm per cambio direzione (in caso di attraversamento ampliare le dimensioni per posare correttamente la segn. tattilo-plantare)

Eventuali indicazioni esecutive
Compreso ampliamento dell'area in piano con eliminazione del margine arrotondato.

Costo stimato: **€ 1.372,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 399

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Branco

Civico:

Denominazione: SAN FRANCESCO, via

Livello:

Scheda: **402**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 12,00

Larghezza: m 1,50

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 3.060,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		403
Localizzazione: Branco	Civico	
Denominazione: SAN FRANCESCO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.11_Percorso con pendenza longitudinale superiore a 5% e lunghezza non conforme a tabella art.8.1.11

Quantita'	
Lunghezza	m 12,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L 12,5 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Criticità non risolvibile a causa delle caratteristiche del contesto. Posa di doppio corrimano in acciaio inox e montanti di sostegno da ancorare a pavimento o lateralmente alla rampa, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.020,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		404
Localizzazione: Branco	Civico	
Denominazione: SAN FRANCESCO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 4,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 360,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		405
Localizzazione: Branco	Civico	
Denominazione: SAN FRANCESCO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'

Lunghezza: m 2,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marciapiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 186,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		406
Localizzazione: Branco	Civico	
Denominazione: SAN FRANCESCO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 110,00
Larghezza	m 1,85
Altezza/Dislivello	
Pend. L 1,9 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 32.153,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Branco

Civico:

Denominazione: SAN FRANCESCO, via

Livello:

Scheda: **407**

RILIEVO

Criticita': 1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm

Quantita':

Lunghezza: m 2,00

Larghezza: m 0,75

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Allargamento della superficie del percorso mediante inserimento a raso nella pavimentazione di grigliato in ghisa con superficie piana, fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia.



Eventuali indicazioni esecutive

Soluzione applicabile solo se viene raggiunta la larghezza libera minima di 90 cm.

Costo stimato: **€ 950,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		408
Localizzazione: Branco	Civico: 12	
Denominazione: SAN FRANCESCO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
7.06_Percorso pedonale con delimitazione non percepibile o privo di protezione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Dosso interpretabile come attraversamento pedonale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di transenna per separare senza soluzione di continuità il percorso pedonale dalla carreggiata, incluse demolizioni e ripristini. Transenna con elemento inferiore ad altezza 30 cm, verniciatura in colore ad alta visibilità.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 650,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Branco

Civico: 14

Denominazione: SAN FRANCESCO, via

Livello:

Scheda: **409**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 2,00

Larghezza: m 2,15

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 1.612,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**		Scheda: **410**
Localizzazione: Branco	Civico:	
Denominazione: SAN FRANCESCO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza: m 3,50	
Larghezza: m 2,15	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 2.821,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		411
Localizzazione: Branco	Civico	
Denominazione: SAN FRANCESCO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 115,00
Larghezza	m 1,40
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 27.255,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		412
Localizzazione: Branco	Civico: 16	
Denominazione: SAN FRANCESCO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'

Lunghezza: m 6,00

Larghezza: m 1,40

Altezza/Dislivello

Pend. L: 11,9 %

Pend. T: 3,5 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano posta alla quota stradale e di 2 rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. long. max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.196,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		413
Localizzazione: Branco	Civico: 18	
Denominazione: SAN FRANCESCO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
4.03_Breve rampa di raccordo non coerente con i percorsi

Quantita'

Lunghezza: m 5,00

Larghezza: m 1,40

Altezza/Dislivello

Pend. L: 11,6 %

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze mediante ricostruzione, in cls architettonico, del marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 150 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.372,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Branco

Civico:

Denominazione: SAN FRANCESCO, via

Livello:

Scheda: **414**

RILIEVO

Criticita': 4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Quantita':

Lunghezza: m 1,00

Larghezza: m 1,40

Altezza/Dislivello: cm 12

Pend. L: 10,1 %

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 780,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		415
Localizzazione: Branco	Civico	
Denominazione: SAN FRANCESCO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 4,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 360,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito	URBANO
Localizzazione	Branco
Civico	
Denominazione	SAN FRANCESCO, via
Livello	
Scheda	416

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 3,50
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	
Pend. T	

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del manto di usura dell'attraversamento in conglomerato bituminoso, previa fresatura, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio compromesse anche dalla chiusura di tracce, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive
Per garantire la continuità della pavimentazione si considera l'intero attraversamento.

Costo stimato
€ 945,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		417
Localizzazione: Branco	Civico	
Denominazione: SAN FRANCESCO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'

Lunghezza: m 2,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marciapiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 186,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		418
Localizzazione: Branco	Civico	
Denominazione: SAN FRANCESCO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 4,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 360,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		419
Localizzazione: Branco	Civico	
Denominazione: SAN FRANCESCO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
10.01_Fermata con banchina non presente o non adeguata

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza utile per banchina 3,15 m.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della banchina per ottenere un'area piana e continua, in cls, priva di ostacoli, idonea all'impiego della pedana in dotazione al mezzo per la salita e la discesa delle persone con disabilità motorie, e posa di segnaletica tattilo-plantare per la delimitazione dell'area previa consultazione con i portatori di interesse. Dimensioni area min 240x200 cm, h 20 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.595,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		420
Localizzazione: Branco	Civico	
Denominazione: SAN FRANCESCO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.04_Ostacolo costituito da vegetazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Branco

Civico:

Denominazione: SAN FRANCESCO, via

Livello:

Scheda: **421**

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Quantita':

Lunghezza: m 1,00

Larghezza: m 1,50

Altezza/Dislivello: cm 10

Pend. L: 9,0 %

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 624,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		422
Localizzazione: Branco	Civico: 22	
Denominazione: SAN FRANCESCO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	
Lunghezza	m 6,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	cm 10
Pend. L 10,5 %	Pend. T 3,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano posta alla quota stradale e di 2 rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. long. max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.196,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		423
Localizzazione: Branco	Civico	
Denominazione: SAN FRANCESCO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 6,00
Larghezza	m 1,70
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.611,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**		Scheda: **424**
Localizzazione: Branco	Civico:	
Denominazione: SAN FRANCESCO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 6.20_Ostacolo generico

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L: | Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Ghiaia su marciapiede.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare la pulizia dell'area pubblica.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		425
Localizzazione: Branco	Civico	
Denominazione: SAN FRANCESCO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 1,70
Altezza/Dislivello	cm 11
Pend. L 10,7 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 624,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		426
Localizzazione: Branco	Civico	
Denominazione: ROMA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)

Quantita'

Lunghezza: m 7,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T: 6,8 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi o del percorso a raso e sua ricostruzione con riduzione della pendenza trasversale, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 4.550,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		427
Localizzazione: Branco	Civico	
Denominazione: ROMA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.01_Ostacolo costituito da arredo urbano non ancorato (fioriera, portabiciclette, dissuasore, ecc.)

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 70,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		428
Localizzazione: Branco	Civico	
Denominazione: ROMA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.07_Ostacolo costituito da palo della pubblica illuminazione, palo di reti tecnologiche o impianto semaforico

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato ed adeguamenti alla rete. Quando pertinente, si consiglia di verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore l'eliminazione del palo previo interramento della linea.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.300,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		429
Localizzazione: Branco	Civico	
Denominazione: ROMA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.04_Breve rampa di raccordo con pendenza trasversale

Quantita'	
Lunghezza	m 1,20
Larghezza	m 1,45
Altezza/Dislivello	cm 10
Pend. L 11,3 %	Pend. T 3,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 624,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		430
Localizzazione: Branco	Civico	
Denominazione: ROMA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.12_Ostacolo costituito da occupazione del percorso da parte di veicoli

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e svolgimento periodico di sopralluoghi da parte della Polizia Municipale.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		431
Localizzazione: Branco	Civico	
Denominazione: ROMA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 19,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 4.503,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		432
Localizzazione: Branco	Civico:	
Denominazione: ROMA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 3,50
Larghezza	m 0,80
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con restringimento dovuto al passo carraio, realizzazione, in calcestruzzo architettonico, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive
In corrispondenza del restringimento puntuale è ammessa la riduzione della larghezza fino a 90 cm.

Costo stimato
€ 1.093,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		433
Localizzazione: Branco	Civico: 12	
Denominazione: ROMA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	
Lunghezza	m 1,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 8
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione di rampa, in cls architettonico, con eventuale cordolo laterale con altezza 10 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampa con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Realizzare la rampa a pianta rettangolare, eliminando il margine inclinato del marciapiedi.

Costo stimato
€ 468,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		434
Localizzazione: Branco	Civico	
Denominazione: ROMA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 20,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e realizzazione di percorso pedonale a raso, con pavimentazione in cls a contrasto cromatico rispetto alla carreggiata, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, ed eventuale posa di transenne di protezione, obbligatorie nei punti di svolta. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 4.500,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		435
Localizzazione: Branco	Civico	
Denominazione: ROMA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita'

Lunghezza: m 4,00

Larghezza: m 1,50

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		436
Localizzazione: Branco	Civico	
Denominazione: ROMA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 4,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 360,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**		Scheda: **437**
Localizzazione: Branco	Civico:	
Denominazione: ROMA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.02_Ostacolo costituito da arredo urbano ancorato (cestino, panchina, paletto, cassetta postale, ecc.)

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento che costituisce ostacolo, inclusi ripristini.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 70,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		438
Localizzazione: Branco	Civico	
Denominazione: ROMA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 15
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.496,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**		Scheda: **439**
Localizzazione: Branco	Civico:	
Denominazione: ROMA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'	
Lunghezza: m 4,00	
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 360,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Branco

Civico:

Denominazione: ROMA, via

Livello:

Scheda: **440**

RILIEVO

Criticita'
6.02_Ostacolo costituito da arredo urbano ancorato (cestino, panchina, paletto, cassetta postale, ecc.)

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento che costituisce ostacolo, inclusi ripristini.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 70,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		441
Localizzazione: Branco	Civico	
Denominazione: SAN FRANCESCO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.04_Segnaletica tattilo-plantare per individuazione scala o situazione di pericolo non presente

Quantita'

Lunghezza: m 2,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Inserimento nella pavimentazione di fascia in moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in materiale idoneo al contesto, a contrasto cromatico e con larghezza pari al gradino, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 270,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 23/05/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		442
Localizzazione: Branco	Civico	
Denominazione: ROMA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
9.06_Parcheggio riservato su area non in piano e/o con sconnessioni

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del manto di usura del parcheggio riservato, in conglomerato bituminoso, previa fresatura, per ottenere una superifcie piana e continua, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 710,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Branco

Civico:

Denominazione: ROMA, via

Livello:

Scheda: **443**

RILIEVO

Criticita'
9.05_Parcheggio riservato con segnaletica non visibile o non presente

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica orizzontale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione o rifacimento di segnaletica orizzontale (linee di margine, zebrature, simboli) per la definizione degli spazi del parcheggio riservato nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 160,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		444
Localizzazione: Branco	Civico	
Denominazione: ROMA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 72,00
Larghezza	m 1,10
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 17.064,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include: 446, 447	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		445
Localizzazione: Branco	Civico	
Denominazione: ROMA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.20_Ostacolo generico

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare la rimozione dell'elemento che limita l'uso e/o la sicurezza dello spazio pubblico.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: URBANO

Localizzazione: Branco

Civico: 16

Denominazione: ROMA, via

Livello:

Scheda: **446**

RILIEVO

Criticita': 4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Quantita':

Lunghezza: m 1,50

Larghezza: m 1,10

Altezza/Dislivello: cm 11

Pend. L: 7,6 %

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 444

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		447
Localizzazione: Branco	Civico:	
Denominazione: ROMA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
4.03_Breve rampa di raccordo non coerente con i percorsi

Quantita'	2
Lunghezza	m 6,00
Larghezza	m 1,35
Altezza/Dislivello	
Pend. L	6,8 %
Pend. T	

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della rampa e ricostruzione dell'area alla medesima quota del marciapiedi, in materiale analogo all'esistente, per il ripristino della continuità del percorso, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo di delimitazione, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in: 444	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		448
Localizzazione: Branco	Civico: 18	
Denominazione: ROMA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	
Lunghezza	m 6,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	cm 11
Pend. L 5,7 %	Pend. T 15,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls architettonico, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.647,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		449
Localizzazione: Branco	Civico: 22	
Denominazione: ROMA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	
Lunghezza	m 11,50
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	cm 11
Pend. L 5,7 %	Pend. T 14,6 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls architettonico, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.294,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		450
Localizzazione: Branco	Civico: 26	
Denominazione: ROMA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
4.04_Breve rampa di raccordo con pendenza trasversale

Quantita'

Lunghezza: m 1,00

Larghezza: m 1,20

Altezza/Dislivello: cm 12

Pend. L: 9,1 %

Pend. T: 4,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento (rf. scheda 451).

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in: 451	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**		Scheda: **451**
Localizzazione: Branco	Civico:	
Denominazione: ROMA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 8.09_Attraversamento pedonale obliquo o non allineato al marciapiede

Quantita':

Lunghezza: m 5,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L: | Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Spostamento dell'attraversamento in corrispondenza di un tratto rettilineo del marciapiedi mediante realizzazione di nuovo attraversamento allineato al marciapiedi ed eventuali rampe di raccordo, eliminazione di quelle non più necessarie, cancellazione della segnaletica orizzontale, incluse demolizioni e ripristini. Attraversamento ed eventuali rampe di raccordo conformi all'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 4.925,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include: 450	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		452
Localizzazione: Branco	Civico	
Denominazione: ROMA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 6,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.

Eventuali indicazioni esecutive
Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento (rf. scheda 451).

Costo stimato
€ 540,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		453
Localizzazione: Branco	Civico	
Denominazione: ROMA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'

Lunghezza: m 1,00

Larghezza: m 2,50

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marciapiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Compresa messa in quota del chiusino o spostamento della caditoia all'esterno dell'attraversamento. Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento (rf. scheda 451).

Costo stimato
€ 625,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		454
Localizzazione: Branco	Civico	
Denominazione: ROMA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 3,5
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marciapiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento (rf. scheda 451).

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 162,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**		Scheda: **455**
Localizzazione: Branco	Civico:	
Denominazione: ROMA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'	
Lunghezza	m 7,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento (rf. scheda 451).

Costo stimato: **€ 630,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		456
Localizzazione: Branco	Civico	
Denominazione: ROMA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
14.05_Arredo urbano (panchina, cestino, portabiciclette, ecc.) non presente

Quantita': 2

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Panchine.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di arredo urbano per il miglioramento del comfort dei fruitori del percorso. L'arredo deve essere posto in area esterna al percorso, utilizzabile in modo agevole, non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti, mantenere la larghezza libera per il passaggio min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: € 2.200,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: | Include:

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		457
Localizzazione: Branco	Civico	
Denominazione: ROMA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.01_Guida per orientamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 14,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e, se richiesto dal contesto, "incrocio" o "svolta obbligata", in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.



Eventuali indicazioni esecutive
Progettare il percorso tattilo plantare in relazione alle caratteristiche del contesto (ostacoli, servizi, attraversamenti, ecc.).

Costo stimato
€ 1.260,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Branco

Civico:

Denominazione: ROMA, via

Livello:

Scheda: **458**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 11,00

Larghezza: m 3,40

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 6.358,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		459
Localizzazione: Branco	Civico	
Denominazione: ROMA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.02_Ostacolo costituito da arredo urbano ancorato (cestino, panchina, paletto, cassetta postale, ecc.)

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti, inclusa eliminazione e rifacimento di basamenti interrati e supporti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		460
Localizzazione: Branco	Civico	
Denominazione: ROMA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente

Quantita'	
Lunghezza	
Larghezza	m 4,80
Altezza/Dislivello	cm 15
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza strada esclusi marciapiedi.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso, ortogonale o parallelo ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità ai marciapiedi mediante rampe in cls architettonico conformi all'Abaco, con segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Definire la posizione dell'attraversamento anche per la corretta realizzazione delle rampe di raccordo. La soluzione proposta e la posizione del nuovo attraversamento devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità.

Costo stimato
€ 5.737,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		461
Localizzazione: Branco	Civico: 38	
Denominazione: ROMA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.04_Ostacolo costituito da vegetazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		462
Localizzazione: Branco	Civico	
Denominazione: ROMA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 14,00
Larghezza	m 1,25
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.570,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		463
Localizzazione: Branco	Civico	
Denominazione: ROMA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Quantita'	
Lunghezza	m 1,30
Larghezza	m 1,60
Altezza/Dislivello	cm 11
Pend. L 7,5 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Anche per passo carraio.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 624,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Branco

Civico:

Denominazione: ROMA, via

Livello:

Scheda: **464**

RILIEVO

Criticita'
8.02_Attraversamento pedonale in posizione non adeguata

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Considerando che la larghezza della strada non permette di rendere accessibile il marciapiedi a sinistra nella foto, si ritiene di mantenere l'attraversamento ma di non renderlo accessibile per evitarne l'impiego in autonomia da parte di persone con disabilità.

Eventuali indicazioni esecutive
Costo per la posa di segnaletica con indicazione di "percorso non accessibile". Sostituito dal nuovo attraversamento accessibile previsto alla scheda 460.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		465
Localizzazione: Branco	Civico	
Denominazione: ROMA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 19,00
Larghezza	m 0,60
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Le modalità per il restringimento della carreggiata devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità.

Costo stimato
€ 5.100,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Branco

Civico:

Denominazione: ROMA, via

Livello:

Scheda: **466**

RILIEVO

Criticita'
8.02_Attraversamento pedonale in posizione non adeguata

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Eliminazione dell'attraversamento pedonale mediante cancellazione della segnaletica orizzontale e rimozione della segnaletica verticale.

Eventuali indicazioni esecutive
Sostituito dal nuovo attraversamento previsto alla scheda 467.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 150,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		467
Localizzazione: Branco	Civico	
Denominazione: ROMA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente

Quantita'	
Lunghezza	
Larghezza	m 4,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza strada esclusi marciapiedi.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso, ortogonale o parallelo ai percorsi pedonali, con area per cambio di direzione in cls e area carrabile in asfalto raccordate a raso e senza discontinuità, eliminazione dell'eventuale margine arrotondato, segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al CdS ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini.



area in piano min 150x150 cm per cambio direzione (in caso di attraversamento ampliare le dimensioni per posare correttamente la segn. tattilo-plantare)

Eventuali indicazioni esecutive
La soluzione proposta e la posizione del nuovo attraversamento devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità.

Costo stimato
€ 2.973,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		468
Localizzazione: Branco	Civico	
Denominazione: ROMA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 31,00
Larghezza	m 1,15
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e realizzazione di percorso pedonale a raso, con pavimentazione in cls architettonico a contrasto cromatico rispetto alla carreggiata, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, ed eventuale posa di transenne di protezione, obbligatorie nei punti di svolta. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 7.905,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		469
Localizzazione: Branco	Civico	
Denominazione: ROMA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Quantita'	
Lunghezza	m 1,50
Larghezza	m 1,15
Altezza/Dislivello	cm 12
Pend. L 8,3 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 780,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		470
Localizzazione: Branco	Civico: 46	
Denominazione: ROMA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	
Lunghezza	m 6,50
Larghezza	m 1,20
Altezza/Dislivello	cm 12
Pend. L: 9,1 %	Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano posta alla quota stradale e di 2 rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. long. max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.976,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		471
Localizzazione: Branco	Civico	
Denominazione: ROMA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 1,20
Altezza/Dislivello	cm 12
Pend. L 8,2 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 780,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**		Scheda: **472**
Localizzazione: Branco	Civico:	
Denominazione: ROMA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 1,20
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 450,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		473
Localizzazione: Branco	Civico:	
Denominazione: ROMA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
7.06_Percorso pedonale con delimitazione non percepibile o privo di protezione

Quantita'

Lunghezza: m 130,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Anche lato verso recinzione per scolina.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di marciapiedi, in cls con finitura antisdrucciolo, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Costo per il solo marciapiedi, escluso adeguamento della rete acque meteoriche. Considerate le peculiari caratteristiche del contesto, la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico redatto nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco e del Piano della Mobilità.

Costo stimato
€ 21.450,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include: 474	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		474
Localizzazione: Branco	Civico	
Denominazione: ROMA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 2,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 473	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: URBANO

Localizzazione: Branco

Civico:

Denominazione: ROMA, via

Livello:

Scheda: **475**

RILIEVO

Criticita'
1.10_Percorso con pendenza longitudinale tra 5% e 8% privo di area in piano ogni 10 m

Quantita':

Lunghezza: m 83,00

Larghezza: m 1,30

Altezza/Dislivello: cm 440

Pend. L: 6,0 %

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza minima. Pendenza longitudinale fino a 7,5%. Altezza sottopasso 4,4 m.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione del percorso, in asfalto, previa risagomatura del piano di posa al fine di realizzare una o più aree in piano almeno ogni 10 m, nella posizione più opportuna in relazione al contesto, con dimensioni min 150x150 cm e prive di p. trasversale, incluse demolizioni e ripristini. Tratto di percorso da ricostruire con p. longitudinale max 5% e privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 6.847,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		476
Localizzazione: Branco	Civico	
Denominazione: ROMA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
16.05_Illuminazione non adeguata o non presente

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Installazione di corpi illuminanti per garantire il corretto illuminamento dell'area sulla base di uno specifico progetto illuminotecnico.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.000,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		477
Localizzazione: Branco	Civico	
Denominazione: ROMA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 50,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 11.850,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**		Scheda: **478**
Localizzazione: Adegliacco	Civico:	
Denominazione: DELLA CHIESA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 9.05_Parcheggio riservato con segnaletica non visibile o non presente

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L: | Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica verticale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa, in area esterna ai percorsi pedonali e ciclabili, di segnaletica verticale per l'identificazione del parcheggio riservato, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Margine inferiore del segnale ad altezza min 210 cm.

Eventuali indicazioni esecutive:

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		479
Localizzazione: Adegliacco	Civico	
Denominazione: DELLA CHIESA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
9.04_Parcheggio riservato con collegamento al percorso pedonale non presente o non adeguato

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello: cm 15

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione del collegamento tra parcheggio e percorso pedonale mediante costruzione di rampa in cls architettonico da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, eventuale cordolo laterale h 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Realizzare la rampa nell'area libera adiacente allo stallo (esterna alla segnaletica dello spazio riservato).

Costo stimato
€ 624,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		480
Localizzazione: Adegliacco	Civico	
Denominazione: DELLA CHIESA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 22,00
Larghezza	m 1,80
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
porfido

Costo stimato
€ 7.020,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in: 481 (parte)	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Adegliacco

Civico:

Denominazione: DELLA CHIESA, via

Livello:

Scheda: **481**

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)

Quantita':

Lunghezza: m 9,00

Larghezza: m 1,80

Altezza/Dislivello:

Pend. L: 6,0 %

Pend. T: 6,9 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi o del percorso a raso e sua ricostruzione con riduzione della pendenza trasversale, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 4.860,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 481 (parte)

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		482
Localizzazione: Adegliacco	Civico	
Denominazione: DELLA CHIESA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 4,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 450,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		483
Localizzazione: Adegliacco	Civico	
Denominazione: DELLA CHIESA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 16
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Adeguare la posizione dell'attraversamento per consentire la corretta realizzazione delle rampe di raccordo.

Costo stimato
€ 2.496,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		484
Localizzazione: Adegliacco	Civico	
Denominazione: DELLA CHIESA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 16
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
1 rampa.

Costo stimato
€ 1.872,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		485
Localizzazione: Adegliacco	Civico	
Denominazione: DELLA CHIESA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 11,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 990,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		486
Localizzazione: Adegliacco	Civico	
Denominazione: DELLA CHIESA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
10.01_Fermata con banchina non presente o non adeguata

Quantita'	
Lunghezza	
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	cm 16
Pend. L	Pend. T 3,5 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Ampliamento della banchina per ottenere un'area piana e continua, in cls, priva di ostacoli, idonea all'impiego della pedana in dotazione al mezzo per la salita e la discesa delle persone con disabilità motorie, e posa di segnaletica tattilo-plantare per la delimitazione dell'area previa consultazione con i portatori di interesse. Dimensioni area min 240x200 cm, h 20 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Valutare l'installazione di panchina e pensilina per la protezione dagli agenti atmosferici in posizione tale da non costituire ostacolo all'impiego della pedana per la salita e la discesa dal mezzo.

Costo stimato
€ 2.595,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Adegliacco

Civico:

Denominazione: DELLA CHIESA, via

Livello:

Scheda: **487**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 16,00

Larghezza: m 1,50

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 3.792,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		488
Localizzazione: Adegliacco	Civico	
Denominazione: DELLA CHIESA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 10,8 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Intersezione con via Nievo.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del marciapiedi, in cls architettonico, al fine di realizzare, in corrispondenza del punto di svolta o dell'attraversamento, un'area in piano con dimensioni min 150x150 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. In caso di attraversamento l'area in piano deve corrispondere alla larghezza dell'attraversamento.



area in piano min 150x150 cm per cambio direzione (in caso di attraversamento ampliare le dimensioni per posare correttamente la segn. tattilo-plantare)

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.281,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 490	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		489
Localizzazione: Adegliacco	Civico	
Denominazione: DELLA CHIESA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 4,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 540,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Adegliacco

Civico:

Denominazione: DELLA CHIESA, via

Livello:

Scheda: **490**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marciapiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 488

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		491
Localizzazione: Adegliacco	Civico	
Denominazione: DELLA CHIESA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.03_Attraversamento pedonale con lunghezza superiore a 8 m

Quantita'

Lunghezza: m 10,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di isola pedonale con pavimentazione in piano, in cls architettonico, da collegare a raso e senza discontinuità all'attraversamento secondo le indicazioni di Abaco, posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.635,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		492
Localizzazione: Adegliacco	Civico	
Denominazione: DELLA CHIESA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.04_Attraversamento pedonale con segnaletica non visibile o non presente

Quantita'	
Lunghezza	m 10,00
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica orizzontale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di segnaletica orizzontale (zebratura) nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 493	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		493
Localizzazione: Adegliacco	Civico:	
Denominazione: DELLA CHIESA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 2,00
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del manto di usura dell'attraversamento in conglomerato bituminoso, previa fresatura, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio compromesse anche dalla chiusura di tracce, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive
Per garantire la continuità della pavimentazione si considera l'intero attraversamento.

Costo stimato
€ 945,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 492	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		494
Localizzazione: Adegliacco	Civico	
Denominazione: DELLA CHIESA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 15
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.496,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		495
Localizzazione: Adegliacco	Civico	
Denominazione: DELLA CHIESA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 4,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 360,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		496
Localizzazione: Adegliacco	Civico	
Denominazione: DELLA CHIESA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 52,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Per affioramento di radici.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 12.324,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		497
Localizzazione: Adegliacco	Civico	
Denominazione: DELLA CHIESA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
14.02_Arredo privo di adeguato spazio per l'approccio e l'uso

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di area in piano in calcestruzzo architettonico adiacente al percorso pedonale o ad esso collegata e posta alla medesima quota per permettere la raggiungibilità dell'arredo o dell'attrezzatura e la sua fruizione.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 292,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		498
Localizzazione: Adegliacco	Civico: 9	
Denominazione: DELLA CHIESA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	
Lunghezza	m 10,00
Larghezza	m 1,10
Altezza/Dislivello	
Pend. L 28,9 %	Pend. T 7,7 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano posta alla quota stradale e di 2 rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. long. max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.616,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		499
Localizzazione: Adegliacco	Civico	
Denominazione: DELLA CHIESA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 10,00
Larghezza	m 1,10
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.550,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		500
Localizzazione: Adegliacco	Civico	
Denominazione: DELLA CHIESA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 52,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 12.324,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		501
Localizzazione: Adegliacco	Civico	
Denominazione: DELLA CHIESA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.10_Ostacolo costituito da elemento posizionato ad altezza inferiore a 210 cm

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello: cm 200

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento e suo riposizionamento con lato inferiore posto ad altezza min 210 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**		Scheda: **502**
Localizzazione: Adegliacco	Civico:	
Denominazione: DELLA CHIESA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
9.04_Parcheggio riservato con collegamento al percorso pedonale non presente o non adeguato

Quantita': 2	
Lunghezza:	
Larghezza:	
Altezza/Dislivello: cm 10	
Pend. L:	Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione del collegamento tra parcheggio e percorso pedonale mediante costruzione di rampa in cls architettonico da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, eventuale cordolo laterale h 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 624,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		503
Localizzazione: Adegliacco	Civico	
Denominazione: DELLA CHIESA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	
Lunghezza	m 8,20
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L 7,9 %	Pend. T 4,2 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio, realizzazione, in cls architettonico, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata ed in adiacenza all'ingresso carraio, di 2 rampe carrabili con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 150 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.111,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Adegliacco

Civico:

Denominazione: DELLA CHIESA, via

Livello:

Scheda: **504**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 5,50

Larghezza: m 1,50

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.303,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		505
Localizzazione: Adegliacco	Civico	
Denominazione: DELLA CHIESA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 5,50
Larghezza	m 1,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in materiale analogo all'esistente e con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.787,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Adegliacco

Civico:

Denominazione: DELLA CHIESA, via

Livello:

Scheda: **506**

RILIEVO

Criticita': 1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza: m 0,75

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione del palo e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato ed adeguamenti alla rete. Quando pertinente, si consiglia di verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore l'eliminazione del palo previo interramento della linea.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 3.300,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Adegliacco

Civico:

Denominazione: DELLA CHIESA, via

Livello:

Scheda: **507**

RILIEVO

Criticita': 6.04_Ostacolo costituito da vegetazione

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**		Scheda: **508**
Localizzazione: Adegliacco	Civico:	
Denominazione: DELLA CHIESA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 315,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		509
Localizzazione: Adegliacco	Civico:	
Denominazione: DELLA CHIESA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 5,50
Larghezza	m 1,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L 7,5 %	Pend. T 7,8 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del marciapiedi, in cls architettonico, al fine di realizzare, in corrispondenza del punto di svolta o dell'attraversamento, un'area in piano con dimensioni min 150x150 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. In caso di attraversamento l'area in piano deve corrispondere alla larghezza dell'attraversamento.



area in piano min 150x150 cm per cambio direzione (in caso di attraversamento ampliare le dimensioni per posare correttamente la segn. tattilo-plantare)

Eventuali indicazioni esecutive
Compreso ampliamento dell'area in piano con eliminazione del margine arrotondato.

Costo stimato
€ 2.196,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 511	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Adegliacco

Civico:

Denominazione: DELLA CHIESA, via

Livello:

Scheda: **510**

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 3,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 512

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		511
Localizzazione: Adegliacco	Civico	
Denominazione: DELLA CHIESA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marciapiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in: 509	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		512
Localizzazione: Adegliacco	Civico	
Denominazione: DELLA CHIESA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.03_Attraversamento pedonale con lunghezza superiore a 8 m

Quantita'

Lunghezza: m 11,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Prolungamento dell'area pedonale antistante l'attraversamento, in lastre di pietra, e realizzazione di delimitazione dell'area laterale non carrabile mediante aiuole o segnaletica orizzontale, compresa posa di segnaletica tattilo plantare in corrispondenza dell'inizio effettivo dell'attraversamento, incluse demolizioni e ripristini. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 400,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include: 510	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Adegliacco

Civico:

Denominazione: DELLA CHIESA, via

Livello:

Scheda: **513**

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 3,5

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marciapiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 515

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		514
Localizzazione: Adegliacco	Civico	
Denominazione: DELLA CHIESA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 4,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 360,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		515
Localizzazione: Adegliacco	Civico	
Denominazione: DELLA CHIESA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 6,00
Larghezza	m 1,90
Altezza/Dislivello	
Pend. L 8,2 %	Pend. T 6,9 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza media.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del marciapiedi, in cls architettonico, al fine di realizzare, in corrispondenza del punto di svolta o dell'attraversamento, un'area in piano con dimensioni min 150x150 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. In caso di attraversamento l'area in piano deve corrispondere alla larghezza dell'attraversamento.



area in piano min 150x150 cm per cambio direzione (in caso di attraversamento ampliare le dimensioni per posare correttamente la segn. tattilo-plantare)

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.647,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 513	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		516
Localizzazione: Adegliacco	Civico	
Denominazione: CENTRALE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm

Quantita'	
Lunghezza	
Larghezza	m 0,79
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		517
Localizzazione: Adegliacco	Civico	
Denominazione: CENTRALE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		518
Localizzazione: Adegliacco	Civico	
Denominazione: CENTRALE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 30,00
Larghezza	m 1,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e realizzazione di percorso pedonale a raso, con pavimentazione in cls architettonico a contrasto cromatico rispetto alla carreggiata, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, ed eventuale posa di transenne di protezione, obbligatorie nei punti di svolta. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 7.650,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		519
Localizzazione: Adegliacco	Civico	
Denominazione: CENTRALE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	
Lunghezza	m 6,00
Larghezza	m 1,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L 29,2 %	Pend. T 8,5 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls architettonico, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.647,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Adegliacco

Civico:

Denominazione: CENTRALE, via

Livello:

Scheda: **520**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 315,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Adegliacco

Civico:

Denominazione: CENTRALE, via

Livello:

Scheda: **521**

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Quantita':

Lunghezza: m 1,50

Larghezza: m 1,00

Altezza/Dislivello: cm 12

Pend. L: 8,9 %

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza media.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 780,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		522
Localizzazione: Adegliacco	Civico:	
Denominazione: CENTRALE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	m 0,75
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 5,3 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza media.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del marciapiedi, in cls architettonico, al fine di realizzare, in corrispondenza del punto di svolta o dell'attraversamento, un'area in piano con dimensioni min 150x150 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. In caso di attraversamento l'area in piano deve corrispondere alla larghezza dell'attraversamento.



area in piano min 150x150 cm per cambio direzione (in caso di attraversamento ampliare le dimensioni per posare correttamente la segn. tattilo-plantare)

Eventuali indicazioni esecutive
Compreso ampliamento dell'area in piano con eliminazione del margine arrotondato.

Costo stimato
€ 823,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 524	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		523
Localizzazione: Adegliacco	Civico	
Denominazione: CENTRALE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 3,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 360,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		524
Localizzazione: Adegliacco	Civico	
Denominazione: CENTRALE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'

Lunghezza: m 2,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marciapiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 522

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		525
Localizzazione: Adegliacco	Civico	
Denominazione: CENTRALE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marciapiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: € 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in: 527	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**		Scheda: **526**
Localizzazione: Adegliacco	Civico:	
Denominazione: CENTRALE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'	
Lunghezza	m 4,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 360,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		527
Localizzazione: Adegliacco	Civico:	
Denominazione: CENTRALE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	m 1,20
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 4,2 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del marciapiedi, in cls architettonico, al fine di realizzare, in corrispondenza del punto di svolta o dell'attraversamento, un'area in piano con dimensioni min 150x150 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. In caso di attraversamento l'area in piano deve corrispondere alla larghezza dell'attraversamento.



area in piano min 150x150 cm per cambio direzione (in caso di attraversamento ampliare le dimensioni per posare correttamente la segn. tattilo-plantare)

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 823,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include: 525	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**		Scheda: **528**
Localizzazione: Adegliacco	Civico:	
Denominazione: CENTRALE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 6.20_Ostacolo generico

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L: | Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare la rimozione dell'elemento che limita l'uso e/o la sicurezza dello spazio pubblico.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**		Scheda: **529**
Localizzazione: Adegliacco	Civico:	
Denominazione: CENTRALE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza: m 1,00	
Larghezza: m 1,35	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 506,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		530
Localizzazione: Adegliacco	Civico: 5	
Denominazione: CENTRALE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Quantita'

Lunghezza: m 1,30

Larghezza: m 1,35

Altezza/Dislivello: cm 10

Pend. L: 8,3 %

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 624,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		531
Localizzazione: Adegliacco	Civico	
Denominazione: CENTRALE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 17,00
Larghezza	m 1,20
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in: 532	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		532
Localizzazione: Adegliacco	Civico: 11	
Denominazione: CENTRALE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)

Quantita'	
Lunghezza	m 17,00
Larghezza	m 1,20
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 6,3 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi o del percorso a raso e sua ricostruzione con riduzione della pendenza trasversale, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 6.120,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 531	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		533
Localizzazione: Adegliacco	Civico	
Denominazione: CENTRALE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Quantita'

Lunghezza: m 1,50

Larghezza: m 1,00

Altezza/Dislivello: cm 10

Pend. L: 6,8 %

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 624,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		534
Localizzazione: Adegliacco	Civico: 25	
Denominazione: CENTRALE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 1,50
Larghezza	m 0,77
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Allargamento del marciapiedi o del percorso a raso, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
In corrispondenza del restringimento puntuale è ammessa la riduzione della larghezza fino a 90 cm. Allargamento fino a criticità 536.

Costo stimato
€ 1.790,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 535, 536	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		535
Localizzazione: Adegliacco	Civico	
Denominazione: CENTRALE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Quantita'

Lunghezza: m 1,50

Larghezza: m 0,90

Altezza/Dislivello: cm 11

Pend. L: 9,7 %

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Strada con pendenza longitudinale del 2,2%.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: € 0,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 534

Include:

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		536
Localizzazione: Adegliacco	Civico	
Denominazione: CENTRALE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm

Quantita'	
Lunghezza	
Larghezza	m 0,82
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Allargamento del marciapiedi o del percorso a raso, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
In corrispondenza del restringimento puntuale è ammessa la riduzione della larghezza fino a 90 cm.

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 534	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		537
Localizzazione: Adegliacco	Civico	
Denominazione: CENTRALE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'

Lunghezza: m 14,00

Larghezza: m 1,35

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in materiale analogo all'esistente e con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 6.142,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		538
Localizzazione: Adegliacco	Civico	
Denominazione: CENTRALE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.04_Breve rampa di raccordo con pendenza trasversale

Quantita'	
Lunghezza	m 0,80
Larghezza	m 1,10
Altezza/Dislivello	cm 10
Pend. L 7,8 %	Pend. T 11,3 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in materiale analogo all'esistente, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.113,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		539
Localizzazione: Adegliacco	Civico	
Denominazione: CENTRALE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'
Lunghezza
Larghezza
Altezza/Dislivello
Pend. L
Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Chiusino deteriorato.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive
Compresa sostituzione del chiusino o della caditoia.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 375,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Adegliacco

Civico:

Denominazione: CENTRALE, via

Livello:

Scheda: **540**

RILIEVO

Criticita'
4.03_Breve rampa di raccordo non coerente con i percorsi

Quantita'

Lunghezza: m 5,00

Larghezza: m 1,10

Altezza/Dislivello

Pend. L: 9,8 %

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze mediante ricostruzione, in materiale analogo all'esistente, del marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 150 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 2.782,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		541
Localizzazione: Adegliacco	Civico	
Denominazione: CENTRALE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 20,00
Larghezza	m 1,10
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Strada con pendenza longitudinale del 2,9%.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in materiale analogo all'esistente e con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 8.904,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		542
Localizzazione: Adegliacco	Civico	
Denominazione: CENTRALE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	
Lunghezza	m 6,00
Larghezza	m 1,10
Altezza/Dislivello	
Pend. L 18,1 %	Pend. T 4,9 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls architettonico, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive
In corrispondenza della rampa carrabile è ammessa la riduzione della larghezza del percorso fino a 100 cm.

Costo stimato
€ 4.452,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		543
Localizzazione: Adegliacco	Civico	
Denominazione: CENTRALE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm

Quantita'

Lunghezza

Larghezza: m 0,79

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato ed adeguamenti alla rete. Quando pertinente, si consiglia di verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore l'eliminazione del palo previo interramento della linea.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.300,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		544
Localizzazione: Adegliacco	Civico	
Denominazione: CENTRALE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)

Quantita'	
Lunghezza	m 12,00
Larghezza	m 1,10
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 7,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi o del percorso a raso e sua ricostruzione con riduzione della pendenza trasversale, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 5.342,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		545
Localizzazione: Adegliacco	Civico	
Denominazione: CENTRALE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 8,00
Larghezza	m 1,10
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in materiale analogo all'esistente e con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.561,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		546
Localizzazione: Adegliacco	Civico: 51	
Denominazione: CENTRALE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	
Lunghezza	m 6,00
Larghezza	m 1,20
Altezza/Dislivello	
Pend. L 11,0 %	Pend. T 13,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in materiale analogo all'esistente e con piano di posa in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive
In corrispondenza della rampa carrabile è ammessa la riduzione della larghezza del percorso fino a 100 cm.

Costo stimato
€ 3.561,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		547
Localizzazione: Adegliacco	Civico	
Denominazione: CENTRALE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm

Quantita'	
Lunghezza	
Larghezza	m 0,82
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato ed adeguamenti alla rete. Quando pertinente, si consiglia di verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore l'eliminazione del palo previo interramento della linea.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.300,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		548
Localizzazione: Adegliacco	Civico	
Denominazione: CENTRALE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 30,00
Larghezza	m 1,20
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 6.120,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Adegliacco

Civico: 53

Denominazione: CENTRALE, via

Livello:

Scheda: **549**

RILIEVO

Criticita'
4.04_Breve rampa di raccordo con pendenza trasversale

Quantita'

Lunghezza: m 1,50

Larghezza: m 1,15

Altezza/Dislivello: cm 11

Pend. L: 6,6 %

Pend. T: 5,9 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 624,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		550
Localizzazione: Adegliacco	Civico	
Denominazione: CENTRALE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 3,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 360,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Adegliacco

Civico:

Denominazione: CENTRALE, via

Livello:

Scheda: **551**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marciapiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 186,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		552
Localizzazione: Adegliacco	Civico	
Denominazione: CENTRALE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita'	
Lunghezza	m 6,50
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione dell'attraversamento in elementi discontinui e nuova realizzazione di pavimentazione in asfalto per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio soggetto a forti sollecitazioni meccaniche, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.122,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**		Scheda: **553**
Localizzazione: Adegliacco	Civico:	
Denominazione: CENTRALE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
8.04_Attraversamento pedonale con segnaletica non visibile o non presente

Quantita': 2

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L: | Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica verticale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di segnaletica verticale in area esterna ai percorsi pedonali e ciclabili, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Margine inferiore del segnale ad altezza min 210 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 500,00**

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		554
Localizzazione: Adegliacco	Civico	
Denominazione: CENTRALE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 6
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 558	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		555
Localizzazione: Adegliacco	Civico	
Denominazione: CENTRALE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 3,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 360,00**

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		556
Localizzazione: Adegliacco	Civico	
Denominazione: CENTRALE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'

Lunghezza: m 2,50

Larghezza: m 1,00

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 558

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		557
Localizzazione: Adegliacco	Civico: 30	
Denominazione: CENTRALE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.04_Ostacolo costituito da vegetazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico | Nota 2: | Priorità ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		558
Localizzazione: Adegliacco	Civico:	
Denominazione: CENTRALE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.05_Percorso privo di area in piano min 150x150 cm almeno ogni 10 m per cambio di direzione

Quantita'	
Lunghezza	m 40,00
Larghezza	m 1,05
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Anche per sconnessioni diffuse.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Le modalità per il restringimento della carreggiata devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità.

Costo stimato
€ 9.480,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 554, 556, 559, 563, 565	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Adegliacco

Civico: 30

Denominazione: CENTRALE, via

Livello:

Scheda: **559**

RILIEVO

Criticita': 1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita':

Lunghezza: m 4,50

Larghezza: m 1,05

Altezza/Dislivello:

Pend. L: 27,2 %

Pend. T: 5,2 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls architettonico, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

In corrispondenza della rampa carrabile è ammessa la riduzione della larghezza del percorso fino a 100 cm.

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 558

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Adegliacco

Civico:

Denominazione: CENTRALE, via

Livello:

Scheda: **560**

RILIEVO

Criticita'
6.02_Ostacolo costituito da arredo urbano ancorato (cestino, panchina, paletto, cassetta postale, ecc.)

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti, inclusa eliminazione e rifacimento di basamenti interrati e supporti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		561
Localizzazione: Adegliacco	Civico	
Denominazione: CENTRALE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
10.01_Fermata con banchina non presente o non adeguata

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Adeguamento della banchina mediante posa di segnaletica tattilo-plantare per la delimitazione dell'area, previa consultazione con i portatori di interesse.



Eventuali indicazioni esecutive
Le caratteristiche di contesto non permettono l'ampliamento della banchina per rendere la fermata accessibile alle persone in sedia a ruote: si raccomanda di individuare una posizione alternativa per realizzare una fermata accessibile integrativa o sostitutiva.

Costo stimato
€ 450,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		562
Localizzazione: Adegliacco	Civico: 30	
Denominazione: CENTRALE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.04_Ostacolo costituito da vegetazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Essenze con spine.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		563
Localizzazione: Adegliacco	Civico	
Denominazione: CENTRALE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 0,86
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità ALTA

Criticità risolta in: 558

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		564
Localizzazione: Adegliacco	Civico	
Denominazione: CENTRALE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.08_Ostacolo costituito da elemento impiantistico

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Presegnalazione dell'ostacolo che non può essere rimosso mediante posa di cordolo in pietra a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione, larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 435,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: URBANO

Localizzazione: Adegliacco

Civico:

Denominazione: CENTRALE, via

Livello:

Scheda: **565**

RILIEVO

Criticita': 4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Quantita':

Lunghezza: m 1,00

Larghezza: m 1,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L: 11,4 %

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive: Realizzare la rampa lasciando libera l'intera larghezza dell'area in piano antistante l'attraversamento.

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 558

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		566
Localizzazione: Adegliacco	Civico	
Denominazione: CENTRALE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 2,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 360,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		567
Localizzazione: Adegliacco	Civico	
Denominazione: CENTRALE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 6
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
1 rampa.

Costo stimato
€ 1.248,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		568
Localizzazione: Adegliacco	Civico	
Denominazione: CENTRALE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 8,00
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione dell'attraversamento in elementi discontinui e nuova realizzazione di pavimentazione in asfalto per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio soggetto a forti sollecitazioni meccaniche, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.600,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		569
Localizzazione: Adegliacco	Civico	
Denominazione: CENTRALE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.04_Attraversamento pedonale con segnaletica non visibile o non presente

Quantita': 2

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica verticale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di segnaletica verticale in area esterna ai percorsi pedonali e ciclabili, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Margine inferiore del segnale ad altezza min 210 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 500,00**

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		570
Localizzazione: Adegliacco	Civico: 61	
Denominazione: CENTRALE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marciapiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: € 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in: 572	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		571
Localizzazione: Adegliacco	Civico: 61	
Denominazione: CENTRALE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 3,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 360,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		572
Localizzazione: Adegliacco	Civico: 61	
Denominazione: CENTRALE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 4,00
Larghezza	m 1,20
Altezza/Dislivello	
Pend. L 7,7 %	Pend. T 8,7 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.647,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 570	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Adegliacco

Civico:

Denominazione: CENTRALE, via

Livello:

Scheda: **573**

RILIEVO

Criticita'
9.04_Parcheggio riservato con collegamento al percorso pedonale non presente o non adeguato

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 3,5

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione del collegamento tra parcheggio e percorso pedonale mediante costruzione di rampa in cls architettonico da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, eventuale cordolo laterale h 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 624,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		574
Localizzazione: Adegliacco	Civico	
Denominazione: CENTRALE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
10.01_Fermata con banchina non presente o non adeguata

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della banchina per ottenere un'area piana e continua, in cls, priva di ostacoli, idonea all'impiego della pedana in dotazione al mezzo per la salita e la discesa delle persone con disabilità motorie, e posa di segnaletica tattilo-plantare per la delimitazione dell'area previa consultazione con i portatori di interesse. Dimensioni area min 240x200 cm, h 20 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.595,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		575
Localizzazione: Adegliacco	Civico	
Denominazione: CENTRALE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 20,00
Larghezza	m 0,85
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Allargamento del marciapiedi o del percorso a raso, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.250,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		576
Localizzazione: Adegliacco	Civico	
Denominazione: CENTRALE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 32,00
Larghezza	m 2,40
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 12.134,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		577
Localizzazione: Adegliacco	Civico	
Denominazione: CENTRALE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm

Quantita'

Lunghezza

Larghezza: m 0,87

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato ed adeguamenti alla rete. Quando pertinente, si consiglia di verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore l'eliminazione del palo previo interramento della linea.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.300,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		578
Localizzazione: Adegliacco	Civico:	
Denominazione: CENTRALE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	m 1,70
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 579	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		579
Localizzazione: Adegliacco	Civico	
Denominazione: CENTRALE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	m 1,70
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 5,7 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.866,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 578, 581	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		580
Localizzazione: Adegliacco	Civico	
Denominazione: CENTRALE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 4,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 360,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**		Scheda: **581**
Localizzazione: Adegliacco	Civico:	
Denominazione: CENTRALE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.06_Gradino con altezza variabile

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Realizzare la rampa lasciando libera l'intera larghezza dell'area in piano antistante l'attraversamento. Considerate le peculiari caratteristiche del contesto, la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico per risolvere tutte le criticità rilevate nell'intera area in modo organico e coordinato e nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in: 579	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**		Scheda: **582**
Localizzazione: Adegliacco	Civico:	
Denominazione: CENTRALE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 14
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 2.496,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		583
Localizzazione: Adegliacco	Civico	
Denominazione: CENTRALE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 4,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 450,00**

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Adegliacco

Civico:

Denominazione: CENTRALE, via

Livello:

Scheda: **584**

RILIEVO

Criticita'
7.09_Segnaletica di indicazione o orientamento non presente

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Interruzione del percorso pedonale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di transenna, fioriera od altro elemento invalicabile per segnalare l'interruzione del percorso pedonale, compresa segnaletica verticale, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 650,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		585
Localizzazione: Adegliacco	Civico	
Denominazione: CENTRALE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.01_Ostacolo costituito da arredo urbano non ancorato (fioriera, portabiciclette, dissuasore, ecc.)

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 70,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		586
Localizzazione: Adegliacco	Civico	
Denominazione: CENTRALE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente

Quantita'	
Lunghezza	m 8,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Intersezione con via Moncenisio. Larghezza strada compresi marciapiedi. Zona 30.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato ortogonale ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con pendenza <7%.



Eventuali indicazioni esecutive
Compresa ricostruzione, in piano ed in cls architettonico, dell'area con pendenze antistante l'attraversamento. La soluzione proposta e la posizione del nuovo attraversamento devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità.

Costo stimato
€ 6.776,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Adegliacco

Civico:

Denominazione: CENTRALE, via

Livello:

Scheda: **587**

RILIEVO

Criticita'
4.03_Breve rampa di raccordo non coerente con i percorsi

Quantita':

Lunghezza: m 9,00

Larghezza: m 1,35

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze mediante ricostruzione, in cls, del marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 150 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 2.200,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		588
Localizzazione: Adegliacco	Civico	
Denominazione: CENTRALE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 65,00
Larghezza	m 1,30
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 15.405,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		589
Localizzazione: Adegliacco	Civico: 69B	
Denominazione: CENTRALE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.04_Ostacolo costituito da vegetazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico | Nota 2: | Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		590
Localizzazione: Adegliacco	Civico:	
Denominazione: CENTRALE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	
Lunghezza	m 10,50
Larghezza	m 1,30
Altezza/Dislivello	
Pend. L 8,3 %	Pend. T 10,8 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls architettonico, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive
In corrispondenza della rampa carrabile è ammessa la riduzione della larghezza del percorso fino a 100 cm.

Costo stimato
€ 3.019,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		591
Localizzazione: Adegliacco	Civico: 71	
Denominazione: CENTRALE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.04_Ostacolo costituito da vegetazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico | Nota 2: | Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		592
Localizzazione: Adegliacco	Civico	
Denominazione: CENTRALE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente

Quantita'	
Lunghezza	m 6,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Intersezione con via Sempione.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato allineato ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini. Verificare in fase di progettazione la pendenza ammissibile per le rampe carrabili.



Eventuali indicazioni esecutive
Considerando le pendenze e le quote e le pendenze esistenti, il rialzo del nuovo attraversamento risulta minimo.

Costo stimato
€ 1.890,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 593, 594	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		593
Localizzazione: Adegliacco	Civico	
Denominazione: CENTRALE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'

Lunghezza: m 1,30

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marciapiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: € 0,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 592

Include:

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Adegliacco

Civico:

Denominazione: CENTRALE, via

Livello:

Scheda: **594**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 1,30

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marciapiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 592

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		595
Localizzazione: Adegliacco	Civico	
Denominazione: CENTRALE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 65,00
Larghezza	m 1,30
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 15.405,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Adegliacco

Civico:

Denominazione: CENTRALE, via

Livello:

Scheda: **596**

RILIEVO

Criticita': 3.06_Gradino con altezza variabile

Quantita':

Lunghezza: m 3,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Dislivello fino a 12 cm.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Adeguare la posizione dell'attraversamento rispetto allo spazio necessario alle rampe laterali.

Costo stimato: **€ 2.196,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 598

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		597
Localizzazione: Adegliacco	Civico	
Denominazione: CENTRALE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 4,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 540,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		598
Localizzazione: Adegliacco	Civico	
Denominazione: CENTRALE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'

Lunghezza: m 3,50

Larghezza: m 1,30

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in: 596	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**		Scheda: **599**
Localizzazione: Adegliacco	Civico:	
Denominazione: CENTRALE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
8.04_Attraversamento pedonale con segnaletica non visibile o non presente

Quantita': 2

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L: | Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica verticale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di segnaletica verticale in area esterna ai percorsi pedonali e ciclabili, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Margine inferiore del segnale ad altezza min 210 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 500,00**

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		600
Localizzazione: Adegliacco	Civico	
Denominazione: CENTRALE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	
Lunghezza	m 3,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 11
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.196,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 602	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		601
Localizzazione: Adegliacco	Civico	
Denominazione: CENTRALE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'	
Lunghezza	m 4,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 360,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		602
Localizzazione: Adegliacco	Civico	
Denominazione: CENTRALE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 3,50
Larghezza	m 1,30
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 600	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		603
Localizzazione: Adegliacco	Civico	
Denominazione: CENTRALE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	
Lunghezza	m 6,50
Larghezza	m 1,30
Altezza/Dislivello	
Pend. L 7,3 %	Pend. T 10,5 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls architettonico, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive
In corrispondenza della rampa carrabile è ammessa la riduzione della larghezza del percorso fino a 100 cm.

Costo stimato
€ 1.921,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		604
Localizzazione: Adegliacco	Civico:	
Denominazione: CENTRALE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.06_Gradino con altezza variabile

Quantita':

Lunghezza: m 3,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Dislivello fino a 12 cm.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
L'attraversamento deve essere spostato per evitare l'interferenza con la pendenza dell'area privata ad uso parcheggio (lato opposto): realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento.

Costo stimato
€ 2.196,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 606, 610	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Adegliacco

Civico:

Denominazione: CENTRALE, via

Livello:

Scheda: **605**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 4,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



area in piano min 150x150 cm per cambio direzione (in caso di attraversamento ampliare le dimensioni per posare correttamente la segn. tattilo-plantare)

Eventuali indicazioni esecutive

L'attraversamento deve essere spostato per evitare l'interferenza con la pendenza dell'area privata ad uso parcheggio (lato opposto): realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento.

Costo stimato: **€ 450,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		606
Localizzazione: Adegliacco	Civico	
Denominazione: CENTRALE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 3,50
Larghezza	m 1,30
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
L'attraversamento deve essere spostato per evitare l'interferenza con la pendenza dell'area privata ad uso parcheggio (lato opposto): realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento.

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 604	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		607
Localizzazione: Adegliacco	Civico:	
Denominazione: CENTRALE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	
Lunghezza	m 3,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 3,5
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
L'attraversamento deve essere spostato per evitare l'interferenza con la pendenza dell'area privata ad uso parcheggio: realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento.

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in: 609	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		608
Localizzazione: Adegliacco	Civico	
Denominazione: CENTRALE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 5,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



area in piano min 150x150 cm per cambio direzione (in caso di attraversamento ampliare le dimensioni per posare correttamente la segn. tattilo-plantare)

Eventuali indicazioni esecutive
L'attraversamento deve essere spostato per evitare l'interferenza con la pendenza dell'area privata ad uso parcheggio: realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento.

Costo stimato
€ 450,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		609
Localizzazione: Adegliacco	Civico	
Denominazione: CENTRALE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 6,00
Larghezza	m 1,75
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 9,3 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Anche per passo carraio.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
L'attraversamento deve essere spostato per evitare l'interferenza con la pendenza dell'area privata ad uso parcheggio: realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento.

Costo stimato
€ 2.196,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 607	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		610
Localizzazione: Adegliacco	Civico:	
Denominazione: CENTRALE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Quantita'	2
Lunghezza	m 1,50
Larghezza	m 1,30
Altezza/Dislivello	cm 11,5
Pend. L	7,4 %
Pend. T	

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Eliminazione della rampa non corrispondente all'attraversamento.

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in: 604	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		611
Localizzazione: Adegliacco		
Denominazione: CENTRALE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.03_Breve rampa di raccordo non coerente con i percorsi

Quantita'	2
Lunghezza	m 7,00
Larghezza	m 1,25
Altezza/Dislivello	
Pend. L	9,0 %
Pend. T	

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze mediante ricostruzione, in cls, del marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 150 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.711,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Adegliacco

Civico:

Denominazione: PERCORSO PEDONALE

Livello:

Scheda: **612**

RILIEVO

Criticita': 7.08_Percorso pedonale o marciapiede promiscuo con pista ciclabile

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza: m 1,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Definire in modo coerente la destinazione dei percorsi previa verifica del rispetto di D.M. 557/1999 art. 7 - D.P.R. 495/1992.



Eventuali indicazioni esecutive
Considerando le condizioni di contesto, si ritiene di non inserire nel PEBA la stima del costo per la soluzione della criticità rilevata.

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		613
Localizzazione: Adegliacco	Civico	
Denominazione: PERCORSO PEDONALE	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 17,50
Larghezza	m 1,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in calcestruzzo drenante, delimitato da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Allargamento a 150 cm.

Costo stimato
€ 3.622,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 614	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Adegliacco

Civico:

Denominazione: PERCORSO PEDONALE

Livello:

Scheda: **614**

RILIEVO

Criticita'
1.11_Percorso con pendenza longitudinale superiore a 5% e lunghezza non conforme a tabella art.8.1.11

Quantita':

Lunghezza: m 14,00

Larghezza: m 1,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L: 7,9 %

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione del marciapedi, in cls, previa risagomatura del piano di posa in conformità alla tabella art. 8.1.11 e con area in piano con dimensioni min 150x150 cm almeno ogni 10 m, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% e privo di p. trasversale. In caso di impossibilità deve essere individuato un percorso pedonale alternativo da indicare con apposita segnaletica.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 613

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		615
Localizzazione: Adegliacco	Civico	
Denominazione: PERCORSO PEDONALE	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.04_Ostacolo costituito da vegetazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Adegliacco

Civico:

Denominazione: PERCORSO PEDONALE

Livello:

Scheda: **616**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 155,00

Larghezza: m 1,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in calcestruzzo drenante, delimitato da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Allargamento a 150 cm.

Costo stimato: **€ 32.085,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**		Scheda: **617**
Localizzazione: Adegliacco	Civico:	
Denominazione: PERCORSO PEDONALE	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 14,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in calcestruzzo drenante, delimitato da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.898,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include: 618	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		618
Localizzazione: Adegliacco	Civico:	
Denominazione: PERCORSO PEDONALE	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.11_Percorso con pendenza longitudinale superiore a 5% e lunghezza non conforme a tabella art.8.1.11

Quantita'	
Lunghezza	m 14,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L 10,0 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione del marciapedi, in cls, previa risagomatura del piano di posa in conformità alla tabella art. 8.1.11 e con area in piano con dimensioni min 150x150 cm almeno ogni 10 m, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% e privo di p. trasversale. In caso di impossibilità deve essere individuato un percorso pedonale alternativo da indicare con apposita segnaletica.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 617	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		619
Localizzazione: Adegliacco	Civico	
Denominazione: PERCORSO PEDONALE	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.02_Breve rampa di raccordo con pendenza superiore a 15%

Quantita'	
Lunghezza	m 1,20
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	cm 15
Pend. L 21,7 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 936,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		620
Localizzazione: Adegliacco	Civico	
Denominazione: PERCORSO PEDONALE	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.08_Percorso con pendenza longitudinale superiore a 5%

Quantita'

Lunghezza: m 10,00

Larghezza: m 2,00

Altezza/Dislivello

Pend. L: 7,0 %

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione del percorso con pendenza pari o inferiore a 5%, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 12.000,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		621
Localizzazione: Adegliacco	Civico	
Denominazione: PERCORSO PEDONALE	Livello	

RILIEVO

Criticita'
5.13_Parapetto non adeguato

Quantita': 2

Lunghezza: m 10,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Attraversabile da sfera 10 cm.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al parapetto esistente mediante applicazione di rete metallica a maglia semplice, zincata e verniciata in colore scuro con spazi inattraversabili da sfera con diametro 10 cm, ancorata al parapetto in modo reversibile.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 4.100,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		622
Localizzazione: Adegliacco	Civico	
Denominazione: PERCORSO PEDONALE	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.02_Breve rampa di raccordo con pendenza superiore a 15%

Quantita'	
Lunghezza	m 0,60
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	cm 15
Pend. L 18,3 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 936,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		623
Localizzazione: Adegliacco	Civico	
Denominazione: PERCORSO PEDONALE	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.04_Segnaletica tattilo-plantare per individuazione scala o situazione di pericolo non presente

Quantita'	
Lunghezza	
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Inserimento nella pavimentazione di fascia in moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in materiale idoneo al contesto, a contrasto cromatico e con larghezza pari al gradino, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 180,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: URBANO		Scheda: 624
Localizzazione: Adegliacco	Civico:	
Denominazione: PERCORSO PEDONALE	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 5.04_Gradini privi di marca gradino

Quantita': 7

Lunghezza:

Larghezza: m 2,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L: | Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di marca gradino mediante verniciatura o posa di nastro antiscivolo autoadesivo. Larghezza 5 cm, distanza dal bordo del gradino 3 cm, colore in contrasto rispetto alla pedata.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 140,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		625
Localizzazione: Adegliacco	Civico	
Denominazione: PERCORSO PEDONALE	Livello	

RILIEVO

Criticita'
5.10_Corrimano non presente

Quantita'	2
Lunghezza	m 3,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di doppio corrimano in acciaio inox ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.400,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**		Scheda: **626**
Localizzazione: Adegliacco	Civico:	
Denominazione: PERCORSO PEDONALE	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 5.13_Parapetto non adeguato

Quantita':

Lunghezza: m 18,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L: | Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Attraversabile da sfera 10 cm.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al parapetto esistente mediante applicazione di rete metallica a maglia semplice, zincata e verniciata in colore scuro con spazi inattraversabili da sfera con diametro 10 cm, ancorata al parapetto in modo reversibile.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 3.690,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		627
Localizzazione: Adegliacco	Civico	
Denominazione: PERCORSO PEDONALE	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 11,00
Larghezza	m 2,40
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in calcestruzzo drenante, delimitato da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.643,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include: 628	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		628
Localizzazione: Adegliacco	Civico:	
Denominazione: PERCORSO PEDONALE	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.11_Percorso con pendenza longitudinale superiore a 5% e lunghezza non conforme a tabella art.8.1.11

Quantita'	
Lunghezza	m 9,00
Larghezza	m 2,40
Altezza/Dislivello	
Pend. L 12,7 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione del marciapedi previa risagomatura del piano di posa in conformità alla tabella art. 8.1.11 e con area in piano con dimensioni min 150x150 cm almeno ogni 10 m, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% e privo di p. trasversale. In caso di impossibilità deve essere individuato un percorso pedonale alternativo da indicare con apposita segnaletica.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 627	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		629
Localizzazione: Adegliacco	Civico	
Denominazione: PERCORSO PEDONALE	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.06_Percorso sterrato

Quantita'	
Lunghezza	m 40,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di percorso in calcestruzzo, delimitato da cordoli a contrasto cromatico con funzione di guida naturale se le condizioni di contesto lo richiedono, raccordato a raso alle pavimentazioni adiacenti, inclusa la preparazione del fondo. Larghezza min 150 cm, eventuale p. longitudinale max 3%, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Considerando le condizioni di contesto, si ritiene di non inserire nel PEBA la stima del costo per la soluzione della criticità rilevata. Importo stimato: € 8.800.

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		630
Localizzazione: Adegliacco	Civico	
Denominazione: PERCORSO PEDONALE	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 155,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Intero percorso lungo il corso d'acqua.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in calcestruzzo drenante, delimitato da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 42.780,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**		Scheda: **631**
Localizzazione: Adegliacco	Civico:	
Denominazione: PERCORSO PEDONALE	Livello:	

RILIEVO

Criticita’: 14.02_Arredo privo di adeguato spazio per l’approccio e l’uso

Quantita’

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di area in piano in calcestruzzo architettonico adiacente al percorso pedonale o ad esso collegata e posta alla medesima quota per permettere la raggiungibilità dell'arredo o dell'attrezzatura e la sua fruizione.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 823,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		632
Localizzazione: Adegliacco	Civico	
Denominazione: PERCORSO PEDONALE	Livello	

RILIEVO

Criticita'
14.02_Arredo privo di adeguato spazio per l'approccio e l'uso

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di area in piano in calcestruzzo architettonico adiacente al percorso pedonale o ad esso collegata e posta alla medesima quota per permettere la raggiungibilità dell'arredo o dell'attrezzatura e la sua fruizione.



Eventuali indicazioni esecutive
Compresa sostituzione del tavolo con altro adatto ad essere utilizzato anche da persona in sedia a ruote.

Costo stimato
€ 6.575,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**		Scheda: **633**
Localizzazione: Adegliacco	Civico:	
Denominazione: PERCORSO PEDONALE	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 150,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**		Scheda: **634**
Localizzazione: Adegliacco	Civico:	
Denominazione: PERCORSO PEDONALE	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 7.09_Segnaletica di indicazione o orientamento non presente

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L: | Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segalazione del percorso pedonale che conduce a via dei Molini e ad Immaginario Scientifico.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Installazione a parete di pannello con freccia di direzione ed indicazione grafica e testuale ad alta visibilità.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 300,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		635
Localizzazione: Adegliacco	Civico	
Denominazione: PERCORSO PEDONALE	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.06_Percorso sterrato

Quantita'

Lunghezza: m 13,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo al ponte con pendenza 15,7% e gradino di 4 cm.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di percorso in calcestruzzo architettonico, delimitato da cordoli a contrasto cromatico con funzione di guida naturale se le condizioni di contesto lo richiedono, raccordato a raso alle pavimentazioni adiacenti, inclusa la preparazione del fondo. Larghezza min 150 cm, eventuale p. longitudinale max 3%, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.665,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Adegliacco

Civico:

Denominazione: PERCORSO PEDONALE

Livello:

Scheda: **636**

RILIEVO

Criticita'
2.06_Percorso sterrato

Quantita':

Lunghezza: m 22,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo al ponte con pendenza 17,2% e gradino di 6 cm.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di percorso in calcestruzzo architettonico, delimitato da cordoli a contrasto cromatico con funzione di guida naturale se le condizioni di contesto lo richiedono, raccordato a raso alle pavimentazioni adiacenti, inclusa la preparazione del fondo. Larghezza min 150 cm, eventuale p. longitudinale max 3%, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 4.180,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: URBANO		Scheda: 637
Localizzazione: Adegliacco	Civico:	
Denominazione: PERCORSO PEDONALE	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 5.13_Parapetto non adeguato

Quantita':

Lunghezza: m 11,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Attraversabile da sfera 10 cm.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al parapetto esistente mediante applicazione di rete metallica a maglia semplice, zincata e verniciata in colore scuro con spazi inattraversabili da sfera con diametro 10 cm, ancorata al parapetto in modo reversibile.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 2.255,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		638
Localizzazione: Adegliacco	Civico	
Denominazione: DEI MOLINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.01_Percorso o marciapiede non presente o con larghezza inferiore a 40 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 220,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza strada minima 5,6 m.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di percorso pedonale a raso, in asfalto, posa di due cordoli a contrasto cromatico, con eventuale riempimento interposto in cls, per la delimitazione dall'area carrabile, da impiegare anche per l'eventuale installazione di segnaletica verticale, pali. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, altezza cordoli 10 cm dal calpestio.



Eventuali indicazioni esecutive
Le modalità per il restringimento della carreggiata devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità.

Costo stimato
€ 58.330,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		639
Localizzazione: Adegliacco	Civico	
Denominazione: DEI MOLINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 3,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 360,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		640
Localizzazione: Adegliacco	Civico	
Denominazione: DEI MOLINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'

Lunghezza: m 2,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marciapiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 186,00**

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: BASSA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		641
Localizzazione: Adegliacco	Civico	
Denominazione: DEI MOLINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita'	
Lunghezza	m 6,00
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione dell'attraversamento in elementi discontinui e nuova realizzazione di pavimentazione in asfalto per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio soggetto a forti sollecitazioni meccaniche, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.950,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		642
Localizzazione: Adegliacco	Civico	
Denominazione: DEI MOLINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'	
Lunghezza	m 3,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 360,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		643
Localizzazione: Adegliacco	Civico:	
Denominazione: DEI MOLINI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	
Lunghezza	m 5,00
Larghezza	m 1,20
Altezza/Dislivello	
Pend. L 15,6 %	Pend. T 9,5 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls architettonico, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive
In corrispondenza della rampa carrabile è ammessa la riduzione della larghezza del percorso fino a 100 cm.

Costo stimato
€ 1.372,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Adegliacco

Civico:

Denominazione: DEI MOLINI, via

Livello:

Scheda: **644**

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 01/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		645
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: SAN BERNARDO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita'	
Lunghezza	m 1,50
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 337,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Cavalicco

Civico:

Denominazione: SAN BERNARDO, via

Livello:

Scheda: **646**

RILIEVO

Criticita'
6.04_Ostacolo costituito da vegetazione

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Cavalicco

Civico:

Denominazione: SAN BERNARDO, via

Livello:

Scheda: **647**

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita': 2

Lunghezza: m 1,60

Larghezza: m 2,50

Altezza/Dislivello: cm 12

Pend. L: 7,5 %

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano posta alla quota stradale e di 2 rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. long. max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Solo rampe.

Costo stimato: **€ 2.745,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		648
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: SAN BERNARDO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.06_Percorso pedonale con delimitazione non percepibile o privo di protezione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di segnaletica orizzontale (linee di margine, simboli, eventuali capiture piene intero percorso) per la riconoscibilità del percorso pedonale ed eventuale posa di transenne o paletti parapedonali di protezione, obbligatori nei punti di svolta salvo impossibilità. Larghezza min 150 cm al netto degli elementi di protezione, min 100 cm in caso di impossibilità.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: URBANO

Localizzazione: Cavalicco

Civico:

Denominazione: SAN BERNARDO, via

Livello:

Scheda: **649**

RILIEVO

Criticita'
9.06_Parcheggio riservato su area non in piano e/o con sconnessioni

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento, in calcestruzzo, della pavimentazione del parcheggio riservato per ottenere una superifcie piana e continua, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 2.600,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		650
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: SAN BERNARDO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	2
Lunghezza	m 1,20
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	cm 12
Pend. L	10,9 %
Pend. T	

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano posta alla quota stradale e di 2 rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. long. max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Solo rampe.

Costo stimato
€ 2.745,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		651
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: SAN BERNARDO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.06_Percorso pedonale con delimitazione non percepibile o privo di protezione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di segnaletica orizzontale (linee di margine, simboli, eventuali capiture piene intero percorso) per la riconoscibilità del percorso pedonale ed eventuale posa di transenne o paletti parapedonali di protezione, obbligatori nei punti di svolta salvo impossibilità. Larghezza min 150 cm al netto degli elementi di protezione, min 100 cm in caso di impossibilità.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		652
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: SAN BERNARDO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.01_Guida per orientamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 16,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di cordolo in pietra con funzione di delimitazione fisica e percettiva del margine del percorso, a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Eventuali interruzioni della guida naturale, ad esempio per passo carraio, devono essere inferiori a 8 m. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.440,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		653
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: SAN BERNARDO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.04_Ostacolo costituito da vegetazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 150,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Cavalicco

Civico:

Denominazione: SAN BERNARDO, via

Livello:

Scheda: **654**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 5,10

Larghezza: m 2,50

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls architettonico, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 2.333,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		655
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: SAN BERNARDO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.07_Ostacolo costituito da palo della pubblica illuminazione, palo di reti tecnologiche o impianto semaforico

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato ed adeguamenti alla rete. Quando pertinente, si consiglia di verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore l'eliminazione del palo previo interramento della linea.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.300,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		656
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: SAN BERNARDO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 7.08_Percorso pedonale o marciapiede promiscuo con pista ciclabile

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L: | Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica alla destinazione del tratto di percorso da "ciclopedonale promiscuo" o "ciclabile" a "pedonale" mediante modifica della segnaletica verticale ed adeguamento della segnaletica orizzontale.

Eventuali indicazioni esecutive
Per garantire la continuità del percorso il tracciato pedonale deve essere quello adiacente alle recinzioni.

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		657
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: SAN BERNARDO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 225,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		658
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: SAN BERNARDO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 1,10
Larghezza	m 1,10
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 7,9 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento ed eventuale allargamento del marciapiedi, in materiale analogo all'esistente, al fine di realizzare, in corrispondenza del punto di svolta, un'area in piano con dimensioni min 150x150 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 752,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		659
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: SAN BERNARDO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 1,10
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 188,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		660
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: SAN BERNARDO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
4.03_Breve rampa di raccordo non coerente con i percorsi

Quantita'	2
Lunghezza	m 6,00
Larghezza	m 1,15
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze mediante ricostruzione, in materiale analogo all'esistente, del marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 150 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.173,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		661
Localizzazione: Cavalicco	Civico: 17	
Denominazione: SAN BERNARDO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	2
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 1,35
Altezza/Dislivello	cm 15
Pend. L: 10,7 %	Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza passo carraio 450 cm.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano posta alla quota stradale e di 2 rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. long. max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.976,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		662
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: SAN BERNARDO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
4.03_Breve rampa di raccordo non coerente con i percorsi

Quantita'	2
Lunghezza	m 5,00
Larghezza	m 2,20
Altezza/Dislivello	
Pend. L: 9,0 %	Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze mediante ricostruzione, in materiale analogo all'esistente, del marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 150 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.793,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		663
Localizzazione: Cavalicco	Civico: 1	
Denominazione: SAN BERNARDO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	
Lunghezza	m 10,00
Larghezza	m 1,20
Altezza/Dislivello	cm 14
Pend. L 10,3 %	Pend. T 3,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano posta alla quota stradale e di 2 rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. long. max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.635,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		664
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: SAN BERNARDO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
5.13_Parapetto non adeguato

Quantita'	
Lunghezza	m 6,20
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 93
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Attraversabile da sfera 10 cm.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione del parapetto con altro avente altezza non inferiore a 100 cm e spazi vuoti tra gli elementi inattraversabili da sfera con diametro 10 cm, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.470,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		665
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: SAN BERNARDO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.02_Breve rampa di raccordo con pendenza superiore a 15%

Quantita'	
Lunghezza	m 0,90
Larghezza	m 1,25
Altezza/Dislivello	cm 13
Pend. L 15,3 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 780,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		666
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: ALIGHIERI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
7.06_Percorso pedonale con delimitazione non percepibile o privo di protezione

Quantita'

Lunghezza: m 5,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di parapetto in acciaio verniciato a polvere, con altezza non inferiore a 100 cm e spazi vuoti tra gli elementi inattraversabili da sfera con diametro 10 cm, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.775,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		667
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: ALIGHIERI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 7,00
Larghezza	m 5,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Passo carraio.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls architettonico, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 5.530,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		668
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: ALIGHIERI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 8,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 810,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		669
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: ALIGHIERI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 6,00
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L 4,2 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls architettonico, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.370,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		670
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: ALIGHIERI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 3,5
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marciapiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in: 673	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: URBANO

Localizzazione: Cavalicco

Civico:

Denominazione: ALIGHIERI, via

Livello:

Scheda: **671**

RILIEVO

Criticita': 8.09_Attraversamento pedonale obliquo o non allineato al marciapiede

Quantita':

Lunghezza: m 6,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della segnaletica orizzontale (zebratura) per allineare l'attraversamento pedonale al margine dei marciapiedi, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento. Compresa cancellazione della segnaletica esistente.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 673

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		672
Localizzazione: Cavalicco		
Denominazione: ALIGHIERI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.04_Attraversamento pedonale con segnaletica non visibile o non presente

Quantita'	
Lunghezza	m 7,00
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica orizzontale e verticale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di segnaletica verticale in area esterna ai percorsi pedonali e ciclabili, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Margine inferiore del segnale ad altezza min 210 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 675,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		673
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: ALIGHIERI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 7,00
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del manto di usura dell'attraversamento in conglomerato bituminoso, previa fresatura, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio compromesse anche dalla chiusura di tracce, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive
Per garantire la continuità della pavimentazione si considera l'intero attraversamento.

Costo stimato
€ 945,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include: 670, 671, 674	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		674
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: ALIGHIERI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 3
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marciapiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in: 673	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		675
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: ALIGHIERI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 6,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 540,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		676
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: ALIGHIERI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 3,60
Larghezza	m 4,00
Altezza/Dislivello	cm 12
Pend. L	Pend. T 5,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.928,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		677
Localizzazione: Cavalicco	Civico: 93	
Denominazione: ALIGHIERI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 4,50
Larghezza	m 1,55
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls architettonico, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.102,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		678
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: ALIGHIERI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 315,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		679
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: ALIGHIERI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 25,00
Larghezza	m 1,55
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls architettonico, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 6.122,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		680
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: ALIGHIERI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'

Lunghezza: m 1,00

Larghezza: m 1,50

Altezza/Dislivello

Pend. L: 8,0 %

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza passo carraio 3 m.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano posta alla quota stradale e di 2 rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. long. max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.921,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**		Scheda: **681**
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: ALIGHIERI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 315,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Cavalicco

Civico:

Denominazione: ALIGHIERI, via

Livello:

Scheda: **682**

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita':

Lunghezza: m 1,50

Larghezza: m 1,50

Altezza/Dislivello: cm 13

Pend. L: 10,5 %

Pend. T: 12,3 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento ed eventuale allargamento del marciapiedi, in csl architettonico, al fine di realizzare, in corrispondenza del punto di svolta, un'area in piano con dimensioni min 150x150 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.066,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		683
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: ALIGHIERI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello: cm 14

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Strada senza uscita. Larghezza strada esclusi marciapiedi 6 m.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato allineato ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini. Verificare in fase di progettazione la pendenza ammissibile per le rampe carrabili.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: € 1.890,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Cavalicco

Civico:

Denominazione: ALIGHIERI, via

Livello:

Scheda: **684**

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita':

Lunghezza: m 1,40

Larghezza: m 1,60

Altezza/Dislivello: cm 14

Pend. L: 10,5 %

Pend. T: 6,8 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento ed eventuale allargamento del marciapiedi, in materiale analogo all'esistente, al fine di realizzare, in corrispondenza del punto di svolta, un'area in piano con dimensioni min 150x150 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.066,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**		Scheda: **685**
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: ALIGHIERI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 32,00
Larghezza	m 1,60
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls architettonico, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 8.089,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		686
Localizzazione: Cavalicco	Civico: 87	
Denominazione: ALIGHIERI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	
Lunghezza	m 10,00
Larghezza	m 1,60
Altezza/Dislivello	
Pend. L 11,4 %	Pend. T 9,2 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls architettonico, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.928,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		687
Localizzazione: Cavalicco	Civico: 87	
Denominazione: ALIGHIERI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 2,00
Larghezza	m 1,60
Altezza/Dislivello	
Pend. L 11,4 %	Pend. T 9,2 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 1.200,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Cavalicco

Civico:

Denominazione: ALIGHIERI, via

Livello:

Scheda: **688**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 315,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		689
Localizzazione: Cavalicco	Civico: 81	
Denominazione: ALIGHIERI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	
Lunghezza	m 9,00
Larghezza	m 1,70
Altezza/Dislivello	
Pend. L 11,2 %	Pend. T 9,5 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls architettonico, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.780,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		690
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: ALIGHIERI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)

Quantita'	
Lunghezza	m 15,00
Larghezza	m 1,70
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 5,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Anche per sconnessioni diffuse.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi o del percorso a raso e sua ricostruzione con riduzione della pendenza trasversale, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 4.029,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		691
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: ALIGHIERI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	m 2,10
Altezza/Dislivello	cm 12
Pend. L	Pend. T 10,5 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato ortogonale ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con pendenza <7%.



Eventuali indicazioni esecutive
Compresa ricostruzione aree cambio di direzione, in pietra. Considerate le peculiari caratteristiche del contesto, la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico redatto nel rispetto dei requisiti prestazionali contenuti nell'abaco e del Piano della Mobilità.

Costo stimato
€ 9.160,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 692, 693, 695, 696, 697, 698	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**		Scheda: **692**
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: ALIGHIERI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 4,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in: 691	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		693
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: ALIGHIERI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 2,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marciapiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: € 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in: 691	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Cavalicco

Civico:

Denominazione: ALIGHIERI, via

Livello:

Scheda: **694**

RILIEVO

Criticita'
8.08_Impianto semaforico privo di dispositivo di segnalazione acustica

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Installazione di dispositivo acustico con configuratore per funzionamento automatico e a richiesta e sensore per la rilevazione del rumore di fondo, e del relativo dispositivo di prenotazione collocato su palina posta in posizione agevole da raggiungere, dotato di segnalazioni luminose ed acustiche di conferma prenotazione. Conforme a CEI 214-7 e 214-7-V1 e L. 447/95 e smi.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.500,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		695
Localizzazione: Cavalicco		
Denominazione: ALIGHIERI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita'	
Lunghezza	m 6,50
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato ortogonale ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con pendenza <7%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in: 691	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Cavalicco

Civico:

Denominazione: ALIGHIERI, via

Livello:

Scheda: **696**

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 4

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato ortogonale ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con pendenza <7%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 691

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		697
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: ALIGHIERI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 6,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 540,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in: 691	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: URBANO		Scheda: 698
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: ALIGHIERI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	m 3,35
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 6,4 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato ortogonale ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con pendenza <7%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: € 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in: 691	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		699
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: ALIGHIERI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
8.08_Impianto semaforico privo di dispositivo di segnalazione acustica

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Palina semaforica in posizione non adeguata.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Installazione di dispositivo acustico con configuratore per funzionamento automatico e a richiesta e sensore per la rilevazione del rumore di fondo, e del relativo dispositivo di prenotazione collocato su palina posta in posizione agevole da raggiungere, dotato di segnalazioni luminose ed acustiche di conferma prenotazione. Conforme a CEI 214-7 e 214-7-V1 e L. 447/95 e smi.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.500,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		700
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: ALIGHIERI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 315,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		701
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: ALIGHIERI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Quantita'	
Lunghezza	m 1,20
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	cm 12
Pend. L 10,6 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato ortogonale ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con pendenza <7%.



Eventuali indicazioni esecutive
Compresa ricostruzione aree cambio di direzione, in pietra. Considerate le peculiari caratteristiche del contesto, la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico redatto nel rispetto dei requisiti prestazionali contenuti nell'abaco e del Piano della Mobilità.

Costo stimato
€ 11.992,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 702, 703, 705, 708, 709, 710	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Cavalicco

Civico:

Denominazione: ALIGHIERI, via

Livello:

Scheda: **702**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 7,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 701

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Cavalicco

Civico:

Denominazione: ALIGHIERI, via

Livello:

Scheda: **703**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marciapiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 701

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		704
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: ALIGHIERI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
8.03_Attraversamento pedonale con lunghezza superiore a 8 m

Quantita'

Lunghezza: m 9,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Considerando le condizioni di contesto si ritiene di non prescrivere, in sede di PEBA, l'intervento di eliminazione.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		705
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: ALIGHIERI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita'	
Lunghezza	m 9,50
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione dell'attraversamento in elementi discontinui e nuova realizzazione di pavimentazione in asfalto per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio soggetto a forti sollecitazioni meccaniche, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in: 701	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Cavalicco

Civico:

Denominazione: ALIGHIERI, via

Livello:

Scheda: **706**

RILIEVO

Criticita': 8.08_Impianto semaforico privo di dispositivo di segnalazione acustica

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Installazione di dispositivo acustico con configuratore per funzionamento automatico e a richiesta e sensore per la rilevazione del rumore di fondo, e del relativo dispositivo di prenotazione collocato su palina posta in posizione agevole da raggiungere, dotato di segnalazioni luminose ed acustiche di conferma prenotazione. Conforme a CEI 214-7 e 214-7-V1 e L. 447/95 e smi.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.500,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		707
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: ALIGHIERI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
8.08_Impianto semaforico privo di dispositivo di segnalazione acustica

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Installazione di dispositivo acustico con configuratore per funzionamento automatico e a richiesta e sensore per la rilevazione del rumore di fondo, e del relativo dispositivo di prenotazione collocato su palina posta in posizione agevole da raggiungere, dotato di segnalazioni luminose ed acustiche di conferma prenotazione. Conforme a CEI 214-7 e 214-7-V1 e L. 447/95 e smi.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.500,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		708
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: ALIGHIERI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'

Lunghezza: m 2,20

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marciapiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 701

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Cavalicco

Civico:

Denominazione: ALIGHIERI, via

Livello:

Scheda: **709**

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 8,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 701

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Cavalicco

Civico:

Denominazione: ALIGHIERI, via

Livello:

Scheda: **710**

RILIEVO

Criticita': 4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Quantita':

Lunghezza: m 1,30

Larghezza: m 2,20

Altezza/Dislivello: cm 14

Pend. L: 11,6 %

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato ortogonale ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con pendenza <7%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 701

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		711
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: ALIGHIERI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 26,00
Larghezza	m 3,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 12.324,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		712
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: ALIGHIERI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.04_Ostacolo costituito da vegetazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico | Nota 2: | Priorità BASSA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: URBANO		Scheda: 713
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: ALIGHIERI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 4.03_Breve rampa di raccordo non coerente con i percorsi

Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	m 3,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	28,2 %
Pend. T	

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione della rampa e ricostruzione dell'area alla medesima quota del marciapiedi, in cls architettonico, per il ripristino della continuità del percorso, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo di delimitazione, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.422,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		714
Localizzazione: Cavalicco	Civico: 48	
Denominazione: ALIGHIERI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	2
Lunghezza	m 6,00
Larghezza	m 2,60
Altezza/Dislivello	
Pend. L: 26,8 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano posta alla quota stradale e di 2 rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. long. max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 4.758,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		715
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: ALIGHIERI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 5,50
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	cm 14
Pend. L	Pend. T 14,3 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Valutare la modalità di realizzazione delle rampe anche in ralazione alla soluzione della criticità scheda 714.

Costo stimato
€ 2.928,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 717	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		716
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: ALIGHIERI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 7,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 720,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**		Scheda: **717**
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: ALIGHIERI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 4
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marciapiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in: 715	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		718
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: ALIGHIERI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita'	
Lunghezza	m 8,50
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione dell'attraversamento in elementi discontinui e nuova realizzazione di pavimentazione in asfalto per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio soggetto a forti sollecitazioni meccaniche, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.762,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		719
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: ALIGHIERI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 6
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Valutare la modlaità di realizzazione delle rampe anche in ralazione al passo carrabile a destra nella foto.

Costo stimato
€ 1.921,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 721	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		720
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: ALIGHIERI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 3,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 360,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		721
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: ALIGHIERI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 5,50
Larghezza	m 1,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L 6,0 %	Pend. T 5,4 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità ALTA

Criticità risolta in: 719

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		722
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: ALIGHIERI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 35,00
Larghezza	m 3,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in calcestruzzo drenante, delimitato da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Considerando le condizioni di contesto e di uso, si ritiene di non inserire nel PEBA la stima del costo per la soluzione della criticità rilevata. Importo stimato: € 14.490.

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		723
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: ALIGHIERI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 180,00
Larghezza	m 1,65
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in calcestruzzo drenante, delimitato da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Considerando le condizioni di contesto e di uso, si ritiene di non inserire nel PEBA la stima del costo per la soluzione della criticità rilevata. Importo stimato: € 46.926.

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		724
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: ALIGHIERI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
9.05_Parcheggio riservato con segnaletica non visibile o non presente

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica orizzontale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione o rifacimento di segnaletica orizzontale (linee di margine, zebrature, simboli) per la definizione degli spazi del parcheggio riservato nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 160,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		725
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: ALIGHIERI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.01_Ostacolo costituito da arredo urbano non ancorato (fioriera, portabiciclette, dissuasore, ecc.)

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 70,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		726
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: ALIGHIERI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.04_Ostacolo costituito da vegetazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		727
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: ALIGHIERI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.05_Caditoia o griglia non conforme per fori: non trasversali / attraversabili da sfera di 2 cm

Quantita'	3
Lunghezza	
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione della caditoia o della griglia con altra avente superficie piana, fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 185,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		728
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: ALIGHIERI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.04_Ostacolo costituito da vegetazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		729
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: CENTRALE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Quantita'	
Lunghezza	m 1,80
Larghezza	m 1,20
Altezza/Dislivello	cm 14
Pend. L 7,8 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 963,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		730
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: CENTRALE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	
Lunghezza	m 8,00
Larghezza	m 1,20
Altezza/Dislivello	cm 14
Pend. L 7,3 %	Pend. T 3,8 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano posta alla quota stradale e di 2 rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. long. max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.196,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		731
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: CENTRALE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 57,00
Larghezza	m 1,20
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 13.509,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		732
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: CENTRALE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	
Lunghezza	m 8,00
Larghezza	m 1,20
Altezza/Dislivello	cm 14
Pend. L 7,3 %	Pend. T 3,8 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano posta alla quota stradale e di 2 rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. long. max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.976,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		733
Localizzazione: Cavalicco	Civico: 81	
Denominazione: CENTRALE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	
Lunghezza	m 6,50
Larghezza	m 1,20
Altezza/Dislivello	cm 11
Pend. L 7,7 %	Pend. T 6,4 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls architettonico, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive
In corrispondenza della rampa carrabile è ammessa la riduzione della larghezza del percorso fino a 100 cm.

Costo stimato
€ 1.921,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		734
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: CENTRALE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Quantita'	2
Lunghezza	m 2,00
Larghezza	m 1,70
Altezza/Dislivello	cm 11
Pend. L	8,6 %
Pend. T	

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione di rampa, in cls architettonico, con eventuale cordolo laterale con altezza 10 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampa con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
L'attraversamento deve essere spostato per evitare l'interferenza con l'accesso carrabile (lato opposto): realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento.

Costo stimato
€ 1.248,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		735
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: CENTRALE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 4,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
L'attraversamento deve essere spostato per evitare l'interferenza con l'accesso carrabile (lato opposto): realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento.

Costo stimato
€ 450,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Cavalicco

Civico:

Denominazione: CENTRALE, via

Livello:

Scheda: **736**

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 4

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marciapiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
L'attraversamento deve essere spostato per evitare l'interferenza con l'accesso carrabile: realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento.

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 737

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		737
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: CENTRALE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita'	
Lunghezza	m 7,00
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione dell'attraversamento in elementi discontinui e nuova realizzazione di pavimentazione in asfalto per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio soggetto a forti sollecitazioni meccaniche, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive
L'attraversamento deve essere spostato per evitare l'interferenza con l'accesso carrabile: realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento.

Costo stimato
€ 2.275,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include: 736	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		738
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: CENTRALE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 4,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.

Eventuali indicazioni esecutive
L'attraversamento deve essere spostato per evitare l'interferenza con l'accesso carrabile: realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento.

Costo stimato
€ 360,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		739
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: CENTRALE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 4,00
Larghezza	m 1,45
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 14,4 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del marciapiedi, in cls architettonico, al fine di realizzare, in corrispondenza del punto di svolta o dell'attraversamento, un'area in piano con dimensioni min 150x150 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. In caso di attraversamento l'area in piano deve corrispondere alla larghezza dell'attraversamento.



area in piano min 150x150 cm per cambio direzione (in caso di attraversamento ampliare le dimensioni per posare correttamente la segn. tattilo-plantare)

Eventuali indicazioni esecutive
L'attraversamento deve essere spostato (verso sinistra nella foto) per evitare l'interferenza con l'accesso carrabile e per risolvere, senza opere, la presente cricità.

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		740
Localizzazione: Cavalicco	Civico: 83	
Denominazione: CENTRALE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	
Lunghezza	m 11,00
Larghezza	m 3,15
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 13,5 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls architettonico, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 6.340,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		741
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: CENTRALE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 56,00
Larghezza	m 1,20
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e realizzazione di percorso pedonale a raso, con pavimentazione in cls architettonico a contrasto cromatico rispetto alla carreggiata, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, ed eventuale posa di transenne di protezione, obbligatorie nei punti di svolta. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive
Proposta derivata dalla presenza di parcheggi lungo il percorso.

Costo stimato
€ 13.272,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		742
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: CENTRALE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.03_Breve rampa di raccordo non coerente con i percorsi

Quantita'	
Lunghezza	m 4,50
Larghezza	m 1,20
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze mediante ricostruzione, in materiale analogo all'esistente, del marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 150 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.193,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito	URBANO
Localizzazione	Cavalicco
Civico	
Denominazione	CENTRALE, via
Livello	
Scheda	743

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 1,20
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 450,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Cavalicco

Civico:

Denominazione: CENTRALE, via

Livello:

Scheda: **744**

RILIEVO

Criticita'
6.07_Ostacolo costituito da palo della pubblica illuminazione, palo di reti tecnologiche o impianto semaforico

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Presegnalazione dell'ostacolo che non può essere rimosso mediante posa di cordolo in pietra a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione, larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Valutare la modalità di intervento anche in base all'eventuale presenza di chiusino.

Costo stimato: **€ 435,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		745
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: CENTRALE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm

Quantita'	
Lunghezza	
Larghezza	m 0,86
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento che riduce la larghezza del percorso, inclusi ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 350,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		746
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: CENTRALE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm

Quantita'	
Lunghezza	
Larghezza	m 0,86
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Allargamento del marciapiedi o del percorso a raso, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
In corrispondenza del restringimento puntuale è ammessa la riduzione della larghezza fino a 90 cm.

Costo stimato
€ 375,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		747
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: CENTRALE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 6,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 16,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampa laterale con cordolo a contrasto cromatico, posa di segnaletica tattilo-plantare e di transenna di protezione, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. long. max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale, cordolo h 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Considerate le peculiari caratteristiche del contesto, la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico per risolvere tutte le criticità rilevate nell'intera area in modo organico e coordinato e nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.

Costo stimato
€ 3.437,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità
Criticità risolta in:	Include: 749	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Cavalicco

Civico:

Denominazione: CENTRALE, via

Livello:

Scheda: **748**

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 6,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 540,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		749
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: CENTRALE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'

Lunghezza: m 2,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marciapiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 747

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		750
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: CENTRALE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.08_Impianto semaforico privo di dispositivo di segnalazione acustica

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Installazione di dispositivo acustico con configuratore per funzionamento automatico e a richiesta e sensore per la rilevazione del rumore di fondo, e del relativo dispositivo di prenotazione collocato su palina posta in posizione agevole da raggiungere, dotato di segnalazioni luminose ed acustiche di conferma prenotazione. Conforme a CEI 214-7 e 214-7-V1 e L. 447/95 e smi.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.500,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		751
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: CENTRALE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita'	
Lunghezza	m 5,50
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione dell'attraversamento in elementi discontinui e nuova realizzazione di pavimentazione in asfalto per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio soggetto a forti sollecitazioni meccaniche, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.787,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Cavalicco

Civico:

Denominazione: CENTRALE, via

Livello:

Scheda: **752**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marciapiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Rettificare il margine arrotondato del marciapiedi nel tratto antistante l'attraversamento.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 486,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		753
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: CENTRALE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 5,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 450,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		754
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: CENTRALE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 5,50
Larghezza	m 2,60
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 7,1 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.616,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Cavalicco

Civico:

Denominazione: CENTRALE, via

Livello:

Scheda: **755**

RILIEVO

Criticita': 8.08_Impianto semaforico privo di dispositivo di segnalazione acustica

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Installazione di dispositivo acustico con configuratore per funzionamento automatico e a richiesta e sensore per la rilevazione del rumore di fondo, e del relativo dispositivo di prenotazione collocato su palina posta in posizione agevole da raggiungere, dotato di segnalazioni luminose ed acustiche di conferma prenotazione. Conforme a CEI 214-7 e 214-7-V1 e L. 447/95 e smi.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.500,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		756
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: CENTRALE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.07_Ostacolo costituito da palo della pubblica illuminazione, palo di reti tecnologiche o impianto semaforico

Quantita'	
Lunghezza	
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato ed adeguamenti alla rete. Quando pertinente, si consiglia di verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore l'eliminazione del palo previo interramento della linea.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.300,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		757
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)

Quantita'	
Lunghezza	m 3,50
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 5,7 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi o del percorso a raso e sua ricostruzione con riduzione della pendenza trasversale, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.625,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		758
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm

Quantita'

Lunghezza

Larghezza m 0,50

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato ed adeguamenti alla rete. Quando pertinente, si consiglia di verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore l'eliminazione del palo previo interramento della linea.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.300,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		759
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 6,00
Larghezza	m 1,10
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 16,3 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.196,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 761	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		760
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 3,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 360,00**

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Cavalicco

Civico:

Denominazione: MOLIN NUOVO, via

Livello:

Scheda: **761**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marciapiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 759

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		762
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita'	
Lunghezza	m 8,50
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione dell'attraversamento in elementi discontinui e nuova realizzazione di pavimentazione in asfalto per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio soggetto a forti sollecitazioni meccaniche, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.762,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Cavalicco

Civico:

Denominazione: MOLIN NUOVO, via

Livello:

Scheda: **763**

RILIEVO

Criticita'
8.08_Impianto semaforico privo di dispositivo di segnalazione acustica

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Installazione di dispositivo acustico con configuratore per funzionamento automatico e a richiesta e sensore per la rilevazione del rumore di fondo, e del relativo dispositivo di prenotazione collocato su palina posta in posizione agevole da raggiungere, dotato di segnalazioni luminose ed acustiche di conferma prenotazione. Conforme a CEI 214-7 e 214-7-V1 e L. 447/95 e smi.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.500,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Cavalicco

Civico:

Denominazione: MOLIN NUOVO, via

Livello:

Scheda: **764**

RILIEVO

Criticita'
8.08_Impianto semaforico privo di dispositivo di segnalazione acustica

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Installazione di dispositivo acustico con configuratore per funzionamento automatico e a richiesta e sensore per la rilevazione del rumore di fondo, e del relativo dispositivo di prenotazione collocato su palina posta in posizione agevole da raggiungere, dotato di segnalazioni luminose ed acustiche di conferma prenotazione. Conforme a CEI 214-7 e 214-7-V1 e L. 447/95 e smi.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.500,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		765
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marciapiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: € 0,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 767 | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Cavalicco

Civico:

Denominazione: MOLIN NUOVO, via

Livello:

Scheda: **766**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 6,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 540,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		767
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 6,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 6,6 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Approfondire, in fase progettuale, come risolvere le interferenze tra attraversasmento pedonale e fermata (scheda 768).

Costo stimato
€ 2.196,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 765	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Cavalicco

Civico:

Denominazione: MOLIN NUOVO, via

Livello:

Scheda: **768**

RILIEVO

Criticita'
10.01_Fermata con banchina non presente o non adeguata

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 13

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della banchina per ottenere un'area piana e continua, in cls, priva di ostacoli, idonea all'impiego della pedana in dotazione al mezzo per la salita e la discesa delle persone con disabilità motorie, e posa di segnaletica tattilo-plantare per la delimitazione dell'area previa consultazione con i portatori di interesse. Dimensioni area min 240x200 cm, h 20 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Approfondire, in fase progettuale, come risolvere le interferenze tra fermata ed attraversasmento pedonale (scheda 767).

Costo stimato: **€ 2.595,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		769
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 10,00
Larghezza	m 1,20
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in: 770	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		770
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)

Quantita'	
Lunghezza	m 10,00
Larghezza	m 1,20
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 8,1 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi o del percorso a raso e sua ricostruzione con riduzione della pendenza trasversale, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.900,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 769	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		771
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	
Lunghezza	m 3,30
Larghezza	m 1,20
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 16,9 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls architettonico, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive
In corrispondenza della rampa carrabile è ammessa la riduzione della larghezza del percorso fino a 100 cm.

Costo stimato
€ 1.098,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		772
Localizzazione: Cavalicco	Civico: 5	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 8,00
Larghezza	m 1,10
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls architettonico, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in: 774	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		773
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Quantita'

Lunghezza

Larghezza m 1,10

Altezza/Dislivello

Pend. L 8,7 %

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità MEDIA

Criticità risolta in: 774

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		774
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 26,00
Larghezza	m 0,76
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza variabile da 86 a 76 cm.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e realizzazione di percorso pedonale a raso, in cls architettonico, a quota stradale, da collegare senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, tracciamento di segnaletica orizzontale (linee di margine, simboli, ecc) ed eventuale posa di transenne di protezione. Larghezza min 150 cm al netto degli elementi di protezione.



Eventuali indicazioni esecutive
Considerato il restringimento della sede stradale è ammessa, ove necessario, la riduzione della larghezza fino a 90 cm. Rifacimento dell'intero tratto di circa 98 m.

Costo stimato
€ 23.226,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 772, 773, 775, 777, 778, 779 (parte), 781, 782	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		775
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
4.05_Serie di brevi rampe di raccordo ravvicinate

Quantita'	6
Lunghezza	m 26,00
Larghezza	m 1,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	11,9 %
Pend. T	

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza media.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto rialzato e delle rampe e realizzazione, in cls, di percorso a raso a quota stradale, da collegare senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, tracciamento di segnaletica orizzontale (linee di margine, simboli, ecc) ed eventuale posa di transenne di protezione. Larghezza min 150 cm al netto degli elementi di protezione.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 774	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		776
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		777
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 7,00
Larghezza	m 0,86
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza variabile da 86 a 89 cm.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e realizzazione di percorso pedonale a raso, in cls architettonico, a quota stradale, da collegare senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, tracciamento di segnaletica orizzontale (linee di margine, simboli, ecc) ed eventuale posa di transenne di protezione. Larghezza min 150 cm al netto degli elementi di protezione.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 774	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Cavalicco

Civico:

Denominazione: MOLIN NUOVO, via

Livello:

Scheda: **778**

RILIEVO

Criticita'
4.05_Serie di brevi rampe di raccordo ravvicinate

Quantita': 8

Lunghezza: m 23,00

Larghezza: m 1,15

Altezza/Dislivello:

Pend. L: 9,0 %

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza media.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto rialzato e delle rampe e realizzazione, in cls, di percorso a raso a quota stradale, da collegare senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, tracciamento di segnaletica orizzontale (linee di margine, simboli, ecc) ed eventuale posa di transenne di protezione. Larghezza min 150 cm al netto degli elementi di protezione.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 774

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Cavalicco

Civico:

Denominazione: MOLIN NUOVO, via

Livello:

Scheda: **779**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 63,00

Larghezza: m 1,20

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza media.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e realizzazione di percorso pedonale a raso, con pavimentazione in cls architettonico a contrasto cromatico rispetto alla carreggiata, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, ed eventuale posa di transenne di protezione, obbligatorie nei punti di svolta. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive
Rifacimento del restante tratto di circa 25 m.

Costo stimato: **€ 6.862,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 774 (parte)

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		780
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.04_Ostacolo costituito da vegetazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico | Nota 2: | Priorità ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		781
Localizzazione: Cavalicco	Civico: 15	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	
Lunghezza	m 6,00
Larghezza	m 1,20
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 16,8 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls architettonico, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, in adiacenza all'ingresso carraio, di rampa carrabile con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive
Realizzare la rampa carrabile in area privata.

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:
Nota 2:
Priorità ALTA
Criticità risolta in: 774
Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto
Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		782
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	m 1,10
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 5,4 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 774	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		783
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'	
Lunghezza	m 3,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 360,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Cavalicco

Civico:

Denominazione: MOLIN NUOVO, via

Livello:

Scheda: **784**

RILIEVO

Criticita'
3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marciapiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 774

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		785
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita'	
Lunghezza	m 7,50
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione dell'attraversamento in elementi discontinui e nuova realizzazione di pavimentazione in asfalto per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio soggetto a forti sollecitazioni meccaniche, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.437,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		786
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.04_Attraversamento pedonale con segnaletica non visibile o non presente

Quantita'	2
Lunghezza	
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica verticale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di segnaletica verticale in area esterna ai percorsi pedonali e ciclabili, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Margine inferiore del segnale ad altezza min 210 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 500,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		787
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 3
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marciapiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in: 789	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: URBANO		Scheda: 788
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 6,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: € 540,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		789
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	m 0,83
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 10,8 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del marciapiedi, in cls architettonico, al fine di realizzare, in corrispondenza del punto di svolta o dell'attraversamento, un'area in piano con dimensioni min 150x150 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. In caso di attraversamento l'area in piano deve corrispondere alla larghezza dell'attraversamento.



Eventuali indicazioni esecutive
Compresa area tra i parcheggi.

Costo stimato
€ 1.372,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 787	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		790
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale

Quantita'	2
Lunghezza	
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		791
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)

Quantita'	
Lunghezza	m 5,50
Larghezza	m 1,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 20,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi o del percorso a raso e sua ricostruzione con riduzione della pendenza trasversale, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.145,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		792
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.04_Breve rampa di raccordo con pendenza trasversale

Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 1,00
Altezza/Dislivello	cm 12
Pend. L	Pend. T 10,9 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 780,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**		Scheda: **793**
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 843,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		794
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: SOTTOVILLA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		795
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: SOTTOVILLA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'

Lunghezza

Larghezza: m 0,80

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento ed eventuale allargamento del marciapiedi, in materiale analogo all'esistente, al fine di realizzare, in corrispondenza del punto di svolta, un'area in piano con dimensioni min 150x150 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità ALTA

Criticità risolta in: 802

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		796
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: SOTTOVILLA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
14.02_Arredo privo di adeguato spazio per l'approccio e l'uso

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di area in piano in calcestruzzo architettonico adiacente al percorso pedonale o ad esso collegata e posta alla medesima quota per permettere la raggiungibilità dell'arredo o dell'attrezzatura e la sua fruizione.



Eventuali indicazioni esecutive
Compresa sostituzione della panchina con altra avente seduta ergonomica e braccioli.

Costo stimato
€ 1.749,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		797
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: SOTTOVILLA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Quantita'	
Lunghezza	m 1,60
Larghezza	m 1,60
Altezza/Dislivello	cm 12
Pend. L 9,0 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 780,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		798
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: SOTTOVILLA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.04_Ostacolo costituito da vegetazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità BASSA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		799
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: SOTTOVILLA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Quantita'	
Lunghezza	m 2,00
Larghezza	m 1,60
Altezza/Dislivello	cm 12
Pend. L 6,9 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 780,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**		Scheda: **800**
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: SOTTOVILLA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 2,00
Larghezza	m 1,60
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in: 802	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		801
Localizzazione: Cavalicco	Civico: 6	
Denominazione: SOTTOVILLA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)

Quantita'	
Lunghezza	m 9,50
Larghezza	m 1,60
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 5,5 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi o del percorso a raso e sua ricostruzione con riduzione della pendenza trasversale, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 802	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		802
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: SOTTOVILLA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.05_Percorso privo di area in piano min 150x150 cm almeno ogni 10 m per cambio di direzione

Quantita'	
Lunghezza	m 30,00
Larghezza	m 1,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza media.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Rifacimento dell'intero tratto di circa 43 m. Le modalità per il restringimento della carreggiata devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità.

Costo stimato
€ 10.191,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 795, 800, 801, 803, 805	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito	URBANO
Localizzazione	Cavalicco
Civico	
Denominazione	SOTTOVILLA, via
Livello	
Scheda	803

RILIEVO

Criticita'
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm

Quantita'	
Lunghezza	
Larghezza	m 0,70
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Allargamento del marciapiedi o del percorso a raso, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 802	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		804
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: SOTTOVILLA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.03_Ostacolo costituito da cassonetto rifiuti

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Spostamento del cassonetto o del gruppo di cassonetti in altro sito in posizione esterna ai percorsi pedonali e tale da garantire il conferimento dei rifiuti in modo agevole e sicuro, da identificarsi a cura degli uffici preposti.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 70,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
06/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		805
Localizzazione: Cavalicco	Civico: 2	
Denominazione: SOTTOVILLA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	2
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 1,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L: 10,7 %	Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza passo carraio 500 cm.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano posta alla quota stradale e di 2 rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. long. max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in: 802	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		806
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
7.01_Guida per orientamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 9,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e, se richiesto dal contesto, "incrocio" o "svolta obbligata", in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.



Eventuali indicazioni esecutive
Progettare il percorso tattilo plantare in relazione alle caratteristiche del contesto (ostacoli, servizi, attraversamenti, ecc.).

Costo stimato
€ 810,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Cavalicco

Civico:

Denominazione: MOLIN NUOVO, via

Livello:

Scheda: **807**

RILIEVO

Criticita'
9.06_Parcheggio riservato su area non in piano e/o con sconnessioni

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del manto di usura del parcheggio riservato, in conglomerato bituminoso, previa fresatura, per ottenere una superifcie piana e continua, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 710,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Cavalicco

Civico:

Denominazione: MOLIN NUOVO, via

Livello:

Scheda: **808**

RILIEVO

Criticita'
9.05_Parcheggio riservato con segnaletica non visibile o non presente

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica orizzontale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione o rifacimento di segnaletica orizzontale (linee di margine, zebrature, simboli) per la definizione degli spazi del parcheggio riservato nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 160,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		809
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 52,00
Larghezza	m 1,45
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 13.798,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**		Scheda: **810**
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 1,50
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 843,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		811
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente

Quantita'

Lunghezza

Larghezza: m 5,50

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza strada esclusi marciapiedi.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato allineato ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini. Verificare in fase di progettazione la pendenza ammissibile per le rampe carrabili.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.792,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Cavalicco

Civico:

Denominazione: MOLIN NUOVO, via

Livello:

Scheda: **812**

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Quantita':

Lunghezza: m 1,00

Larghezza: m 1,50

Altezza/Dislivello: cm 11

Pend. L: 11,4 %

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della rampa e ricostruzione dell'area alla medesima quota del marciapiedi, in materiale analogo all'esistente, per il ripristino della continuità del percorso, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo di delimitazione, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive
Rif. scheda 811.

Costo stimato: **€ 624,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		813
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
10.01_Fermata con banchina non presente o non adeguata

Quantita'	
Lunghezza	
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	cm 12
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Ampliamento della banchina per ottenere un'area piana e continua, in cls, priva di ostacoli, idonea all'impiego della pedana in dotazione al mezzo per la salita e la discesa delle persone con disabilità motorie, e posa di segnaletica tattilo-plantare per la delimitazione dell'area previa consultazione con i portatori di interesse. Dimensioni area min 240x200 cm, h 20 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.595,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		814
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dei moduli tattilo-plantari non coerenti o non conformi e posa di nuovi moduli per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 450,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		815
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.04_Breve rampa di raccordo con pendenza trasversale

Quantita'

Lunghezza m 1,50

Larghezza m 2,50

Altezza/Dislivello

Pend. L 7,5 %

Pend. T 4,7 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 686,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Cavalicco

Civico:

Denominazione: MOLIN NUOVO, via

Livello:

Scheda: **816**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marciapiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 817

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		817
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 6,50
Larghezza	m 1,80
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 7,7 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso rifacimento della segnaletica tattilo plantare.

Costo stimato
€ 2.995,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 816	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Cavalicco

Civico:

Denominazione: MOLIN NUOVO, via

Livello:

Scheda: **818**

RILIEVO

Criticita'
6.07_Ostacolo costituito da palo della pubblica illuminazione, palo di reti tecnologiche o impianto semaforico

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Presegnalazione dell'ostacolo che non può essere rimosso mediante posa di cordolo in pietra a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione, larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Valutare la modalità di intervento anche in base all'eventuale presenza di chiusino.

Costo stimato: **€ 435,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Cavalicco

Civico:

Denominazione: MOLIN NUOVO, via

Livello:

Scheda: **819**

RILIEVO

Criticita'
10.01_Fermata con banchina non presente o non adeguata

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza: m 1,80

Altezza/Dislivello: cm 12

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Adeguamento della banchina mediante posa di segnaletica tattilo-plantare per la delimitazione dell'area, previa consultazione con i portatori di interesse.



Eventuali indicazioni esecutive
Le caratteristiche di contesto non permettono l'ampliamento della banchina per rendere la fermata accessibile alle persone in sedia a ruote: si raccomanda di individuare una posizione alternativa per realizzare una fermata accessibile integrativa o sostitutiva.

Costo stimato: **€ 720,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		820
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 3,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del manto di usura dell'attraversamento in conglomerato bituminoso, previa fresatura, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio compromesse anche dalla chiusura di tracce, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive
Per garantire la continuità della pavimentazione si considera l'intero attraversamento.

Costo stimato
€ 945,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Cavalicco

Civico:

Denominazione: MOLIN NUOVO, via

Livello:

Scheda: **821**

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita':

Lunghezza: m 5,00

Larghezza: m 1,50

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T: 4,2 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso rifacimento della segnaletica tattilo plantare. 1 rampa.

Costo stimato: **€ 2.007,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		822
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'

Lunghezza: m 3,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marciapiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 186,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		823
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 2,00
Larghezza	m 3,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del manto di usura dell'attraversamento in conglomerato bituminoso, previa fresatura, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio compromesse anche dalla chiusura di tracce, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive
Per garantire la continuità della pavimentazione si considera l'intero attraversamento.

Costo stimato
€ 945,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Cavalicco

Civico:

Denominazione: MOLIN NUOVO, via

Livello:

Scheda: **824**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marciapiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 186,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		825
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 230,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Considerando le condizioni di contesto, si ritiene di non inserire nel PEBA la stima del costo per la soluzione della criticità rilevata. Importo stimato: € 47.610.

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		826
Localizzazione: Cavalicco	Civico: 27	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	
Lunghezza	m 6,90
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 6,3 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls architettonico, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.921,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Cavalicco

Civico:

Denominazione: MOLIN NUOVO, via

Livello:

Scheda: **827**

RILIEVO

Criticita'
6.07_Ostacolo costituito da palo della pubblica illuminazione, palo di reti tecnologiche o impianto semaforico

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Presegnalazione dell'ostacolo che non può essere rimosso mediante posa di cordolo in pietra a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione, larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Valutare la modalità di intervento anche in base all'eventuale presenza di chiusino.

Costo stimato: **€ 435,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Cavalicco

Civico:

Denominazione: MOLIN NUOVO, via

Livello:

Scheda: **828**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 225,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		829
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.03_Breve rampa di raccordo non coerente con i percorsi

Quantita'	
Lunghezza	m 5,00
Larghezza	m 1,45
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze mediante ricostruzione, in materiale analogo all'esistente, del marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 150 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.222,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Cavalicco

Civico:

Denominazione: MOLIN NUOVO, via

Livello:

Scheda: **830**

RILIEVO

Criticita'
6.07_Ostacolo costituito da palo della pubblica illuminazione, palo di reti tecnologiche o impianto semaforico

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Anche per tirante acciaio.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Presegnalazione dell'ostacolo che non può essere rimosso mediante posa di cordolo in pietra a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione, larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
L'area delimitata dal cordolo deve contenere tutti gli ostacoli tra loro adiacenti. Valutare la modalità di intervento anche in base all'eventuale presenza di chiusino.

Costo stimato: **€ 635,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		831
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	cm 10
Pend. L 9,0 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 624,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		832
Localizzazione: Cavalicco	Civico: 35	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	
Lunghezza	m 13,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	cm 11
Pend. L	Pend. T 11,3 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls architettonico, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.568,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		833
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Cavalicco

Civico:

Denominazione: MOLIN NUOVO, via

Livello:

Scheda: **834**

RILIEVO

Criticita'
6.04_Ostacolo costituito da vegetazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		835
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	cm 11
Pend. L: 9,3 %	Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della rampa e ricostruzione dell'area alla medesima quota del marciapiedi, in materiale analogo all'esistente, per il ripristino della continuità del percorso, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo di delimitazione, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive
Rif. scheda 836.

Costo stimato
€ 624,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		836
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente

Quantita'

Lunghezza

Larghezza: m 5,50

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Intersezione con via Liguria.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato allineato ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini. Verificare in fase di progettazione la pendenza ammissibile per le rampe carrabili.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.792,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 838	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Cavalicco

Civico:

Denominazione: MOLIN NUOVO, via

Livello:

Scheda: **837**

RILIEVO

Criticita'
2.05_Caditoia o griglia non conforme per fori: non trasversali / attraversabili da sfera di 2 cm

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione della caditoia o della griglia con altra avente superficie piana, fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 185,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		838
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 836	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		839
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	
Lunghezza	m 1,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 4
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della rampa e ricostruzione dell'area alla medesima quota del marciapiedi, in materiale analogo all'esistente, per il ripristino della continuità del percorso, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo di delimitazione, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive
Rif. scheda 836.

Costo stimato
€ 312,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		840
Localizzazione: Cavalicco	Civico: 39	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	cm 11
Pend. L 8,9 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 624,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		841
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	
Lunghezza	m 6,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	cm 12
Pend. L 8,1 %	Pend. T 18,6 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls architettonico, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.647,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		842
Localizzazione: Cavalicco	Civico: 39	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.04_Ostacolo costituito da vegetazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico | Nota 2: | Priorità: BASSA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Cavalicco

Civico: 41

Denominazione: MOLIN NUOVO, via

Livello:

Scheda: **843**

RILIEVO

Criticita'
6.04_Ostacolo costituito da vegetazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		844
Localizzazione: Cavalicco	Civico: 41	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	
Lunghezza	m 6,00
Larghezza	m 1,30
Altezza/Dislivello	
Pend. L 9,3 %	Pend. T 15,9 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls architettonico, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive
In corrispondenza della rampa carrabile è ammessa la riduzione della larghezza del percorso fino a 100 cm.

Costo stimato
€ 1.647,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		845
Localizzazione: Cavalicco	Civico: 43	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	
Lunghezza	m 7,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L 8,2 %	Pend. T 10,8 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls architettonico, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.921,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		846
Localizzazione: Cavalicco	Civico: 47	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	
Lunghezza	m 6,00
Larghezza	m 1,80
Altezza/Dislivello	
Pend. L 11,1 %	Pend. T 11,8 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls architettonico, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.976,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		847
Localizzazione: Cavalicco	Civico: 49	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	
Lunghezza	m 13,00
Larghezza	m 1,75
Altezza/Dislivello	
Pend. L 10,0 %	Pend. T 4,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls architettonico, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 4.163,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		848
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		849
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.10_Ostacolo costituito da elemento posizionato ad altezza inferiore a 210 cm

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello: cm 187

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento e suo riposizionamento con lato inferiore posto ad altezza min 210 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		850
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 53,00
Larghezza	m 1,80
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e realizzazione di percorso pedonale a raso, in asfalto, posa di due cordoli a contrasto cromatico, con eventuale riempimento interposto in cls, per la delimitazione dall'area carrabile, da impiegare anche per l'eventuale installazione di segnaletica verticale, pali. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, altezza cordoli 10 cm dal calpestio.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 10.997,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		851
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 1,75
Altezza/Dislivello	cm 9
Pend. L 8,1 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 624,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		852
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'

Lunghezza: m 4,50

Larghezza: m 1,80

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.467,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Cavalicco

Civico:

Denominazione: MOLIN NUOVO, via

Livello:

Scheda: **853**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 73,00

Larghezza: m 1,80

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e realizzazione di percorso pedonale a raso, in asfalto, posa di due cordoli a contrasto cromatico, con eventuale riempimento interposto in cls, per la delimitazione dall'area carrabile, da impiegare anche per l'eventuale installazione di segnaletica verticale, pali. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, altezza cordoli 10 cm dal calpestio.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 15.147,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		854
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Quantita'

Lunghezza: m 1,00

Larghezza: m 1,80

Altezza/Dislivello: cm 9

Pend. L: 8,6 %

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 624,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Cavalicco

Civico:

Denominazione: MOLIN NUOVO, via

Livello:

Scheda: **855**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 225,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		856
Localizzazione: Cavalicco	Civico: 55	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'

Lunghezza: m 6,00

Larghezza: m 1,80

Altezza/Dislivello

Pend. L: 10,1 %

Pend. T: 10,6 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls architettonico, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.976,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		857
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 225,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		858
Localizzazione: Cavalicco	Civico: 57	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	
Lunghezza	m 7,00
Larghezza	m 1,70
Altezza/Dislivello	
Pend. L 7,9 %	Pend. T 7,5 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls architettonico, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.177,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Cavalicco

Civico:

Denominazione: MOLIN NUOVO, via

Livello:

Scheda: **859**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 1,00

Larghezza: m 1,70

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 319,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		860
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	
Lunghezza	m 28,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L 10,5 %	Pend. T 4,8 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls architettonico, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 7.140,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		861
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'

Lunghezza: m 18,00

Larghezza: m 1,50

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 4.266,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: BASSA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Cavalicco

Civico:

Denominazione: MOLIN NUOVO, via

Livello:

Scheda: **862**

RILIEVO

Criticita': 6.20_Ostacolo generico

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Marciapiede con frutti o bacche.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Considerate le condizioni di contesto, deve essere intensificata la frequenza delle operazioni di pulizia del percorso pedonale pubblico.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 300,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		863
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	
Lunghezza	m 22,00
Larghezza	m 1,75
Altezza/Dislivello	
Pend. L 7,3 %	Pend. T 7,9 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls architettonico, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 7.045,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**		Scheda: **864**
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 1,65
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 310,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		865
Localizzazione: Cavalicco	Civico: 63	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'

Lunghezza: m 15,00

Larghezza: m 1,60

Altezza/Dislivello

Pend. L: 9,6 %

Pend. T: 7,5 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls architettonico, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 4.392,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		866
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.04_Ostacolo costituito da vegetazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		867
Localizzazione: Cavalicco	Civico: 67	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.20_Ostacolo generico

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Marciapiede con frutti o bacche.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Considerate le condizioni di contesto, deve essere intensificata la frequenza delle operazioni di pulizia del percorso pedonale pubblico. Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare la pulizia dell'area pubblica.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 300,00

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		868
Localizzazione: Cavalicco	Civico: 67	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	
Lunghezza	m 12,00
Larghezza	m 1,60
Altezza/Dislivello	
Pend. L 10,9 %	Pend. T 7,1 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls architettonico, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.513,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Cavalicco

Civico: 71

Denominazione: MOLIN NUOVO, via

Livello:

Scheda: **869**

RILIEVO

Criticita'
6.04_Ostacolo costituito da vegetazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		870
Localizzazione: Cavalicco	Civico: 71	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
4.03_Breve rampa di raccordo non coerente con i percorsi

Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	m 1,60
Altezza/Dislivello	
Pend. L 10,1 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze mediante ricostruzione, in materiale analogo all'esistente, del marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 150 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 782,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Cavalicco

Civico:

Denominazione: MOLIN NUOVO, via

Livello:

Scheda: **871**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 80,00

Larghezza: m 1,60

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e realizzazione di percorso pedonale a raso, in asfalto, posa di due cordoli a contrasto cromatico, con eventuale riempimento interposto in cls, per la delimitazione dall'area carrabile, da impiegare anche per l'eventuale installazione di segnaletica verticale, pali. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, altezza cordoli 10 cm dal calpestio.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 16.600,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		872
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		873
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	
Lunghezza	m 11,00
Larghezza	m 1,60
Altezza/Dislivello	
Pend. L 10,9 %	Pend. T 4,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls architettonico, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.220,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		874
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.04_Ostacolo costituito da vegetazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico | Nota 2: | Priorità ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		875
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	
Lunghezza	m 8,00
Larghezza	m 1,60
Altezza/Dislivello	
Pend. L 9,6 %	Pend. T 3,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls architettonico, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.342,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Cavalicco

Civico:

Denominazione: MOLIN NUOVO, via

Livello:

Scheda: **876**

RILIEVO

Criticita': 6.04_Ostacolo costituito da vegetazione

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		877
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
4.03_Breve rampa di raccordo non coerente con i percorsi

Quantita'	
Lunghezza	m 5,00
Larghezza	m 1,60
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze mediante ricostruzione, in materiale analogo all'esistente, del marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 150 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.340,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		878
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	
Lunghezza	m 6,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L 9,4 %	Pend. T 2,6 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano posta alla quota stradale e di 2 rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. long. max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.196,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		879
Localizzazione: Cavalicco	Civico: 81	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	
Lunghezza	m 9,00
Larghezza	m 2,80
Altezza/Dislivello	
Pend. L 12,5 %	Pend. T 8,3 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls architettonico, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 4.284,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Cavalicco

Civico: 83A

Denominazione: MOLIN NUOVO, via

Livello:

Scheda: **880**

RILIEVO

Criticita'
6.04_Ostacolo costituito da vegetazione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Cavalicco

Civico:

Denominazione: MOLIN NUOVO, via

Livello:

Scheda: **881**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 100,00

Larghezza: m 2,20

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e realizzazione di percorso pedonale a raso, in asfalto, posa di due cordoli a contrasto cromatico, con eventuale riempimento interposto in cls, per la delimitazione dall'area carrabile, da impiegare anche per l'eventuale installazione di segnaletica verticale, pali. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, altezza cordoli 10 cm dal calpestio.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 22.400,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		882
Localizzazione: Cavalicco	83A	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	
Lunghezza	m 10,00
Larghezza	m 2,20
Altezza/Dislivello	
Pend. L 6,8 %	Pend. T 7,7 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls architettonico, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.740,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito	URBANO
Localizzazione	Cavalicco
Civico	
Denominazione	MOLIN NUOVO, via
Livello	
Scheda	883

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 1,20
Larghezza	m 1,45
Altezza/Dislivello	
Pend. L	
Pend. T	

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 338,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		884
Localizzazione: Cavalicco	Civico: 85	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'

Lunghezza: m 7,00

Larghezza: m 2,40

Altezza/Dislivello

Pend. L: 13,4 %

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano posta alla quota stradale e di 2 rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. long. max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.952,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**		Scheda: **885**
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 0,50
Larghezza	m 2,40
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 451,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		886
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	3
Lunghezza	m 22,50
Larghezza	m 1,75
Altezza/Dislivello	
Pend. L	8,2 %
Pend. T	8,6 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls architettonico, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 6.693,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Cavalicco

Civico: 91

Denominazione: MOLIN NUOVO, via

Livello:

Scheda: **887**

RILIEVO

Criticita'
6.09_Ostacolo costituito da elemento edilizio (inferriata, gradini, aggetto architettonico)

Quantita': 2

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Presegnalazione dell'ostacolo che non può essere rimosso mediante installazione di transenne di protezione realizzate in profilo tubolare metallico a sezione arrotondata, finitura ad alta visibilità. Altezza 90-100 cm, fascia a 30 cm, larghezza in relazione alla dimensione dell'ostacolo e comunque tale da mantenere larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 1.300,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		888
Localizzazione: Cavalicco	Civico: 91	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.04_Ostacolo costituito da vegetazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico | Nota 2: | Priorità: BASSA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		889
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 4,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 360,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		890
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'

Lunghezza: m 2,50

Larghezza

Altezza/Dislivello: cm 14

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.496,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Cavalicco

Civico:

Denominazione: MOLIN NUOVO, via

Livello:

Scheda: **891**

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 4

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marciapiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 893

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Cavalicco

Civico:

Denominazione: MOLIN NUOVO, via

Livello:

Scheda: **892**

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 4,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 360,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		893
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 5,00
Larghezza	m 1,45
Altezza/Dislivello	cm 13
Pend. L	Pend. T 5,1 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.196,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 891	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		894
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		895
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 85,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in: 897	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		896
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
10.01_Fermata con banchina non presente o non adeguata

Quantita'	
Lunghezza	
Larghezza	m 2,60
Altezza/Dislivello	cm 7
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della banchina per ottenere un'area piana e continua, in cls, priva di ostacoli, idonea all'impiego della pedana in dotazione al mezzo per la salita e la discesa delle persone con disabilità motorie, e posa di segnaletica tattilo-plantare per la delimitazione dell'area previa consultazione con i portatori di interesse. Dimensioni area min 240x200 cm, h 20 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.595,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		897
Localizzazione: Cavalicco		
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)

Quantita'	
Lunghezza	m 85,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 6,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi o del percorso a raso e sua ricostruzione in cls con riduzione della pendenza trasversale, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 17.595,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 895, 899	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**		Scheda: **898**
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'

Lunghezza: m 1,00

Larghezza: m 1,50

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 562,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		899
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
4.04_Breve rampa di raccordo con pendenza trasversale

Quantita'	
Lunghezza	m 2,20
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L 10,0 %	Pend. T 7,7 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze mediante ricostruzione, in cls, del marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 150 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive
area in piano per cambio direzione

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 897	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Cavalicco

Civico:

Denominazione: MOLIN NUOVO, via

Livello:

Scheda: **900**

RILIEVO

Criticita'
7.09_Segnaletica di indicazione o orientamento non presente

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Interruzione del percorso pedonale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di transenna, fioriera od altro elemento invalicabile per segnalare l'interruzione del percorso pedonale, compresa segnaletica verticale, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 650,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		901
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.01_Percorso o marciapiede non presente o con larghezza inferiore a 40 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 16,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di percorso in calcestruzzo, delimitato da cordoli a contrasto cromatico con funzione di guida naturale se le condizioni di contesto lo richiedono, raccordato a raso alle pavimentazioni adiacenti, inclusa la preparazione del fondo. Larghezza min 150 cm, eventuale p. longitudinale max 3%, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.600,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		902
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'

Lunghezza: m 40,00

Larghezza: m 1,60

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 9.600,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Cavalicco

Civico:

Denominazione: MOLIN NUOVO, via

Livello:

Scheda: **903**

RILIEVO

Criticita'
9.04_Parcheggio riservato con collegamento al percorso pedonale non presente o non adeguato

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 10

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione del collegamento tra parcheggio e percorso pedonale mediante costruzione di rampa in cls architettonico da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, eventuale cordolo laterale h 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 624,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		904
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
9.05_Parcheggio riservato con segnaletica non visibile o non presente

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica orizzontale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione o rifacimento di segnaletica orizzontale (linee di margine, zebrature, simboli) per la definizione degli spazi del parcheggio riservato nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 160,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		905
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.09_Segnaletica di indicazione o orientamento non presente

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Interruzione del percorso pedonale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di transenna, fioriera od altro elemento invalicabile per segnalare l'interruzione del percorso pedonale, compresa segnaletica verticale, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 650,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		906
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.01_Guida per orientamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 30,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di inserto nella pavimentazione con larghezza 60 cm con funzione di guida per le persone non vedenti o ipovedenti mediante impiego di materiale con leggero risalto, percepibile con il senso cinestetico ed esteticamente idoneo al contesto, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

Eventuali indicazioni esecutive
Integrare con l'intervento previsto alla scheda 907. Proposta alternativa alla posa di moduli tattilo plantari. Progettare il percorso tattilo plantare in relazione alle caratteristiche del contesto (ostacoli, servizi, attraversamenti, ecc.).

Costo stimato
€ 3.750,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		907
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'

Lunghezza: m 25,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in calcestruzzo drenante, delimitato da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Integrare con l'intervento previsto alla scheda 906.

Costo stimato
€ 5.925,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Cavalicco

Civico:

Denominazione: MOLIN NUOVO, via

Livello:

Scheda: **908**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive
Compresa sostituzione del chiusino o della caditoia.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 465,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		909
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 15,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in: 910	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Cavalicco

Civico:

Denominazione: MOLIN NUOVO, via

Livello:

Scheda: **910**

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)

Quantita':

Lunghezza: m 15,00

Larghezza: m 1,50

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T: 8,6 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi o del percorso a raso e sua ricostruzione, in cls, con riduzione della pendenza trasversale, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 3.105,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 909

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		911
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 4,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	cm 14
Pend. L 10,9 %	Pend. T 11,7 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.470,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 913	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		912
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 4,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 360,00**

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Cavalicco

Civico:

Denominazione: MOLIN NUOVO, via

Livello:

Scheda: **913**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marciapiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 911

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Cavalicco

Civico:

Denominazione: MOLIN NUOVO, via

Livello:

Scheda: **914**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 7,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento (rif. scheda 922).

Costo stimato: **€ 630,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		915
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'	2
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marciapiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento (rif. scheda 922).

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 372,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Cavalicco

Civico:

Denominazione: MOLIN NUOVO, via

Livello:

Scheda: **916**

RILIEVO

Criticita': 8.03_Attraversamento pedonale con lunghezza superiore a 8 m

Quantita':

Lunghezza: m 11,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di isola pedonale con pavimentazione in piano, in cls architettonico, da collegare a raso e senza discontinuità all'attraversamento secondo le indicazioni di Abaco, posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento (rif. scheda 922).

Costo stimato: **€ 1.635,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Cavalicco

Civico:

Denominazione: MOLIN NUOVO, via

Livello:

Scheda: **917**

RILIEVO

Criticita'
8.08_Impianto semaforico privo di dispositivo di segnalazione acustica

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Installazione di dispositivo acustico con configuratore per funzionamento automatico e a richiesta e sensore per la rilevazione del rumore di fondo, e del relativo dispositivo di prenotazione collocato su palina posta in posizione agevole da raggiungere, dotato di segnalazioni luminose ed acustiche di conferma prenotazione. Conforme a CEI 214-7 e 214-7-V1 e L. 447/95 e smi.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.500,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Cavalicco

Civico:

Denominazione: MOLIN NUOVO, via

Livello:

Scheda: **918**

RILIEVO

Criticita'
8.08_Impianto semaforico privo di dispositivo di segnalazione acustica

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Installazione sull'impianto semaforico esistente di dispositivo acustico con configuratore per funzionamento automatico e a richiesta e sensore per la rilevazione del rumore di fondo, e del relativo dispositivo di prenotazione collocato in posizione agevole da raggiungere, dotato di segnalazioni luminose ed acustiche di conferma prenotazione. Conforme a CEI 214-7 e 214-7-V1 e L. 447/95 e smi.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 800,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		919
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'

Lunghezza: m 0,50

Larghezza: m 2,50

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marciapiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 375,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Cavalicco

Civico:

Denominazione: MOLIN NUOVO, via

Livello:

Scheda: **920**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marciapiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 922

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		921
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 3,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento (rif. scheda 922).

Costo stimato
€ 360,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		922
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: MOLIN NUOVO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	cm 13
Pend. L	Pend. T 11,4 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Allontanare l'attraversamento dal punto di svolta come indicato nello schema grafico.

Costo stimato
€ 2.470,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 920	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		923
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: CIVIDINA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 20,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 5.100,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		924
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: CIVIDINA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 315,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		925
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: CIVIDINA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
4.04_Breve rampa di raccordo con pendenza trasversale

Quantita'	
Lunghezza	m 1,50
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	cm 13
Pend. L 9,8 %	Pend. T 10,8 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Realizzare la rampa senza occupare lo spazio per il cambio di direzione.

Costo stimato
€ 624,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Cavalicco

Civico:

Denominazione: DELLA ROGGIA, via

Livello:

Scheda: **926**

RILIEVO

Criticita'
8.02_Attraversamento pedonale in posizione non adeguata

Quantita':

Lunghezza: m 8,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso, ortogonale o parallelo ai percorsi pedonali, con area per cambio di direzione in cls e area carrabile in asfalto raccordate a raso e senza discontinuità, eliminazione dell'eventuale margine arrotondato, segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al CdS ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
La soluzione implica lo spostamento dell'attraversamento verso l'interno di via della Roggia. Compresa isola pedonale al posto dell'aiuola da progettarsi per raccordare tutti gli attraversamenti convergenti e rendere raggiungibile il semaforo.

Costo stimato: **€ 3.529,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		927
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: DELLA ROGGIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.07_Ostacolo costituito da palo della pubblica illuminazione, palo di reti tecnologiche o impianto semaforico

Quantita'	
Lunghezza	
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'impianto semaforico e suo riposizionamento in area adiacente al percorso pedonale per garantire il raggiungimento del pulsante di chiamata da parte di persone su sedia a ruote o non vedente, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato ed adeguamenti elettrici.



Eventuali indicazioni esecutive
Valutare la modalità di intervento anche in base all'eventuale presenza di chiusino.

Costo stimato
€ 3.300,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		928
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: DELLA ROGGIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm

Quantita'	
Lunghezza	
Larghezza	m 0,75
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Allargamento del marciapiedi o del percorso a raso, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 282,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		929
Localizzazione: Cavalicco	Civico: 84	
Denominazione: DELLA ROGGIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
4.03_Breve rampa di raccordo non coerente con i percorsi

Quantita'	
Lunghezza	m 5,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	cm 13
Pend. L: 12,0 %	Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze mediante ricostruzione, in materiale analogo all'esistente, del marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 150 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.222,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Cavalicco

Civico:

Denominazione: DELLA ROGGIA, via

Livello:

Scheda: **930**

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente

Quantita':

Lunghezza: m 7,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 13

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Prevedere impianto semaforico. Larghezza strada esclusi marciapiedi.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato ortogonale ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con pendenza <7%.



Eventuali indicazioni esecutive
Alternativa alla soluzione proposta alla scheda 926 ed il cui costo, pertanto, non viene inserito nel PEBA. Importo stimato: € 5.620.

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		931
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: DELLA ROGGIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita': 7.08_Percorso pedonale o marciapiede promiscuo con pista ciclabile

Quantita'	
Lunghezza	m 140,00
Larghezza	m 1,40
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica alla destinazione del tratto di percorso da "ciclopedonale promiscuo" o "ciclabile" a "pedonale" mediante modifica della segnaletica verticale ed adeguamento della segnaletica orizzontale.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 500,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		932
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: DELLA ROGGIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 140,00
Larghezza	m 1,40
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in asfalto, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 11.550,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		933
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: CIVIDINA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 115,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
cls 80 m restanti

Costo stimato
€ 16.560,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in: 934 (parte), 939 (parte)	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		934
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: CIVIDINA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)

Quantita'	
Lunghezza	m 30,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 5,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi o del percorso a raso e sua ricostruzione, in cls, con riduzione della pendenza trasversale, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 6.210,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include: 933 (parte)	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		935
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: CIVIDINA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.04_Ostacolo costituito da vegetazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Estesa a tutto il margine del parco pubblico.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 150,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità MEDIA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		936
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: CIVIDINA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	
Lunghezza	m 2,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 13
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione di rampa, in cls architettonico, con eventuale cordolo laterale con altezza 10 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampa con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Realizzare la rampa a pianta rettangolare e realizzare l'area trapezoidale alla quota del percorso in cubetti di porfido.

Costo stimato
€ 1.040,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		937
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: CIVIDINA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita'	
Lunghezza	m 27,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls architettonico, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 6.075,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		938
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: CIVIDINA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	
Lunghezza	m 2,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 5
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marciapiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 162,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		939
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: CIVIDINA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)

Quantita'	
Lunghezza	m 6,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 13,8 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi o del percorso a raso e sua ricostruzione, in cls, con riduzione della pendenza trasversale, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.350,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 933 (parte)	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		940
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: CIVIDINA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente

Quantita'

Lunghezza

Larghezza: m 6,90

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Intersezione con via Piemonte. Larghezza strada esclusi marciapiedi.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso, ortogonale o parallelo ai percorsi pedonali, con area per cambio di direzione in cls e area carrabile in asfalto raccordate a raso e senza discontinuità, eliminazione dell'eventuale margine arrotondato, segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al CdS ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini.



area in piano min 150x150 cm per cambio direzione (in caso di attraversamento ampliare le dimensioni per posare correttamente la segn. tattilo-plantare)

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.801,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		941
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: CIVIDINA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.01_Percorso o marciapiede non presente o con larghezza inferiore a 40 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 10,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di percorso pedonale a raso mediante segnaletica orizzontale (linee di margine, simboli, eventuali capiture piene intero percorso) ed eventuale posa di transenne o paletti parapedonali di protezione, obbligatori nei punti di svolta salvo impossibilità. Larghezza min 150 cm al netto degli elementi di protezione, p. trasversale max 1,5%.

Eventuali indicazioni esecutive
Compreso rifacimento della pavimentazione in calcestruzzo.

Costo stimato
€ 2.445,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		942
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: CIVIDINA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 3
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione di rampa, in cls architettonico, con eventuale cordolo laterale con altezza 10 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampa con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in: 943	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		943
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: CIVIDINA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.05_Percorso privo di area in piano min 150x150 cm almeno ogni 10 m per cambio di direzione

Quantita'	
Lunghezza	m 70,00
Larghezza	m 0,95
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Le modalità per il restringimento della carreggiata devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità.

Costo stimato
€ 14.490,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 942, 944, 945, 946, 948	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: URBANO

Localizzazione: Cavalicco

Civico: 40

Denominazione: CIVIDINA, via

Livello:

Scheda: **944**

RILIEVO

Criticita': 3.05_Gradini dovuti a passo carraio

Quantita':

Lunghezza: m 1,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 15

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza passo carraio 380 cm.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con gradini dovuti a passo carraio e realizzazione, in cls, di area in piano posta alla quota stradale e di 2 rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. long. max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 943

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		945
Localizzazione: Cavalicco	Civico: 40	
Denominazione: CIVIDINA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
3.05_Gradini dovuti a passo carraio

Quantita':

Lunghezza: m 1,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 14

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza passo carraio 700 cm.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del tratto di percorso con gradini dovuti al passo carraio mediante realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti, costruzione, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in: 943	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		946
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: CIVIDINA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm

Quantita'

Lunghezza: m 2,00

Larghezza: m 0,75

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Allargamento del marciapiedi o del percorso a raso, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità ALTA

Criticità risolta in: 943

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		947
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: CIVIDINA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.09_Ostacolo costituito da elemento edilizio (inferriata, gradini, aggetto architettonico)

Quantita': 4

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario per richiedere l'eliminazione dell'elemento che limita la sicurezza dello spazio pubblico.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico | Nota 2: | Priorità: BASSA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Cavalicco

Civico:

Denominazione: CIVIDINA, via

Livello:

Scheda: **948**

RILIEVO

Criticita': 3.05_Gradini dovuti a passo carraio

Quantita':

Lunghezza: m 1,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 8

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza passo carraio 800 cm.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls architettonico, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive
Ridurre la lunghezza della rampa per garantire la continuità del percorso pedonale.

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 943, 949

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		949
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: CIVIDINA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.05_Percorso privo di area in piano min 150x150 cm almeno ogni 10 m per cambio di direzione

Quantita'	
Lunghezza	m 30,00
Larghezza	m 1,12
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Le modalità per il restringimento della carreggiata devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità.

Costo stimato
€ 6.210,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 948, 950, 953	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**		Scheda: **950**
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: CIVIDINA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 32,00
Larghezza	m 1,12
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in: 949	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Cavalicco

Civico:

Denominazione: CIVIDINA, via

Livello:

Scheda: **951**

RILIEVO

Criticita'
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza: m 0,73

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato ed adeguamenti alla rete. Quando pertinente, si consiglia di verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore l'eliminazione del palo previo interramento della linea.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 3.300,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		952
Localizzazione: Cavalicco	Civico: 26	
Denominazione: CIVIDINA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.04_Ostacolo costituito da vegetazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico | Nota 2: | Priorità: ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Cavalicco

Civico:

Denominazione: CIVIDINA, via

Livello:

Scheda: **953**

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita':

Lunghezza: m 1,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 13

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione di rampa, in cls, con eventuale cordolo laterale con altezza 10 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampa con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Realizzare la rampa a pianta rettangolare, eliminando il margine arrotondato del marciapiedi.

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 949

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		954
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: CIVIDINA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente

Quantita'

Lunghezza

Larghezza: m 7,50

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Intersezione con via Montasio. Larghezza strada.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso, ortogonale o parallelo ai percorsi pedonali, con area per cambio di direzione in cls e area carrabile in asfalto raccordate a raso e senza discontinuità, eliminazione dell'eventuale margine arrotondato, segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al CdS ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini.



area in piano min 150x150 cm per cambio direzione (in caso di attraversamento ampliare le dimensioni per posare correttamente la segn. tattilo-plantare)

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.751,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		955
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: CIVIDINA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 14
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione di rampa, in cls, con eventuale cordolo laterale con altezza 10 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampa con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Realizzare la rampa a pianta rettangolare, eliminando il margine arrotondato del marciapiedi.

Costo stimato
€ 846,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		956
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: CIVIDINA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 45,00
Larghezza	m 1,06
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in: 957	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Cavalicco

Civico:

Denominazione: CIVIDINA, via

Livello:

Scheda: **957**

RILIEVO

Criticita'
1.05_Percorso privo di area in piano min 150x150 cm almeno ogni 10 m per cambio di direzione

Quantita':

Lunghezza: m 45,00

Larghezza: m 1,06

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Le modalità per il restringimento della carreggiata devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità.

Costo stimato: **€ 9.315,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 956

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		958
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: CIVIDINA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 9
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione di rampa, in cls, con eventuale cordolo laterale con altezza 10 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampa con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Realizzare la rampa a pianta rettangolare, eliminando il margine arrotondato del marciapiedi.

Costo stimato
€ 564,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		959
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: CIVIDINA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente

Quantita'

Lunghezza

Larghezza: m 7,50

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Intersezione con via Canin.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso, ortogonale o parallelo ai percorsi pedonali, con area per cambio di direzione in cls e area carrabile in asfalto raccordate a raso e senza discontinuità, eliminazione dell'eventuale margine arrotondato, segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al CdS ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini.



area in piano min 150x150 cm per cambio direzione (in caso di attraversamento ampliare le dimensioni per posare correttamente la segn. tattilo-plantare)

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.751,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		960
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: CIVIDINA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 13
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione di rampa, in cls, con eventuale cordolo laterale con altezza 10 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampa con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Realizzare la rampa a pianta rettangolare, eliminando il margine arrotondato del marciapiedi.

Costo stimato
€ 705,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		961
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: CIVIDINA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 30,00
Larghezza	m 1,20
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.656,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in: 962 (parte)	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		962
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: CIVIDINA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.05_Percorso privo di area in piano min 150x150 cm almeno ogni 10 m per cambio di direzione

Quantita'	
Lunghezza	m 22,00
Larghezza	m 1,20
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Le modalità per il restringimento della carreggiata devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità.

Costo stimato
€ 4.554,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 961 (parte)	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		963
Localizzazione: Cavalicco	Civico	
Denominazione: CIVIDINA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm

Quantita'

Lunghezza

Larghezza: m 0,70

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato ed adeguamenti alla rete. Quando pertinente, si consiglia di verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore l'eliminazione del palo previo interramento della linea.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.300,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		964
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: CIVIDINA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	
Lunghezza	m 1,20
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 10
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione di rampa, in cls architettonico, con eventuale cordolo laterale con altezza 10 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampa con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Realizzare la rampa a pianta rettangolare, eliminando il margine arrotondato del marciapiedi.

Costo stimato
€ 564,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**		Scheda: **965**
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: CIVIDINA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 15,00
Larghezza	m 2,30
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in lastre di pietra, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in: 966	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		966
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: CIVIDINA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 4.05_Serie di brevi rampe di raccordo ravvicinate

Quantita'	Lunghezza	Larghezza	Altezza/Dislivello	Pend. L	Pend. T
4	m 15,00	m 2,30		15,7 %	

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Indicata pendenza longitudinale massima.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto rialzato e delle rampe e realizzazione, in cls architettonico, di percorso a raso a quota stradale, da collegare senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, tracciamento di segnaletica orizzontale (linee di margine, simboli, ecc) ed eventuale posa di transenne di protezione. Larghezza min 150 cm al netto degli elementi di protezione.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 5.175,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include: 965	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		967
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: CIVIDINA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
7.01_Guida per orientamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 33,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Anche individuazione chiesa parrocchiale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e, se richiesto dal contesto, "incrocio" o "svolta obbligata", in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.



Eventuali indicazioni esecutive
Progettare il percorso tattilo plantare integrando l'intercettazione dell'attraversamento.

Costo stimato
€ 2.970,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		968
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: CIVIDINA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 4,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 450,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Cavalicco

Civico:

Denominazione: CIVIDINA, via

Livello:

Scheda: **969**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marciapiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 186,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**		Scheda: **970**
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: CIVIDINA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
8.04_Attraversamento pedonale con segnaletica non visibile o non presente

Quantita'	
Lunghezza	m 7,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica orizzontale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di segnaletica orizzontale (zebratura) nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 175,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**		Scheda: **971**
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: CIVIDINA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 5
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marciapiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 162,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		972
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: CIVIDINA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 3,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 360,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		973
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: CIVIDINA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 43,00
Larghezza	m 1,30
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 8.901,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		974
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: CIVIDINA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.04_Ostacolo costituito da vegetazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico | Nota 2: | Priorità MEDIA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		975
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: CIVIDINA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)

Quantita'	
Lunghezza	m 4,00
Larghezza	m 1,30
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 16,2 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi o del percorso a raso e sua ricostruzione, in cls, con riduzione della pendenza trasversale, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.128,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		976
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: CIVIDINA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
9.04_Parcheggio riservato con collegamento al percorso pedonale non presente o non adeguato

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello: cm 15

Pend. L: 11,2 %

Pend. T: 11,2 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano adiacente al parcheggio riservato, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampa/e laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Realizzare le rampe in posizione laterale allo stallo, assecondando la soluzione già presente ma con pendenze non conformi.

Costo stimato
€ 2.470,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		977
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: CIVIDINA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
9.05_Parcheggio riservato con segnaletica non visibile o non presente

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica orizzontale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione o rifacimento di segnaletica orizzontale (linee di margine, zebrature, simboli) per la definizione degli spazi del parcheggio riservato nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 160,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Cavalicco

Civico:

Denominazione: CIVIDINA, via

Livello:

Scheda: **978**

RILIEVO

Criticita'
9.04_Parcheggio riservato con collegamento al percorso pedonale non presente o non adeguato

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 15

Pend. L: 11,2 %

Pend. T: 11,2 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano adiacente al parcheggio riservato, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampa/e laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Realizzare le rampe in posizione laterale allo stallo, assecondando la soluzione già presente ma con pendenze non conformi.

Costo stimato: **€ 2.470,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		979
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: CIVIDINA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
9.05_Parcheggio riservato con segnaletica non visibile o non presente

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica orizzontale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione o rifacimento di segnaletica orizzontale (linee di margine, zebrature, simboli) per la definizione degli spazi del parcheggio riservato nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 160,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		980
Localizzazione: Cavalicco	Civico:	
Denominazione: CIVIDINA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente

Quantita'

Lunghezza

Larghezza: m 5,50

Altezza/Dislivello: cm 15

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza strada esclusi marciapiedi.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato ortogonale ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con pendenza <7%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 4.982,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 14/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		981
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: SANT'ANTONIO ABATE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
9.04_Parcheggio riservato con collegamento al percorso pedonale non presente o non adeguato

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello: cm 10

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano adiacente al parcheggio riservato, posta alla medesima quota e con pari larghezza, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 6.264,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		982
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: SANT'ANTONIO ABATE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
9.04_Parcheggio riservato con collegamento al percorso pedonale non presente o non adeguato

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello: cm 3

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm o secondo le caratteristiche del contesto, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 165,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: SANT'ANTONIO ABATE, via

Livello:

Scheda: **983**

RILIEVO

Criticita': 9.05_Parcheggio riservato con segnaletica non visibile o non presente

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica verticale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione o rifacimento di segnaletica orizzontale (linee di margine, zebrature, simboli) per la definizione degli spazi del parcheggio riservato nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 320,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		984
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: SANT'ANTONIO ABATE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 11,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 5,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e realizzazione di percorso pedonale a raso, con pavimentazione in cls a contrasto cromatico rispetto alla carreggiata, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, ed eventuale posa di transenne di protezione, obbligatorie nei punti di svolta. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.475,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: SANT'ANTONIO ABATE, via

Livello:

Scheda: **985**

RILIEVO

Criticita'
6.12_Ostacolo costituito da occupazione del percorso da parte di veicoli



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di delimitatori di parcheggio in gomma.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 1.110,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: SANT'ANTONIO ABATE, via

Livello:

Scheda: **986**

RILIEVO

Criticita'
6.12_Ostacolo costituito da occupazione del percorso da parte di veicoli

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e svolgimento periodico di sopralluoghi da parte della Polizia Municipale.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		987
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: SANT'ANTONIO ABATE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.07_Ostacolo costituito da palo della pubblica illuminazione, palo di reti tecnologiche o impianto semaforico

Quantita'	
Lunghezza	m 4,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Presegnalazione dell'ostacolo che non può essere rimosso mediante posa di cordolo in pietra a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione, larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Valutare la modalità di intervento anche in base all'eventuale presenza di chiusino.

Costo stimato
€ 435,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**		Scheda: **988**
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico:	
Denominazione: SANT'ANTONIO ABATE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':	
Lunghezza: m 1,00	
Larghezza: m 1,65	
Altezza/Dislivello:	
Pend. L:	Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive:

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 618,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		989
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: SANT'ANTONIO ABATE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.04_Breve rampa di raccordo con pendenza trasversale

Quantita'	
Lunghezza	m 1,50
Larghezza	m 1,65
Altezza/Dislivello	cm 11
Pend. L 7,7 %	Pend. T 5,9 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in materiale analogo all'esistente, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.237,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		990
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: SANT'ANTONIO ABATE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente

Quantita'

Lunghezza

Larghezza: m 5,00

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza strada esclusi marciapiedi.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso, ortogonale o parallelo ai percorsi pedonali, con area per cambio di direzione in cls e area carrabile in asfalto raccordate a raso e senza discontinuità, eliminazione dell'eventuale margine arrotondato, segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al CdS ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini.



area in piano min 150x150 cm per cambio direzione (in caso di attraversamento ampliare le dimensioni per posare correttamente la segn. tattilo-plantare)

Eventuali indicazioni esecutive
Compresa demolizione della pavimentazione in elementi discontinui e nuova realizzazione di pavimentazione in asfalto per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio soggetto a forti sollecitazioni meccaniche.

Costo stimato
€ 4.601,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: LIBERTA', piazza

Livello:

Scheda: **991**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 315,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: LIBERTA', piazza

Livello:

Scheda: **992**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 55,00

Larghezza: m 2,30

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Considerando le condizioni di contesto, si ritiene di non inserire nel PEBA la stima del costo per la soluzione della criticità rilevata. Importo stimato: € 25.806.

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		993
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: LIBERTA', piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.01_Guida per orientamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 55,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di inserto nella pavimentazione con larghezza 60 cm con funzione di guida per le persone non vedenti o ipovedenti mediante impiego di materiale con leggero risalto, percepibile con il senso cinestetico ed esteticamente idoneo al contesto, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

Eventuali indicazioni esecutive
Proposta alternativa alla posa di moduli tattilo plantari. Progettare il percorso tattilo plantare in relazione alle caratteristiche del contesto (ostacoli, servizi, attraversamenti, ecc.).

Costo stimato
€ 6.875,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: LIBERTA', piazza

Livello:

Scheda: **994**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Diffuse sull'intera superficie della piazza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Stimati 20 interventi puntuali.

Costo stimato: **€ 3.000,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: LIBERTA', piazza

Livello:

Scheda: **995**

RILIEVO

Criticita'
6.01_Ostacolo costituito da arredo urbano non ancorato (fioriera, portabiciclette, dissuasore, ecc.)

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 70,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: LIBERTA', piazza

Livello:

Scheda: **996**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 10,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 900,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**		Scheda: **997**
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico:	
Denominazione: LIBERTA', piazza	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita'	
Lunghezza	m 7,00
Larghezza	m 3,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione dell'attraversamento in elementi discontinui e nuova realizzazione di pavimentazione in asfalto per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio soggetto a forti sollecitazioni meccaniche, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.730,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: URBANO		Scheda: 998
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico:	
Denominazione: LIBERTA', piazza	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 6,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: € 630,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		999
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico: 25	
Denominazione: LIBERTA', piazza	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)

Quantita'	
Lunghezza	m 12,00
Larghezza	m 2,70
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 3,9 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi o del percorso a raso e sua ricostruzione con riduzione della pendenza trasversale, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Considerando le condizioni di contesto, si ritiene di non inserire nel PEBA la stima del costo per la soluzione della criticità rilevata. Importo stimato: €9.720.

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1000
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico: 30	
Denominazione: LIBERTA', piazza	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	
Lunghezza	m 4,00
Larghezza	m 2,80
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 7,1 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in pietra, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 4.155,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1001
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: LIBERTA', piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)

Quantita'	
Lunghezza	
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 6,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Per agevolare l'ingresso all'attività commerciale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Innalzamento del percorso con realizzazione di area in piano in cls architettonico in corrispondenza dell'area di svolta o del varco, con dimensioni min. 150x150 cm, e di rampe laterali, raccordate a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Compresa messa in quota delle griglie.

Costo stimato
€ 3.380,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1002
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico: 30	
Denominazione: LIBERTA', piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 315,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1003
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: LIBERTA', piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 315,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: LIBERTA', piazza

Livello:

Scheda: **1004**

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza: m 5,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza strada esclusi marciapiedi (a raso).

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso, ortogonale o parallelo ai percorsi pedonali, con area per cambio di direzione in cls e area carrabile in asfalto raccordate a raso e senza discontinuità, eliminazione dell'eventuale margine arrotondato, segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al CdS ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini.



area in piano min 150x150 cm per cambio direzione (in caso di attraversamento ampliare le dimensioni per posare correttamente la segn. tattilo-plantare)

Eventuali indicazioni esecutive
Compresa demolizione della pavimentazione in elementi discontinui e nuova realizzazione di pavimentazione in asfalto per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio soggetto a forti sollecitazioni meccaniche.

Costo stimato: **€ 4.601,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: LIBERTA', piazza

Livello:

Scheda: **1005**

RILIEVO

Criticita'
6.02_Ostacolo costituito da arredo urbano ancorato (cestino, panchina, paletto, cassetta postale, ecc.)

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti, inclusa eliminazione e rifacimento di basamenti interrati e supporti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1006
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: LIBERTA', piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre e/o riposizionamento di quelle non a raso, con piano di posa in cls ed eventuale riduzione della p.trasversale a 1,5%, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 278,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1007
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: DEI MARTIRI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)

Quantita'	
Lunghezza	m 15,00
Larghezza	m 1,30
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 5,4 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi o del percorso a raso e sua ricostruzione, in pietra, con riduzione della pendenza trasversale, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 6.669,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1008
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: DEI MARTIRI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 5,4 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in pietra, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.052,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: DEI MARTIRI, via

Livello:

Scheda: **1009**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 315,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1010
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: DEI MARTIRI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)

Quantita'	
Lunghezza	m 55,00
Larghezza	m 1,70
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 5,1 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi o del percorso a raso e sua ricostruzione, in cls architettonico, con riduzione della pendenza trasversale, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Considerando le condizioni di contesto, si ritiene di non inserire nel PEBA la stima del costo per la soluzione della criticità rilevata. Importo stimato (cls architettonico): € 14.773.

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1011
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico: 8	
Denominazione: DEI MARTIRI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 315,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1012
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: DEI MARTIRI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 2,00
Larghezza	m 1,70
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 945,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1013
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: DEI MARTIRI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 2,00
Larghezza	m 1,70
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 945,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: DEI MARTIRI, via

Livello:

Scheda: **1014**

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza: m 4,50

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza strada esclusi marciapiedi (a raso).

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso, ortogonale o parallelo ai percorsi pedonali, con area per cambio di direzione in cls e area carrabile in asfalto raccordate a raso e senza discontinuità, eliminazione dell'eventuale margine arrotondato, segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al CdS ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Compresa demolizione della pavimentazione in elementi discontinui e nuova realizzazione di pavimentazione in asfalto per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio soggetto a forti sollecitazioni meccaniche.

Costo stimato: **€ 4.476,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: DEI MARTIRI, via

Livello:

Scheda: **1015**

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita':

Lunghezza: m 4,70

Larghezza: m 1,20

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T: 8,2 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Intersezione con vicolo del Molino.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in pietra, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive
In corrispondenza della rampa carrabile è ammessa la riduzione della larghezza del percorso fino a 100 cm.

Costo stimato: **€ 2.092,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1016
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: DEI MARTIRI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: DEI MARTIRI, via

Livello:

Scheda: **1017**

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita':

Lunghezza: m 4,50

Larghezza: m 1,20

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T: 7,9 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Intersezione con vicolo Labriola.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls architettonico, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive
In corrispondenza della rampa carrabile è ammessa la riduzione della larghezza del percorso fino a 100 cm.

Costo stimato: **€ 2.003,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1018
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: DEI MARTIRI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 22,00
Larghezza	m 0,60
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Le modalità per il restringimento della carreggiata devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità.

Costo stimato
€ 5.610,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 1019	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: DEI MARTIRI, via

Livello:

Scheda: **1019**

RILIEVO

Criticita'
4.02_Breve rampa di raccordo con pendenza superiore a 15%

Quantita':

Lunghezza: m 0,50

Larghezza: m 0,54

Altezza/Dislivello:

Pend. L: 21,0 %

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 1018

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1020
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico: 23	
Denominazione: DEI MARTIRI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 315,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1021
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico: 25	
Denominazione: DEI MARTIRI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'
Lunghezza
Larghezza
Altezza/Dislivello
Pend. L
Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 315,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: DEI MARTIRI, via

Livello:

Scheda: **1022**

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1023
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: DEI MARTIRI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 56,00
Larghezza	m 1,20
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 13.272,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1024
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: DEI MARTIRI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	
Lunghezza	m 8,00
Larghezza	m 1,20
Altezza/Dislivello	cm 12
Pend. L 22,1 %	Pend. T 5,2 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Intersezione con vicolo Joppi.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls architettonico, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.196,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1025
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: DEI MARTIRI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
9.02_Parcheggio riservato in posizione non adeguata

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Analisi del contesto per individuare una posizione idonea alla realizzazione di un parcheggio riservato a pettine o a spina con area di salita e discesa sicura su entrambi i lati, nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco. Valutare con i portatori di interesse l'opportunità di mantenere il parcheggio riservato esistente almeno fino alla realizzazione del nuovo parcheggio.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1026
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: DEI MARTIRI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
9.04_Parcheggio riservato con collegamento al percorso pedonale non presente o non adeguato

Quantita'	
Lunghezza	
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 13
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano adiacente al parcheggio riservato, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampa/e laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.470,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1027
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico: 33	
Denominazione: DEI MARTIRI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	
Lunghezza	
Larghezza	m 1,25
Altezza/Dislivello	cm 12
Pend. L 22,2 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza passo carraio 450 cm.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano posta alla quota stradale e di 2 rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. long. max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.379,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1028
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: DEI MARTIRI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	
Lunghezza	
Larghezza	m 1,35
Altezza/Dislivello	cm 12
Pend. L 21,3 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza passo carraio 550 cm.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano posta alla quota stradale e di 2 rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. long. max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.470,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1029
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico: 37	
Denominazione: DEI MARTIRI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 2,70
Larghezza	m 0,55
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
L'allargamento implica la soppressione di uno stallo.

Costo stimato
€ 1.428,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1030
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: DEI MARTIRI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 56,00
Larghezza	m 1,40
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 13.272,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: DEI MARTIRI, via

Livello:

Scheda: **1031**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 315,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1032
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico: 41	
Denominazione: DEI MARTIRI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	
Lunghezza	m 5,50
Larghezza	m 1,10
Altezza/Dislivello	cm 12
Pend. L 19,0 %	Pend. T 9,3 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls architettonico, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.509,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1033
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: DEI MARTIRI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 62,00
Larghezza	m 1,10
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e realizzazione di percorso pedonale con pavimentazione in calcestruzzo architettonico a contrasto cromatico rispetto alla carreggiata, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, ed eventuale posa di paletti o transenne di protezione, obbligatorie nei punti di svolta. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in: 1034	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1034
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: DEI MARTIRI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.05_Percorso privo di area in piano min 150x150 cm almeno ogni 10 m per cambio di direzione

Quantita'	
Lunghezza	m 62,00
Larghezza	m 1,10
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e realizzazione di percorso pedonale con pavimentazione in calcestruzzo architettonico a contrasto cromatico rispetto alla carreggiata, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, ed eventuale posa di paletti o transenne di protezione, obbligatorie nei punti di svolta. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive
Le modalità per il restringimento della carreggiata devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità.

Costo stimato
€ 14.794,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 1033, 1035, 1036	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1035
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: DEI MARTIRI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 16,00
Larghezza	m 0,72
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e realizzazione di percorso pedonale con pavimentazione in calcestruzzo architettonico a contrasto cromatico rispetto alla carreggiata, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, ed eventuale posa di paletti o transenne di protezione, obbligatorie nei punti di svolta. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 1034	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1036
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: DEI MARTIRI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	
Lunghezza	
Larghezza	m 1,20
Altezza/Dislivello	cm 12
Pend. L 11,5 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza passo carraio 350 cm.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e realizzazione di percorso pedonale con pavimentazione in calcestruzzo architettonico a contrasto cromatico rispetto alla carreggiata, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, ed eventuale posa di paletti o transenne di protezione, obbligatorie nei punti di svolta. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in: 1034	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**		Scheda: **1037**
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico:	
Denominazione: DEI MARTIRI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 9.05_Parcheggio riservato con segnaletica non visibile o non presente

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L: | Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica verticale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa, in area esterna ai percorsi pedonali e ciclabili, di segnaletica verticale per l'identificazione del parcheggio riservato, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Margine inferiore del segnale ad altezza min 210 cm.

Eventuali indicazioni esecutive:

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1038
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: DEI MARTIRI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 53,00
Larghezza	m 1,20
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e realizzazione di percorso pedonale con pavimentazione in calcestruzzo architettonico a contrasto cromatico rispetto alla carreggiata, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, ed eventuale posa di paletti o transenne di protezione, obbligatorie nei punti di svolta. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 10.048,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1039
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico: 53	
Denominazione: DEI MARTIRI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	
Lunghezza	
Larghezza	m 1,20
Altezza/Dislivello	cm 14
Pend. L 12,3 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza passo carraio 450 cm.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano posta alla quota stradale e di 2 rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. long. max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.976,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1040
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: DEI MARTIRI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.12_Ostacolo costituito da occupazione del percorso da parte di veicoli

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e svolgimento periodico di sopralluoghi da parte della Polizia Municipale.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1041
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: DEI MARTIRI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	
Lunghezza	m 5,00
Larghezza	m 1,20
Altezza/Dislivello	cm 14
Pend. L 11,1 %	Pend. T 5,2 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza passo carraio 450 cm.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls architettonico, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.372,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1042
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico: 57	
Denominazione: DEI MARTIRI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 315,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1043
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: DEI MARTIRI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	m 1,35
Altezza/Dislivello	cm 14
Pend. L	12,9 %
Pend. T	12,9 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso rifacimento della segnaletica tattilo plantare.

Costo stimato
€ 2.830,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 1044	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**		Scheda: **1044**
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico:	
Denominazione: DEI MARTIRI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 1.07_Percorso con contropendenza

Quantita'	
Lunghezza	m 0,50
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marciapiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in: 1043	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1045
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: DEI MARTIRI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 0,50
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marciapiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 375,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1046
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: DEI MARTIRI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'

Lunghezza: m 2,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marciapiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 186,00**

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: BASSA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**		Scheda: **1047**
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico:	
Denominazione: DEI MARTIRI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 278,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico: 5

Denominazione: LIBERTA', piazza

Livello:

Scheda: **1048**

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)

Quantita':

Lunghezza: m 10,00

Larghezza: m 1,50

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T: 6,8 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi o del percorso a raso e sua ricostruzione con riduzione della pendenza trasversale, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 5.565,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1049
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: LIBERTA', piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.03_Ostacolo costituito da cassonetto rifiuti

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Spostamento del cassonetto o del gruppo di cassonetti in altro sito in posizione esterna ai percorsi pedonali e tale da garantire il conferimento dei rifiuti in modo agevole e sicuro, da identificarsi a cura degli uffici preposti.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 70,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1050
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico: 8	
Denominazione: LIBERTA', piazza	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: LIBERTA', piazza

Livello:

Scheda: **1051**

RILIEVO

Criticita'
6.12_Ostacolo costituito da occupazione del percorso da parte di veicoli

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e svolgimento periodico di sopralluoghi da parte della Polizia Municipale.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: LIBERTA', piazza

Livello:

Scheda: **1052**

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 6,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 630,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1053
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: LIBERTA', piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita'	
Lunghezza	m 5,00
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione dell'attraversamento in elementi discontinui e nuova realizzazione di pavimentazione in asfalto per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio soggetto a forti sollecitazioni meccaniche, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.625,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito	URBANO
Localizzazione	Feletto Umberto
Civico	
Denominazione	LIBERTA', piazza
Livello	
Scheda	1054

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'	
Lunghezza	m 6,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 630,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: LIBERTA', piazza

Livello:

Scheda: **1055**

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1056
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: LIBERTA', piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 8,00
Larghezza	m 4,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 5.056,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**		Scheda: **1057**
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico:	
Denominazione: LIBERTA', piazza	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 11,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 4,4 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.476,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1058
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: LIBERTA', piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 45,00
Larghezza	m 3,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Anche per radici.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 21.330,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: LIBERTA', piazza

Livello:

Scheda: **1059**

RILIEVO

Criticita'
9.06_Parcheggio riservato su area non in piano e/o con sconnessioni

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento, in calcestruzzo architettonico, della pavimentazione del parcheggio riservato per ottenere una superifcie piana e continua, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 3.202,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: LIBERTA', piazza

Livello:

Scheda: **1060**

RILIEVO

Criticita'
9.04_Parcheggio riservato con collegamento al percorso pedonale non presente o non adeguato

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione del collegamento tra parcheggio e percorso pedonale mediante costruzione di rampa in cls architettonico da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, eventuale cordolo laterale h 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 624,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1061
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: LIBERTA', piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.01_Guida per orientamento non presente

Quantita'

Lunghezza m 45,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di inserto nella pavimentazione con larghezza 60 cm con funzione di guida per le persone non vedenti o ipovedenti mediante impiego di materiale con leggero risalto, percepibile con il senso cinestetico ed esteticamente idoneo al contesto, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

Eventuali indicazioni esecutive
Proposta alternativa alla posa di moduli tattilo plantari. Progettare il percorso tattilo plantare in relazione alle caratteristiche del contesto (ostacoli, servizi, attraversamenti, ecc.).

Costo stimato
€ 5.625,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1062
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: LIBERTA', piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 5,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 450,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito	URBANO
Localizzazione	Feletto Umberto
Civico	
Denominazione	LIBERTA', piazza
Livello	
Scheda	1063

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 6,00
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	
Pend. T	

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione dell'attraversamento in elementi discontinui e nuova realizzazione di pavimentazione in asfalto per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio soggetto a forti sollecitazioni meccaniche, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.950,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 1064	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: LIBERTA', piazza

Livello:

Scheda: **1064**

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 3,5

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 1063

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1065
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: LIBERTA', piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 7,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 720,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1066
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: LIBERTA', piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 9,00
Larghezza	m 5,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L 1,8 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 7.110,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito	URBANO
Localizzazione	Feletto Umberto
Civico	
Denominazione	LIBERTA', piazza
Livello	
Scheda	1067

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 20,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Considerando le condizioni di contesto, si ritiene di non inserire nel PEBA la stima del costo per la soluzione della criticità rilevata. Importo stimato: € 6.320.

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**		Scheda: **1068**
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico:	
Denominazione: LIBERTA', piazza	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 7.01_Guida per orientamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 20,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L: | Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di inserto nella pavimentazione con larghezza 60 cm con funzione di guida per le persone non vedenti o ipovedenti mediante impiego di materiale con leggero risalto, percepibile con il senso cinestetico ed esteticamente idoneo al contesto, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

Eventuali indicazioni esecutive
Proposta alternativa alla posa di moduli tattilo plantari. Progettare il percorso tattilo plantare in relazione alle caratteristiche del contesto (ostacoli, servizi, attraversamenti, ecc.).

Costo stimato: **€ 2.500,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1069
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: LIBERTA', piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.04_Ostacolo costituito da vegetazione

Quantita'	
Lunghezza	m 20,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Rami degli alberi.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1070
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: FERUGLIO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 74,00
Larghezza	m 1,40
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Considerando le condizioni di contesto, si ritiene di non inserire nel PEBA la stima del costo per la soluzione della criticità rilevata. Importo stimato: € 17.538.

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: FERUGLIO, via

Livello:

Scheda: **1071**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 315,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: FERUGLIO, via

Livello:

Scheda: **1072**

RILIEVO

Criticita'
6.03_Ostacolo costituito da cassonetto rifiuti

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Spostamento del cassonetto o del gruppo di cassonetti in altro sito in posizione esterna ai percorsi pedonali e tale da garantire il conferimento dei rifiuti in modo agevole e sicuro, da identificarsi a cura degli uffici preposti.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 70,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1073
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: FERUGLIO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 13,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.170,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1074
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: FERUGLIO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 4,00
Larghezza	m 3,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in materiale analogo all'esistente e con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.900,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1075
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: FERUGLIO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 7,50
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione dell'attraversamento in elementi discontinui e nuova realizzazione di pavimentazione in asfalto per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio soggetto a forti sollecitazioni meccaniche, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.437,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**		Scheda: **1076**
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico:	
Denominazione: FERUGLIO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 6.01_Ostacolo costituito da arredo urbano non ancorato (fioriera, portabiciclette, dissuasore, ecc.)

Quantita'	
Lunghezza	
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Dissuasore e fioriera.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 70,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1077
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: FERUGLIO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 2,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 360,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1078
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: UNITA' D'ITALIA, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.01_Ostacolo costituito da arredo urbano non ancorato (fioriera, portabiciclette, dissuasore, ecc.)

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Guida con tattilo plantare circa 10 m.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1079
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: UNITA' D'ITALIA, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.04_Ostacolo costituito da vegetazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: UNITA' D'ITALIA, piazza

Livello:

Scheda: **1080**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 54,00

Larghezza: m 1,50

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Considerando le condizioni di contesto, si ritiene di non inserire nel PEBA la stima del costo per la soluzione della criticità rilevata. Importo stimato: € 12.798.

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1081
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: UNITA' D'ITALIA, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
9.01_Parcheggio riservato non presente

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di parcheggio a pettine con pavimentazione piana e continua, segnaletica verticale ed orizzontale come da prescrizioni del CdS e del suo Regolamento, collegamento al percorso pedonale a raso o mediante breve rampa di raccordo. Dimensioni minime 320x500 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 410,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1082
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: UNITA' D'ITALIA, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
10.01_Fermata con banchina non presente o non adeguata

Quantita'	
Lunghezza	
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	cm 15
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della banchina per ottenere un'area piana e continua, in cls, priva di ostacoli, idonea all'impiego della pedana in dotazione al mezzo per la salita e la discesa delle persone con disabilità motorie, e posa di segnaletica tattilo-plantare per la delimitazione dell'area previa consultazione con i portatori di interesse. Dimensioni area min 240x200 cm, h 20 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.595,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1083
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: UNITA' D'ITALIA, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.01_Ostacolo costituito da arredo urbano non ancorato (fioriera, portabiciclette, dissuasore, ecc.)

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 70,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità MEDIA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito	URBANO
Localizzazione	Feletto Umberto
Civico	
Denominazione	UNITA' D'ITALIA, piazza
Livello	
Scheda	1084

RILIEVO

Criticita'
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 3,50
Larghezza	m 0,84
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con restringimento dovuto al passo carraio, realizzazione, in calcestruzzo architettonico, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.092,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1085
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: PERCORSO PARCO TININ	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 148,00
Larghezza	m 2,40
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione, in calcestruzzo drenante, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Si considera una fascia con larghezza 150 cm. Considerando le condizioni di contesto, si ritiene di non inserire nel PEBA la stima del costo per la soluzione della criticità rilevata. Importo stimato: € 31.050.

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: PERCORSO PARCO TININ

Livello:

Scheda: **1086**

RILIEVO

Criticita'
14.06_Area gioco priva di giochi accessibili

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di almeno 1 gioco accessibile anche a bambini con disabilità motoria, da installarsi in area con pavimentazione circostante piana e continua e con percorso di collegamento con analoghe caratteristiche.



Eventuali indicazioni esecutive
Considerate le peculiari caratteristiche dell'intervento, la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico che analizzi anche i percorsi di avvicinamento all'area gioco, redatto nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco ed il cui costo non può essere stimato in sede di PEBA.

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1087
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: PERCORSO PARCO TININ	Livello	

RILIEVO

Criticita'
14.02_Arredo privo di adeguato spazio per l'approccio e l'uso

Quantita'

Lunghezza: m 10,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazioen di percorso in calcestruzzo drenante, delimitato da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.745,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1088
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: PERCORSO PARCO TININ	Livello	

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 650,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1089
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: UDINE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 95,00
Larghezza	m 1,45
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 22.515,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1090
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: UDINE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)

Quantita'	
Lunghezza	m 9,00
Larghezza	m 1,45
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 11,2 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi o del percorso a raso e sua ricostruzione con riduzione della pendenza trasversale, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 4.387,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: UDINE, via

Livello:

Scheda: **1091**

RILIEVO

Criticita': 6.20_Ostacolo generico

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Marciapiede con frutti o bacche.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Considerate le condizioni di contesto, deve essere intensificata la frequenza delle operazioni di pulizia del percorso pedonale pubblico.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 300,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1092
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: UDINE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
9.01_Parcheggio riservato non presente

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T 6,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di parcheggio a pettine con pavimentazione piana e continua, segnaletica verticale ed orizzontale come da prescrizioni del CdS e del suo Regolamento, collegamento al percorso pedonale a raso o mediante breve rampa di raccordo. Dimensioni minime 320x500 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 812,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1093
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: UDINE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.01_Guida per orientamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 13,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e, se richiesto dal contesto, "incrocio" o "svolta obbligata", in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.



Eventuali indicazioni esecutive
Progettare il percorso tattilo plantare integrando l'intercettazione dell'attraversamento.

Costo stimato
€ 1.170,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**		Scheda: **1094**
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico:	
Denominazione: UDINE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 8,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 720,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: UDINE, via

Livello:

Scheda: **1095**

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita':

Lunghezza: m 5,00

Larghezza: m 2,50

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione dell'attraversamento in elementi discontinui e nuova realizzazione di pavimentazione in asfalto per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio soggetto a forti sollecitazioni meccaniche, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.625,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1096
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: UDINE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 45,00
Larghezza	m 1,45
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Considerando le condizioni di contesto, si ritiene di non inserire nel PEBA la stima del costo per la soluzione della criticità rilevata. Importo stimato: € 10.665.

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1097
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: UDINE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 1,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 375,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: UDINE, via

Livello:

Scheda: **1098**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 315,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1099
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: UDINE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.12_Ostacolo costituito da occupazione del percorso da parte di veicoli

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di delimitatori di parcheggio in gomma.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 1.110,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1100
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: UDINE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
14.02_Arredo privo di adeguato spazio per l'approccio e l'uso

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello: cm 9

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di area in piano, in pietra, adiacente al percorso pedonale o ad esso collegata e posta alla medesima quota per permettere la raggiungibilità dell'arredo o dell'attrezzatura e la sua fruizione.

Eventuali indicazioni esecutive
Compreso riposizionamento della fontana a quota del percorso. Si suggerisce la sostituzione della fontana con una accessibile.

Costo stimato
€ 2.712,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1101
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: UDINE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.01_Guida per orientamento non presente

Quantita'	
Lunghezza	m 10,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e, se richiesto dal contesto, "incrocio" o "svolta obbligata", in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.



Eventuali indicazioni esecutive
Progettare il percorso tattilo plantare integrando l'intercettazione dell'attraversamento.

Costo stimato
€ 900,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: URBANO		Scheda: 1102
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico:	
Denominazione: UDINE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 6,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L: | Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 540,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1103
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: UDINE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita'	
Lunghezza	m 5,50
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione dell'attraversamento in elementi discontinui e nuova realizzazione di pavimentazione in asfalto per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio soggetto a forti sollecitazioni meccaniche, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.787,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: UDINE, via

Livello:

Scheda: **1104**

RILIEVO

Criticita'
2.05_Caditoia o griglia non conforme per fori: non trasversali / attraversabili da sfera di 2 cm

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione della caditoia o della griglia con altra avente superficie piana, fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 185,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: UDINE, via

Livello:

Scheda: **1105**

RILIEVO

Criticita'
7.09_Segnaletica di indicazione o orientamento non presente

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Per impedire l'attraversamento pedonale sulla rotatoria.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di transenna, fioriera od altro elemento invalicabile per segnalare l'interruzione del percorso pedonale, compresa segnaletica verticale, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 650,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1106
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico: 41	
Denominazione: UDINE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1107
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: UDINE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 6,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 630,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1108
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: UDINE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)



Quantita'	
Lunghezza	m 36,00
Larghezza	m 2,90
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 5,6 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi o del percorso a raso e sua ricostruzione con riduzione della pendenza trasversale, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Considerando le condizioni di contesto, si ritiene di non inserire nel PEBA la stima del costo per la soluzione della criticità rilevata. Importo stimato (in pietra): € 21.297.

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1109
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico: 29	
Denominazione: UDINE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1110
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: UDINE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 6,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 540,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**		Scheda: **1111**
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico:	
Denominazione: UDINE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza: m 3,00	
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 278,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1112
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: UDINE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.12_Ostacolo costituito da occupazione del percorso da parte di veicoli

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e svolgimento periodico di sopralluoghi da parte della Polizia Municipale.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: UDINE, via

Livello:

Scheda: **1113**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 315,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: UDINE, via

Livello:

Scheda: **1114**

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)

Quantita':

Lunghezza: m 9,00

Larghezza: m 1,80

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T: 4,9 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi o del percorso a raso e sua ricostruzione con riduzione della pendenza trasversale, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Considerando le condizioni di contesto, si ritiene di non inserire nel PEBA la stima del costo per la soluzione della criticità rilevata. Importo stimato: €3.596.

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: PERCORSO PARCO TININ

Livello:

Scheda: **1115**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 142,00

Larghezza: m 4,70

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione, in calcestruzzo drenante, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Si considera una fascia con larghezza 150 cm. Considerando le condizioni di contesto, si ritiene di non inserire nel PEBA la stima del costo per la soluzione della criticità rilevata. Importo stimato: € 30.015.

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1116
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: PERCORSO PARCO TININ	Livello	

RILIEVO

Criticita'
14.02_Arredo privo di adeguato spazio per l'approccio e l'uso

Quantita'	
Lunghezza	m 12,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Spostamento dell'elemento di arredo in posizione adiacente al percorso pedonale, con pavimentazione in piano e posta alla medesima quota del percorso.



Eventuali indicazioni esecutive
Compresa sostituzione del tavolo con altro adatto ad essere utilizzato anche da persona in sedia a ruote.

Costo stimato
€ 6.575,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1117
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: PERCORSO PARCO TININ	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.02_Breve rampa di raccordo con pendenza superiore a 15%

Quantita'	
Lunghezza	m 0,15
Larghezza	m 4,70
Altezza/Dislivello	
Pend. L 27,9 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.580,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1118
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: PERCORSO PARCO TININ	Livello	

RILIEVO

Criticita'
14.06_Area gioco priva di giochi accessibili

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di almeno 1 gioco accessibile anche a bambini con disabilità motoria, da installarsi in area con pavimentazione circostante piana e continua e con percorso di collegamento con analoghe caratteristiche.

Eventuali indicazioni esecutive
Considerate le peculiari caratteristiche dell'intervento, la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico che analizzi anche i percorsi di avvicinamento all'area gioco, redatto nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco ed il cui costo non può essere stimato in sede di PEBA.

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1119
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: MAZZINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 2,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento dell'isola pedonale, in cls architettonico, con aree rialzate per la separazione dalla carreggiata ed aree pedonali in piano e a raso con lati paralleli agli attraversamenti pedonali, di dimensioni tali da permettere la facile lettura della segnaletica tattilo-plantare posata in conformità all'Abaco, incluse demolizioni e ripristini. Area in piano min. 250 x 150 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.635,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1120
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: MAZZINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.06_Gradino con altezza variabile

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza utile 100 cm.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di isola pedonale con pavimentazione in piano, in cls architettonico, da collegare a raso e senza discontinuità all'attraversamento secondo le indicazioni di Abaco, posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm.

Eventuali indicazioni esecutive
Rifacimento della parte centrale dell'isola pedonale.

Costo stimato
€ 1.248,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: MAZZINI, via

Livello:

Scheda: **1121**

RILIEVO

Criticita': 3.06_Gradino con altezza variabile

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 13

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza utile 100 cm.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
1 rampa. Realizzare la rampa lasciando libera l'intera larghezza dell'area in piano antistante l'attraversamento. La soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico redatto nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.

Costo stimato: **€ 1.872,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 1122

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1122
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: MAZZINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 3,50
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in materiale analogo all'esistente e con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in: 1121	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1123
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: MAZZINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.01_Guida per orientamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 14,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e, se richiesto dal contesto, "incrocio" o "svolta obbligata", in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.



Eventuali indicazioni esecutive
Progettare il percorso tattilo plantare integrando l'intercettazione dell'attraversamento.

Costo stimato
€ 1.260,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1124
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: MAZZINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 5,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 450,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1125
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: MAZZINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 88,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 20.856,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1126
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: MAZZINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 4,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	cm 8
Pend. L	Pend. T 10,7 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso ampliamento dell'area pedonale antistante l'attraversamento e delimitata lateralmente da parcheggi. Compreso rifacimento della segnaletica tattilo plantare.

Costo stimato
€ 3.376,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1127
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: MAZZINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.04_Attraversamento pedonale con segnaletica non visibile o non presente

Quantita'	
Lunghezza	m 8,00
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica orizzontale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di segnaletica orizzontale (zebratura) nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 200,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1128
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: MAZZINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
9.02_Parcheggio riservato in posizione non adeguata

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Analisi del contesto per individuare una posizione idonea alla realizzazione di un parcheggio riservato a pettine o a spina con area di salita e discesa sicura su entrambi i lati, nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco. Valutare con i portatori di interesse l'opportunità di mantenere il parcheggio riservato esistente almeno fino alla realizzazione del nuovo parcheggio.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1129
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: MAZZINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
9.04_Parcheggio riservato con collegamento al percorso pedonale non presente o non adeguato

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello: cm 11

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano adiacente al parcheggio riservato, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampa/e laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: € 2.470,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1130
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: MAZZINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.01_Guida per orientamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 13,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e, se richiesto dal contesto, "incrocio" o "svolta obbligata", in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.



* valutare posa con bordo a 40 cm dalla guida naturale in funzione delle caratteristiche del contesto

Eventuali indicazioni esecutive
Progettare il percorso tattilo plantare integrando l'intercettazione dell'attraversamento.

Costo stimato
€ 1.170,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1131
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: MAZZINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	cm 12
Pend. L	11,2 %
Pend. T	11,2 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso ampliamento dell'area pedonale antistante l'attraversamento delimitata da parcheggi. Considerate le peculiari caratteristiche del contesto (accesso al parco), la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico nel rispetto dell'abaco.

Costo stimato
€ 3.861,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1132
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: MAZZINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 5,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 540,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1133
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: MAZZINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.04_Ostacolo costituito da vegetazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico | Nota 2: | Priorità MEDIA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1134
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: MAZZINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 70,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 16.590,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1135
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: MAZZINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
10.01_Fermata con banchina non presente o non adeguata

Quantita'	
Lunghezza	
Larghezza	m 3,40
Altezza/Dislivello	cm 15
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Pavimentazione sconnessa e assenza di segnaletica tattilo plantare.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della banchina per ottenere un'area piana e continua, in cls, priva di ostacoli, idonea all'impiego della pedana in dotazione al mezzo per la salita e la discesa delle persone con disabilità motorie, e posa di segnaletica tattilo-plantare per la delimitazione dell'area previa consultazione con i portatori di interesse. Dimensioni area min 240x200 cm, h 20 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.595,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1136
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: MAZZINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 6,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 540,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità ALTA

Criticità risolta in: 1138

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1137
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: MAZZINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 14
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 2.496,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in: 1138	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1138
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: MAZZINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.03_Attraversamento pedonale con lunghezza superiore a 8 m

Quantita'

Lunghezza: m 9,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Prolungamento dell'area pedonale antistante l'attraversamento, in calcestruzzo architettonico, e realizzazione di delimitazioni dei parcheggi laterali mediante aiuole o segnaletica orizzontale, compresa posa di segnaletica tattilo plantare in corrispondenza dell'inizio effettivo dell'attraversamento, incluse demolizioni e ripristini. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.966,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 1136, 1137

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**		Scheda: **1139**
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico:	
Denominazione: MAZZINI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 8.04_Attraversamento pedonale con segnaletica non visibile o non presente

Quantita': 2

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L: | Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica verticale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di segnaletica verticale in area esterna ai percorsi pedonali e ciclabili, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Margine inferiore del segnale ad altezza min 210 cm.

Eventuali indicazioni esecutive:

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 500,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1140
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: MAZZINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 13
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.184,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: MAZZINI, via

Livello:

Scheda: **1141**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 4,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 360,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1142
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: MAZZINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 28,00
Larghezza	m 1,40
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 6.636,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1143
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: MAZZINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)

Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	m 1,40
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 6,9 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi o del percorso a raso e sua ricostruzione con riduzione della pendenza trasversale, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.687,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: MAZZINI, via

Livello:

Scheda: **1144**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 315,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: DALMAZIA, via

Livello:

Scheda: **1145**

RILIEVO

Criticita'
1.05_Percorso privo di area in piano min 150x150 cm almeno ogni 10 m per cambio di direzione

Quantita':

Lunghezza: m 71,00

Larghezza: m 1,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Le modalità per il restringimento della carreggiata devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità.

Costo stimato: **€ 14.697,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 1146, 1154, 1157, 1158, 1159

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1146
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: DALMAZIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 71,00
Larghezza	m 1,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in: 1145	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: DALMAZIA, via

Livello:

Scheda: **1147**

RILIEVO

Criticita'
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza: m 0,84

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: DALMAZIA, via

Livello:

Scheda: **1148**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Chiusino deteriorato.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive
Compresa sostituzione del chiusino o della caditoia.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 465,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: DALMAZIA, via

Livello:

Scheda: **1149**

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 3,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 360,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1150
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: DALMAZIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 10
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.974,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1151
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: DALMAZIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'

Lunghezza: m 7,00

Larghezza: m 2,50

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del manto di usura dell'attraversamento in conglomerato bituminoso, previa fresatura, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio compromesse anche dalla chiusura di tracce, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive
Per garantire la continuità della pavimentazione si considera l'intero attraversamento.

Costo stimato
€ 945,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1152
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: DALMAZIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 10
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.974,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1153
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: DALMAZIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 3,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 360,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1154
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico: 1	
Denominazione: DALMAZIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.01_Percorso o marciapiede non presente o con larghezza inferiore a 40 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 4,00
Larghezza	m 0,35
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in: 1145	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1155
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: DALMAZIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm

Quantita'

Lunghezza

Larghezza: m 0,73

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato ed adeguamenti alla rete. Quando pertinente, si consiglia di verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore l'eliminazione del palo previo interramento della linea.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.300,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1156
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: DALMAZIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm

Quantita'	
Lunghezza	
Larghezza	m 0,74
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato ed adeguamenti alla rete. Quando pertinente, si consiglia di verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore l'eliminazione del palo previo interramento della linea.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.300,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1157
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico: 3	
Denominazione: DALMAZIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.01_Percorso o marciapiede non presente o con larghezza inferiore a 40 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 4,50
Larghezza	m 0,35
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 1145	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: DALMAZIA, via

Livello:

Scheda: **1158**

RILIEVO

Criticita'
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza: m 0,76

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato ed adeguamenti alla rete. Quando pertinente, si consiglia di verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore l'eliminazione del palo previo interramento della linea.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 3.300,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: DALMAZIA, via

Livello:

Scheda: **1159**

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita':

Lunghezza: m 1,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 10

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione di rampa, in cls, con eventuale cordolo laterale con altezza 10 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampa con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Realizzare la rampa a pianta rettangolare, eliminando il margine arrotondato del marciapiedi.

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 1145

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: DALMAZIA, via

Livello:

Scheda: **1160**

RILIEVO

Criticita'
1.01_Percorso o marciapiede non presente o con larghezza inferiore a 40 cm

Quantita':

Lunghezza: m 15,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L: 1,8 %

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di percorso pedonale a raso mediante segnaletica orizzontale (linee di margine, simboli, eventuali capiture piene intero percorso) ed eventuale posa di transenne o paletti parapedonali di protezione, obbligatori nei punti di svolta salvo impossibilità. Larghezza min 150 cm al netto degli elementi di protezione, p. trasversale max 1,5%.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.525,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1161
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: DALMAZIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.04_Ostacolo costituito da vegetazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità MEDIA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1162
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: DALMAZIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.01_Percorso o marciapiede non presente o con larghezza inferiore a 40 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 31,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di percorso pedonale a raso mediante segnaletica orizzontale (linee di margine, simboli, eventuali capiture piene intero percorso) ed eventuale posa di transenne o paletti parapedonali di protezione, obbligatori nei punti di svolta salvo impossibilità. Larghezza min 150 cm al netto degli elementi di protezione, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive
Ccompresi cordoli fermaruota.

Costo stimato
€ 2.030,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: DALMAZIA, via

Livello:

Scheda: **1163**

RILIEVO

Criticita'
1.01_Percorso o marciapiede non presente o con larghezza inferiore a 40 cm

Quantita':

Lunghezza: m 205,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di percorso pedonale a raso mediante segnaletica orizzontale (linee di margine, simboli, eventuali capiture piene intero percorso) ed eventuale posa di transenne o paletti parapedonali di protezione, obbligatori nei punti di svolta salvo impossibilità. Larghezza min 150 cm al netto degli elementi di protezione, p. trasversale max 1,5%.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 3.075,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1164
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: CARNIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.01_Percorso o marciapiede non presente o con larghezza inferiore a 40 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 100,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Percorso carrabile.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di segnaletica verticale in area esterna ai percorsi pedonali e ciclabili, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Margine inferiore del segnale ad altezza min 210 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Indicazione percorso pedonale con uso carrabile solo autorizzati limite 10 Km orari.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 500,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: CARNIA, via

Livello:

Scheda: **1165**

RILIEVO

Criticita'
9.06_Parcheggio riservato su area non in piano e/o con sconnessioni

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del manto di usura del parcheggio riservato, in conglomerato bituminoso, previa fresatura, per ottenere una superifcie piana e continua, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 710,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: CARNIA, via

Livello:

Scheda: **1166**

RILIEVO

Criticita': 9.05_Parcheggio riservato con segnaletica non visibile o non presente

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica orizzontale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione o rifacimento di segnaletica orizzontale (linee di margine, zebrature, simboli) per la definizione degli spazi del parcheggio riservato nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 160,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1167
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: CARNIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 18,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Rifacimento dell'intero tratto di circa 28 m.

Costo stimato
€ 5.400,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 1168	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1168
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: CARNIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)

Quantita'	
Lunghezza	m 8,50
Larghezza	m 2,15
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 12,2 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi o del percorso a raso e sua ricostruzione con riduzione della pendenza trasversale, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 1167	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1169
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: CARNIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.01_Ostacolo costituito da arredo urbano non ancorato (fioriera, portabiciclette, dissuasore, ecc.)

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 35,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: CARNIA, via

Livello:

Scheda: **1170**

RILIEVO

Criticita'
6.03_Ostacolo costituito da cassonetto rifiuti

Quantita': 7

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Spostamento del cassonetto o del gruppo di cassonetti in altro sito in posizione esterna ai percorsi pedonali e tale da garantire il conferimento dei rifiuti in modo agevole e sicuro, da identificarsi a cura degli uffici preposti.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 70,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico: 8A

Denominazione: CARNIA, via

Livello:

Scheda: **1171**

RILIEVO

Criticita': 6.04_Ostacolo costituito da vegetazione

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1172
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: CARNIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.01_Ostacolo costituito da arredo urbano non ancorato (fioriera, portabiciclette, dissuasore, ecc.)

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 70,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1173
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: CARNIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente

Quantita'

Lunghezza: m 9,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza strada esclusi marciapiedi.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso, ortogonale o parallelo ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità ai marciapiedi mediante rampe in cls architettonico conformi all'Abaco, con segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 4.631,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 1174	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: CARNIA, via

Livello:

Scheda: **1174**

RILIEVO

Criticita': 4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Quantita':

Lunghezza: m 0,80

Larghezza: m 2,50

Altezza/Dislivello: cm 10

Pend. L: 7,7 %

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 1173

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1175
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: CARNIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm

Quantita'

Lunghezza: m 15,00

Larghezza: m 1,40

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 735,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità BASSA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1176
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico: 4B	
Denominazione: CARNIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.04_Ostacolo costituito da vegetazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico | Nota 2: | Priorità MEDIA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1177
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: CARNIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 1,40
Altezza/Dislivello	cm 10
Pend. L 9,1 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 624,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: CARNIA, via

Livello:

Scheda: **1178**

RILIEVO

Criticita'
1.01_Percorso o marciapiede non presente o con larghezza inferiore a 40 cm

Quantita':

Lunghezza: m 10,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di percorso pedonale a raso mediante segnaletica orizzontale (linee di margine, simboli, eventuali capiture piene intero percorso) ed eventuale posa di transenne o paletti parapedonali di protezione, obbligatori nei punti di svolta salvo impossibilità. Larghezza min 150 cm al netto degli elementi di protezione, p. trasversale max 1,5%.

Eventuali indicazioni esecutive
Compreso rifacimento della pavimentazione in asfalto.

Costo stimato: **€ 883,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico: 2

Denominazione: CARNIA, via

Livello:

Scheda: **1179**

RILIEVO

Criticita': 6.04_Ostacolo costituito da vegetazione

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: URBANO

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: CARNIA, via

Livello:

Scheda: **1180**

RILIEVO

Criticita'
4.02_Breve rampa di raccordo con pendenza superiore a 15%

Quantita':

Lunghezza: m 1,00

Larghezza: m 1,30

Altezza/Dislivello: cm 16

Pend. L: 15,8 %

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Il dislivello è superiore a quello ammesso da normativa (max 15 cm).

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 1182

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1181
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: CARNIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 4,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 360,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1182
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: CARNIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 16
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
1 rampa. Adeguare la posizione dell'attraversamento per consentire la corretta realizzazione della rampa di raccordo risolvendo l'interferenza con l'attraversamento.

Costo stimato
€ 1.692,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 1180	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**		Scheda: **1183**
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico:	
Denominazione: CARNIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
8.04_Attraversamento pedonale con segnaletica non visibile o non presente

Quantita': 2

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L: | Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica verticale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di segnaletica verticale in area esterna ai percorsi pedonali e ciclabili, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Margine inferiore del segnale ad altezza min 210 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 500,00**

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1184
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: CARNIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 16
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.256,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: CARNIA, via

Livello:

Scheda: **1185**

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 4,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 360,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1186
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: CARNIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 39,00
Larghezza	m 1,30
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 8.073,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1187
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico: 2	
Denominazione: CARNIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 0,70
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con restringimento dovuto al passo carraio, realizzazione, in calcestruzzo architettonico, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.921,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 1088	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico: 2

Denominazione: CARNIA, via

Livello:

Scheda: **1188**

RILIEVO

Criticita': 1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm

Quantita':

Lunghezza: m 1,00

Larghezza: m 0,60

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione del tratto di percorso con restringimento dovuto al passo carraio, realizzazione, in calcestruzzo architettonico, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 1087

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 20/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1189
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: UDINE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 68,00
Larghezza	m 1,20
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 14.076,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: UDINE, via

Livello:

Scheda: **1190**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 2,45

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marciapiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 186,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1191
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: UDINE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 7,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 720,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1192
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: UDINE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 5,50
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Per garantire la continuità della pavimentazione si considera l'intero attraversamento.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 810,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**		Scheda: **1193**
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico:	
Denominazione: UDINE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marciapiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 186,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1194
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: UDINE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 4,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 360,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1195
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: UDINE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.20_Ostacolo generico

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Cavo in acciaio pericoloso.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Presegnalazione dell'ostacolo che non può essere rimosso mediante posa di cordolo in pietra a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione, larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 435,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**		Scheda: **1196**
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico: 101	
Denominazione: UDINE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 6.20_Ostacolo generico

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L: | Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Considerate le condizioni di contesto, deve essere intensificata la frequenza delle operazioni di pulizia del percorso pedonale pubblico. Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare la pulizia dell'area pubblica.

Eventuali indicazioni esecutive:

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 300,00**

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: UDINE, via

Livello:

Scheda: **1197**

RILIEVO

Criticita': 6.04_Ostacolo costituito da vegetazione

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1198
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: UDINE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.10_Ostacolo costituito da elemento posizionato ad altezza inferiore a 210 cm

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello: cm 193

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento e suo riposizionamento con lato inferiore posto ad altezza min 210 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1199
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: UDINE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	
Lunghezza	m 8,00
Larghezza	m 1,45
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 11,7 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls architettonico, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti, costruzione di rampa carrabile in cls nello spazio delimitato dalle aiuole esistenti lungo la carreggiata, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 150 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.196,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1200
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: UDINE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.07_Ostacolo costituito da palo della pubblica illuminazione, palo di reti tecnologiche o impianto semaforico

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Presegnalazione dell'ostacolo che non può essere rimosso mediante posa di cordolo in pietra a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione, larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Valutare la modalità di intervento anche in base all'eventuale presenza di chiusino.

Costo stimato
€ 435,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**		Scheda: **1201**
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico:	
Denominazione: UDINE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 2,60
Larghezza	m 1,45
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 1.413,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1202
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: UDINE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Quantita'	
Lunghezza	m 1,50
Larghezza	m 1,95
Altezza/Dislivello	cm 15
Pend. L 11,1 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 936,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1203
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: UDINE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 40,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 11.040,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1204
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: UDINE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	
Lunghezza	m 6,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L 12,0 %	Pend. T 4,3 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls architettonico, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.196,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1205
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: UDINE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm

Quantita'	
Lunghezza	
Larghezza	m 0,71
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento che riduce la larghezza del percorso, inclusi ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 70,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1206
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: UDINE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 62,00
Larghezza	m 1,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Contabilizzato l'allargamento a 150 cm.

Costo stimato
€ 12.834,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include: 1209	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: UDINE, via

Livello:

Scheda: **1207**

RILIEVO

Criticita': 4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Quantita':

Lunghezza: m 1,20

Larghezza: m 1,00

Altezza/Dislivello: cm 15

Pend. L: 13,3 %

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 936,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1208
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico: 24	
Denominazione: UDINE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)

Quantita'	
Lunghezza	m 2,00
Larghezza	m 1,80
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 6,9 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi o del percorso a raso e sua ricostruzione con riduzione della pendenza trasversale, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Compresa rampa di raccordo realizzata all'interno della proprietà privata.

Costo stimato
€ 1.300,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1209
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico: 22	
Denominazione: UDINE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)

Quantita'	
Lunghezza	m 2,00
Larghezza	m 1,25
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 4,1 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi o del percorso a raso e sua ricostruzione con riduzione della pendenza trasversale, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in: 1206	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1210
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico: 22	
Denominazione: UDINE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.07_Ostacolo costituito da palo della pubblica illuminazione, palo di reti tecnologiche o impianto semaforico

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Presegnalazione dell'ostacolo che non può essere rimosso mediante posa di cordolo in pietra a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione, larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Valutare la modalità di intervento anche in base all'eventuale presenza di chiusino.

Costo stimato
€ 435,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1211
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: UDINE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	
Lunghezza	m 6,00
Larghezza	m 1,75
Altezza/Dislivello	
Pend. L 10,0 %	Pend. T 4,4 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls architettonico, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.921,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: UDINE, via

Livello:

Scheda: **1212**

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza: m 1,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T: 6,8 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso rifacimento della segnaletica tattilo plantare.

Costo stimato: **€ 2.281,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 1213

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: UDINE, via

Livello:

Scheda: **1213**

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 3

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marciapiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 1212

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1214
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: UDINE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.04_Attraversamento pedonale con segnaletica non visibile o non presente

Quantita'	2
Lunghezza	
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica verticale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di segnaletica verticale in area esterna ai percorsi pedonali e ciclabili, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Margine inferiore del segnale ad altezza min 210 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 500,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1215
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: UDINE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	
Lunghezza	m 5,00
Larghezza	m 0,95
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 9,1 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls architettonico, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive
In corrispondenza della rampa carrabile è ammessa la riduzione della larghezza del percorso fino a 100 cm. Verificare la possibilità di realizzare la rampa carrabile all'esterno del marciapiedi per aumentarne la larghezza: le modalità per l'eventuale restringimento della carreggiata devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità.

Costo stimato
€ 1.372,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: UDINE, via

Livello:

Scheda: **1216**

RILIEVO

Criticita': 1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza: m 0,54

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione del palo e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato ed adeguamenti alla rete. Quando pertinente, si consiglia di verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore l'eliminazione del palo previo interramento della linea.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 3.300,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: UDINE, via

Livello:

Scheda: **1217**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 5,00

Larghezza: m 2,50

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza media.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.725,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: UDINE, via

Livello:

Scheda: **1218**

RILIEVO

Criticita': 4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Quantita':

Lunghezza: m 1,00

Larghezza: m 1,55

Altezza/Dislivello: cm 14

Pend. L: 12,7 %

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rifacimento della rampa di raccordo, in cls, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 936,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**		Scheda: **1219**
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico:	
Denominazione: UDINE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 22,00
Larghezza	m 1,55
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 4.705,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1220
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: UDINE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	cm 14
Pend. L 11,3 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in cls, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 936,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1221
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: UDINE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 14,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.898,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1222
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: UDINE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.01_Guida per orientamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 16,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e, se richiesto dal contesto, "incrocio" o "svolta obbligata", in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.



Eventuali indicazioni esecutive
Progettare il percorso tattilo plantare in relazione alle caratteristiche del contesto (ostacoli, servizi, attraversamenti, ecc.).

Costo stimato
€ 1.440,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1223
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: UDINE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Quantita'	
Lunghezza	m 1,40
Larghezza	m 1,55
Altezza/Dislivello	cm 14
Pend. L 10,5 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 936,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: UDINE, via

Livello:

Scheda: **1224**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 53,00

Larghezza: m 1,50

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 6.636,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 1227 (parte)

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1225
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: UDINE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.07_Ostacolo costituito da palo della pubblica illuminazione, palo di reti tecnologiche o impianto semaforico

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato ed adeguamenti alla rete. Quando pertinente, si consiglia di verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore l'eliminazione del palo previo interramento della linea.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.300,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1226
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: UDINE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1227
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: UDINE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)

Quantita'	
Lunghezza	m 25,00
Larghezza	m 1,55
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 10,3 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi o del percorso a raso e sua ricostruzione, in cls architettonico, con riduzione della pendenza trasversale, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 5.687,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 1224 (parte)	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1228
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: UDINE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	m 1,55
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 10,3 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Compresa area tra i parcheggi.

Costo stimato
€ 2.900,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 1230, 1231	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1229
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: UDINE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 7,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 630,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1230
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: UDINE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L 12,8 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in: 1128	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1231
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: UDINE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 2,00
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del manto di usura dell'attraversamento in conglomerato bituminoso, previa fresatura, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio compromesse anche dalla chiusura di tracce, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in: 1228	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1232
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: UDINE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.03_Breve rampa di raccordo non coerente con i percorsi

Quantita'

Lunghezza m 3,00

Larghezza m 1,55

Altezza/Dislivello

Pend. L 16,8 % | Pend. T 13,3 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze mediante ricostruzione, in materiale analogo all'esistente, del marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 150 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.743,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1233
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: UDINE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.07_Ostacolo costituito da palo della pubblica illuminazione, palo di reti tecnologiche o impianto semaforico

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato ed adeguamenti alla rete. Quando pertinente, si consiglia di verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore l'eliminazione del palo previo interramento della linea.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.300,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: UDINE, via

Livello:

Scheda: **1234**

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1235
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico: 8	
Denominazione: UDINE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 7,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.659,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1236
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico: 8	
Denominazione: UDINE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	
Lunghezza	m 7,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L 11,2 %	Pend. T 4,4 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls architettonico, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.921,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: UDINE, via

Livello:

Scheda: **1237**

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1238
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico: 6	
Denominazione: UDINE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
4.03_Breve rampa di raccordo non coerente con i percorsi

Quantita'

Lunghezza: m 5,00

Larghezza: m 1,50

Altezza/Dislivello

Pend. L: 11,2 %

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze mediante ricostruzione, in materiale analogo all'esistente, del marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 150 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.437,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1239
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: UDINE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 28,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 6.636,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1240
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: UDINE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.01_Guida per orientamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 30,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e, se richiesto dal contesto, "incrocio" o "svolta obbligata", in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.



Eventuali indicazioni esecutive
Progettare il percorso tattilo plantare integrando l'intercettazione dell'attraversamento.

Costo stimato
€ 420,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1241
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: UDINE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
9.06_Parcheggio riservato su area non in piano e/o con sconnessioni

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del manto di usura del parcheggio riservato, in conglomerato bituminoso, previa fresatura, per ottenere una superifcie piana e continua, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 710,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: UDINE, via

Livello:

Scheda: **1242**

RILIEVO

Criticita'
9.05_Parcheggio riservato con segnaletica non visibile o non presente

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica orizzontale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione o rifacimento di segnaletica orizzontale (linee di margine, zebrature, simboli) per la definizione degli spazi del parcheggio riservato nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 160,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: UDINE, via

Livello:

Scheda: **1243**

RILIEVO

Criticita': 8.02_Attraversamento pedonale in posizione non adeguata

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Eliminazione dell'attraversamento pedonale mediante cancellazione della segnaletica orizzontale e rimozione della segnaletica verticale.

Eventuali indicazioni esecutive
Sostituito dal nuovo attraversamento previsto alla scheda 1244.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 150,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1244
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: UDINE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente

Quantita'	
Lunghezza	
Larghezza	m 8,50
Altezza/Dislivello	cm 16
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza strada esclusi marciapiedi.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato ortogonale ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con pendenza <7%.



Eventuali indicazioni esecutive
La soluzione proposta e la posizione del nuovo attraversamento devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità.

Costo stimato
€ 7.695,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1245
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: UDINE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.09_Segnaletica di indicazione o orientamento non presente

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Per impedire l'attraversamento pedonale sulla rotatoria.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di transenna, fioriera od altro elemento invalicabile per segnalare l'interruzione del percorso pedonale, compresa segnaletica verticale, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 750,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1246
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: UDINE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.01_Guida per orientamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 5,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e, se richiesto dal contesto, "incrocio" o "svolta obbligata", in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.



Eventuali indicazioni esecutive
Progettare il percorso tattilo plantare integrando l'intercettazione dell'attraversamento.

Costo stimato
€ 450,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: UDINE, via

Livello:

Scheda: **1247**

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1248
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: UDINE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 125,00
Larghezza	m 2,30
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Considerata l'assenza di percorso pubblico si ritiene di privilegiare l'uso dello spazio privato aperto al pubblico alla nuova costruzione di un percorso in area pubblica. Devono pertanto essere definite con il proprietario le modalità di gestione e manutenzione dello spazio privato aperto al pubblico e porticato.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1249
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: UDINE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 4,00
Larghezza	m 2,30
Altezza/Dislivello	
Pend. L 11,0 %	Pend. T 10,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Anche per pendenza longitudinale eccessiva.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Innalzamento del percorso con realizzazione di area in piano, in cls architettonico, in corrispondenza dell'area di svolta o del varco, con dimensioni min. 150x150 cm, e di rampe laterali, raccordate a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Realizzare l'area di svolta alla quota dell'area porticata e, al posto del parapetto indicato nello schema, raccordare all'area in piano la rampa che immette al parcheggio (a destra nella foto). Compresa messa in quota delle griglie.

Costo stimato
€ 6.050,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: UDINE, via

Livello:

Scheda: **1250**

RILIEVO

Criticita'
9.04_Parcheggio riservato con collegamento al percorso pedonale non presente o non adeguato



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 6

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Anche per ostacoli che restringono il percorso.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione del collegamento tra parcheggio e percorso pedonale mediante costruzione di rampa in cls architettonico da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, eventuale cordolo laterale h 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Data la presenza di ostacolo non rimovibile che riduce la larghezza dello spazio per il collegamento tra stallo e marciapiedi, deve essere modificata anche la segnaletica orizzontale.

Costo stimato: **€ 784,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1251
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: UDINE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 315,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1252
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: UDINE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.01_Ostacolo costituito da arredo urbano non ancorato (fioriera, portabiciclette, dissuasore, ecc.)

Quantita'	3
Lunghezza	
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 70,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1253
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: UDINE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1254
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: UDINE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 4,00
Larghezza	m 2,30
Altezza/Dislivello	
Pend. L 8,1 %	Pend. T 7,3 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Anche per pendenza longitudinale eccessiva.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Innalzamento del percorso con realizzazione di area in piano, in cls architettonico, in corrispondenza dell'area di svolta o del varco, con dimensioni min. 150x150 cm, e di rampe laterali, raccordate a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Realizzare l'area di svolta alla quota dell'area porticata e, al posto del parapetto indicato nello schema, raccordare all'area in piano la rampa che immette al parcheggio (a destra nella foto). Compresa messa in quota delle griglie.

Costo stimato
€ 6.050,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**		Scheda: **1255**
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico:	
Denominazione: UDINE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 12,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.170,00**

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1256
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: UDINE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.03_Attraversamento pedonale con lunghezza superiore a 8 m

Quantita'

Lunghezza: m 12,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di isola pedonale con pavimentazione in piano, in cls architettonico, da collegare a raso e senza discontinuità all'attraversamento secondo le indicazioni di Abaco, posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm.

Eventuali indicazioni esecutive
Sola posa di segnaletica tattilo plantare.

Costo stimato
€ 360,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1257
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: UDINE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.04_Ostacolo costituito da vegetazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità MEDIA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1258
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: UDINE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.02_Ostacolo costituito da arredo urbano ancorato (cestino, panchina, paletto, cassetta postale, ecc.)

Quantita'	2
Lunghezza	
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento che costituisce ostacolo, inclusi ripristini.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 70,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: UDINE, via

Livello:

Scheda: **1259**

RILIEVO

Criticita'
9.04_Parcheggio riservato con collegamento al percorso pedonale non presente o non adeguato

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 10

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Anche per ostacoli che restringono il percorso.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione del collegamento tra parcheggio e percorso pedonale mediante costruzione di rampa in cls architettonico da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, eventuale cordolo laterale h 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Data la presenza di ostacolo non rimovibile che riduce la larghezza dello spazio per il collegamento tra stallo e marciapiedi, deve essere modificata anche la segnaletica orizzontale.

Costo stimato: **€ 784,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: UDINE, via

Livello:

Scheda: **1260**

RILIEVO

Criticita': 6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: UDINE, via

Livello:

Scheda: **1261**

RILIEVO

Criticita': 6.03_Ostacolo costituito da cassonetto rifiuti

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Spostamento del cassonetto o del gruppo di cassonetti in altro sito in posizione esterna ai percorsi pedonali e tale da garantire il conferimento dei rifiuti in modo agevole e sicuro, da identificarsi a cura degli uffici preposti.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 70,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1262
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: UDINE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 2,30
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 862,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: UDINE, via

Livello:

Scheda: **1263**

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita':

Lunghezza: m 2,30

Larghezza: m 2,30

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T: 6,5 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento ed eventuale allargamento del marciapiedi, in cls, al fine di realizzare, in corrispondenza del punto di svolta, un'area in piano con dimensioni min 150x150 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 968,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: UDINE, via

Livello:

Scheda: **1264**

RILIEVO

Criticita': 6.04_Ostacolo costituito da vegetazione

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1265
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: UDINE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 5,50
Larghezza	m 2,60
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 7,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso rifacimento della segnaletica tattilo plantare.

Costo stimato
€ 4.346,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 1266	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1266
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: UDINE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'

Lunghezza: m 2,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marciapiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: € 0,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 1265

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1267
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: NUOVA, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	
Lunghezza	m 12,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 17
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Innalzamento del percorso con realizzazione, in cls architettonico, di area in piano in corrispondenza dell'area di svolta o del varco, con dimensioni min. 150x150 cm, e di rampa laterale, raccordata a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso parapetto lungo il bordo dell'area in piano parallelo al varco.

Costo stimato
€ 2.310,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1268
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: NUOVA, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 20,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza media.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.700,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in: 1269 (parte)	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1269
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: NUOVA, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)

Quantita'	
Lunghezza	m 6,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 10,8 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza media.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi o del percorso a raso e sua ricostruzione, in cls, con riduzione della pendenza trasversale, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 4.500,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 1268 (parte), 1270	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1270
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico:	
Denominazione: NUOVA, piazza	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.08_Percorso con pendenza longitudinale superiore a 5%

Quantita'	
Lunghezza	m 8,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L 7,7 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione del marciapedi, in cls, previa risagomatura del piano di posa per distribuire il dislivello in tratti con pendenza pari o inferiore a 5%, con area in piano almeno ogni 15 m posta nella posizione più opportuna in relazione al contesto, incluse demolizioni e ripristini. Tratto di percorso da ricostruire con p. longitudinale max 5% e privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in: 1269	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1271
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: NUOVA, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Quantita'

Lunghezza m 1,10

Larghezza m 1,50

Altezza/Dislivello cm 12

Pend. L 10,7 %

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 780,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: NUOVA, piazza

Livello:

Scheda: **1272**

RILIEVO

Criticita': 9.02_Parcheggio riservato in posizione non adeguata

Quantita': 2

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Eliminazione del parcheggio riservato ed adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale per la realizzazione di uno ordinario.

Eventuali indicazioni esecutive
Sostituito dal nuovo parcheggio riservato previsto alla scheda 1273.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 135,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1273
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: NUOVA, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
9.01_Parcheggio riservato non presente

Quantita': 2

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di due parcheggi a pettine con area zebrata intermedia con pavimentazione piana e continua, segnaletica verticale ed orizzontale come da prescrizioni del CdS e del suo Regolamento, collegamento al percorso pedonale a raso o mediante breve rampa di raccordo. Dimensioni minime 550x500 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.728,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1274
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: NUOVA, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Diffuse sull'intera superficie della piazza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in calcestruzzo drenante, delimitato da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Integrare con l'intervento previsto alla scheda 1275. Considerate le peculiari caratteristiche del contesto, la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico redatto nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco ed il cui costo non può essere stimato in sede di PEBA.

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: URBANO

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: NUOVA, piazza

Livello:

Scheda: **1275**

RILIEVO

Criticita': 7.01_Guida per orientamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 135,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Lunghezza stimata.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di inserto nella pavimentazione con larghezza 60 cm con funzione di guida per le persone non vedenti o ipovedenti mediante impiego di materiale con leggero risalto, percepibile con il senso cinestetico ed esteticamente idoneo al contesto, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

Eventuali indicazioni esecutive
Integrare con l'intervento previsto alla scheda 1274. Proposta alternativa alla posa di moduli tattilo plantari. Individuare in fase progettuale il miglior percorso per permettere l'attraversamento della piazza e il raggiunguimento dei principali servizi.

Costo stimato: **€ 16.875,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**		Scheda: **1276**
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico:	
Denominazione: NUOVA, piazza	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 1.02_Percorso o marciapiede pubblico non presente

Quantita':	
Lunghezza: m 30,00	
Larghezza:	
Altezza/Dislivello:	
Pend. L:	Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Considerate le caratteristiche generali del percorso pubblico, si ritiene di privilegiare l'uso dell'adiacente spazio privato aperto al pubblico. Devono pertanto essere definite con il proprietario le modalità di gestione e manutenzione dello spazio privato aperto al pubblico e porticato.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1277
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: NUOVA, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: INDIPENDENZA, piazza

Livello:

Scheda: **1278**

RILIEVO

Criticita'
7.09_Segnaletica di indicazione o orientamento non presente

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Per impedire l'attraversamento pedonale sulla rotatoria.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di transenna, fioriera od altro elemento invalicabile per segnalare l'interruzione del percorso pedonale, compresa segnaletica verticale, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 650,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**		Scheda: **1279**
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico:	
Denominazione: INDIPENDENZA, piazza	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 80,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls architettonico, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Stimata la realizzazione di una fascia con largehzza 150 cm.

Costo stimato
€ 18.960,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**		Scheda: **1280**
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico:	
Denominazione: INDIPENDENZA, piazza	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 8.02_Attraversamento pedonale in posizione non adeguata

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L: | Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
E' già presente un attraversamento pedonale nelle vicinanze (rif. scheda 1282).

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Eliminazione dell'attraversamento pedonale mediante cancellazione della segnaletica orizzontale e rimozione della segnaletica verticale.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 150,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**		Scheda: **1281**
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico:	
Denominazione: INDIPENDENZA, piazza	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 7.09_Segnaletica di indicazione o orientamento non presente

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L: | Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Per impedire l'attraversamento pedonale sulla rotatoria.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di transenna, fioriera od altro elemento invalicabile per segnalare l'interruzione del percorso pedonale, compresa segnaletica verticale, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 650,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**		Scheda: **1282**
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico:	
Denominazione: INDIPENDENZA, piazza	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 8.09_Attraversamento pedonale obliquo o non allineato al marciapiede

Quantita'	
Lunghezza	m 6,50
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rifacimento della segnaletica orizzontale (zebratura) per allineare l'attraversamento pedonale al margine dei marciapiedi, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento. Compresa cancellazione della segnaletica esistente.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in: 1284	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**		Scheda: **1283**
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico:	
Denominazione: INDIPENDENZA, piazza	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L: | Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marciapiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in: 1284	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1284
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: INDIPENDENZA, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 6,50
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del manto di usura dell'attraversamento in conglomerato bituminoso, previa fresatura, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio compromesse anche dalla chiusura di tracce, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 945,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include: 1282, 1283	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: INDIPENDENZA, piazza

Livello:

Scheda: **1285**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 5,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 540,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1286
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: INDIPENDENZA, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 20,00
Larghezza	m 1,70
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 5.372,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1287
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: INDIPENDENZA, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.07_Ostacolo costituito da palo della pubblica illuminazione, palo di reti tecnologiche o impianto semaforico

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Presegnalazione dell'ostacolo che non può essere rimosso mediante posa di cordolo in pietra a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione, larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Valutare la modalità di intervento anche in base all'eventuale presenza di chiusino.

Costo stimato
€ 435,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1288
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: INDIPENDENZA, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.01_Guida per orientamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 10,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e, se richiesto dal contesto, "incrocio" o "svolta obbligata", in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.



Eventuali indicazioni esecutive
Progettare il percorso tattilo plantare in relazione alle caratteristiche del contesto (ostacoli, servizi, attraversamenti, ecc.).

Costo stimato
€ 900,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1289
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: INDIPENDENZA, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.01_Ostacolo costituito da arredo urbano non ancorato (fioriera, portabiciclette, dissuasore, ecc.)

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 35,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1290
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: INDIPENDENZA, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 67,00
Larghezza	m 1,70
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Anche per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio soggetto a forti sollecitazioni meccaniche.

Costo stimato
€ 17.996,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include: 1291	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1291
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: INDIPENDENZA, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	m 1,70
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Anche per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio soggetto a forti sollecitazioni meccaniche.

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in: 1290	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1292
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: INDIPENDENZA, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Quantita'	
Lunghezza	m 1,10
Larghezza	m 1,70
Altezza/Dislivello	cm 13
Pend. L 9,7 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 780,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: INDIPENDENZA, piazza

Livello:

Scheda: **1293**

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita': 3

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 750,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: INDIPENDENZA, piazza

Livello:

Scheda: **1294**

RILIEVO

Criticita'
6.07_Ostacolo costituito da palo della pubblica illuminazione, palo di reti tecnologiche o impianto semaforico

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato ed adeguamenti alla rete. Quando pertinente, si consiglia di verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore l'eliminazione del palo previo interramento della linea.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 3.300,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: INDIPENDENZA, piazza

Livello:

Scheda: **1295**

RILIEVO

Criticita'
10.01_Fermata con banchina non presente o non adeguata

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica tattilo plantare.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Adeguamento della banchina mediante posa di segnaletica tattilo-plantare per la delimitazione dell'area, previa consultazione con i portatori di interesse.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 720,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: INDIPENDENZA, piazza

Livello:

Scheda: **1296**

RILIEVO

Criticita'
6.07_Ostacolo costituito da palo della pubblica illuminazione, palo di reti tecnologiche o impianto semaforico

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato ed adeguamenti alla rete. Quando pertinente, si consiglia di verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore l'eliminazione del palo previo interramento della linea.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 3.300,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1297
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: INDIPENDENZA, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita': 2

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: € 500,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1298
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: INDIPENDENZA, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	
Lunghezza	
Larghezza	m 1,70
Altezza/Dislivello	
Pend. L 9,2 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano posta alla quota stradale e di 2 rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. long. max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.177,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include: 1299	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: INDIPENDENZA, piazza

Livello:

Scheda: **1299**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 4,00

Larghezza: m 1,70

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Anche per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio soggetto a forti sollecitazioni meccaniche.

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 1298

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1300
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: INDIPENDENZA, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita': 2

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: € 500,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1301
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: INDIPENDENZA, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 6,00
Larghezza	m 1,70
Altezza/Dislivello	cm 10
Pend. L	9,8 %
Pend. T	7,1 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Lunghezza attraversamento: 6,5 m.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato ortogonale ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con pendenza <7%.



Eventuali indicazioni esecutive
In fase di progettazione, verificare l'effettivo dislivello tra asse dell'attraversamento e percorso pedonale nella parte non ribassata.

Costo stimato
€ 8.011,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 1302, 1347	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: INDIPENDENZA, piazza

Livello:

Scheda: **1302**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 7,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 1301

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1303
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: IV NOVEMBRE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.07_Ostacolo costituito da palo della pubblica illuminazione, palo di reti tecnologiche o impianto semaforico

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Presegnalazione dell'ostacolo che non può essere rimosso mediante posa di cordolo in pietra a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione, larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Valutare la modalità di intervento anche in base all'eventuale presenza di chiusino.

Costo stimato
€ 436,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: IV NOVEMBRE, via

Livello:

Scheda: **1304**

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita':

Lunghezza: m 12,00

Larghezza: m 1,50

Altezza/Dislivello:

Pend. L: 6,0 %

Pend. T: 5,7 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls architettonico, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 3.294,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: IV NOVEMBRE, via

Livello:

Scheda: **1305**

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1306
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: IV NOVEMBRE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 28,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 6.636,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1307
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: IV NOVEMBRE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.04_Ostacolo costituito da vegetazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico | Nota 2: | Priorità MEDIA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1308
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: IV NOVEMBRE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.04_Breve rampa di raccordo con pendenza trasversale

Quantita'	
Lunghezza	m 1,60
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	cm 14
Pend. L 8,5 %	Pend. T 5,1 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in materiale analogo all'esistente, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.406,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: IV NOVEMBRE, via

Livello:

Scheda: **1309**

RILIEVO

Criticita'
6.04_Ostacolo costituito da vegetazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: IV NOVEMBRE, via

Livello:

Scheda: **1310**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza: m 1,65

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 1.856,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1311
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: IV NOVEMBRE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Quantita'

Lunghezza m 0,80

Larghezza m 1,65

Altezza/Dislivello cm 12

Pend. L 14,3 %

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 780,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1312
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: IV NOVEMBRE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'

Lunghezza: m 1,65

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marciapiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 186,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1313
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: IV NOVEMBRE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente

Quantita'

Lunghezza

Larghezza: m 5,00

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato allineato ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini. Verificare in fase di progettazione la pendenza ammissibile per le rampe carrabili.



Eventuali indicazioni esecutive
Considerando le pendenze e le quote e le pendenze esistenti, il rialzo del nuovo attraversamento risulta minimo.

Costo stimato
€ 1.695,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1314
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: IV NOVEMBRE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	
Lunghezza	m 1,70
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 5
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione di rampa, in cls architettonico, con eventuale cordolo laterale con altezza 10 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampa con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 353,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: IV NOVEMBRE, via

Livello:

Scheda: **1315**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 315,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: IV NOVEMBRE, via

Livello:

Scheda: **1316**

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1317
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: IV NOVEMBRE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.10_Ostacolo costituito da elemento posizionato ad altezza inferiore a 210 cm

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello: cm 180

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento e suo riposizionamento con lato inferiore posto ad altezza min 210 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: IV NOVEMBRE, via

Livello:

Scheda: **1318**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 9,00

Larghezza: m 2,50

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls architettonico, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 1319

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: IV NOVEMBRE, via

Livello:

Scheda: **1319**

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza: m 2,50

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T: 4,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato ortogonale ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con pendenza <7%.



Eventuali indicazioni esecutive
1 rampa

Costo stimato: **€ 3.555,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include: 1318

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: IV NOVEMBRE, via

Livello:

Scheda: **1320**

RILIEVO

Criticita'
9.02_Parcheggio riservato in posizione non adeguata

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Eliminazione del parcheggio riservato ed adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale per la realizzazione di uno ordinario.

Eventuali indicazioni esecutive
Sostituito dal nuovo parcheggio riservato previsto alla scheda 1321.™ ™ ™ ™•

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 135,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: IV NOVEMBRE, via

Livello:

Scheda: **1321**

RILIEVO

Criticita'
9.01_Parcheggio riservato non presente

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di parcheggio a pettine con pavimentazione piana e continua, segnaletica verticale ed orizzontale come da prescrizioni del CdS e del suo Regolamento, collegamento al percorso pedonale a raso o mediante breve rampa di raccordo. Dimensioni minime 320x500 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 812,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1322
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: IV NOVEMBRE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.01_Percorso o marciapiede non presente o con larghezza inferiore a 40 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 36,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Marciapiedi occupato da alberi.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Considerato che le peculiari caratteristiche del contesto rendono la criticità non risolvibile mediante interventi edilizi, deve essere individuato un percorso pedonale alternativo da indicare con apposita segnaletica.

Eventuali indicazioni esecutive
Entrambi i lati della strada sono privi di percorso pedonale accessibile e, date le caratteristiche del contesto, l'adeguamento richiede valutazioni inerenti il Piano della Mobilità (rif. scheda 1323).

Costo stimato
€ 500,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1323
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: IV NOVEMBRE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.01_Percorso o marciapiede non presente o con larghezza inferiore a 40 cm

Quantita'	
Lunghezza	
Larghezza	m 0,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Considerato che le peculiari caratteristiche del contesto rendono la criticità non risolvibile mediante interventi edilizi, deve essere individuato un percorso pedonale alternativo da indicare con apposita segnaletica.

Eventuali indicazioni esecutive
Entrambi i lati della strada sono privi di percorso pedonale accessibile e, date le caratteristiche del contesto, l'adeguamento richiede valutazioni inerenti il Piano della Mobilità (rif. scheda 1323).

Costo stimato
€ 500,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1324
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: IV NOVEMBRE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 1,70
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 637,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: IV NOVEMBRE, via

Livello:

Scheda: **1325**

RILIEVO

Criticita'
7.01_Guida per orientamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 35,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di cordolo in pietra con funzione di delimitazione fisica e percettiva del margine del percorso, a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Eventuali interruzioni della guida naturale, ad esempio per passo carraio, devono essere inferiori a 8 m. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 3.150,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1326
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: IV NOVEMBRE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	m 2,30
Altezza/Dislivello	cm 14
Pend. L	Pend. T 10,7 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Considerate le peculiari caratteristiche del contesto, la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico per risolvere tutte le criticità rilevate nell'intera area in modo organico e coordinato e nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco e del Piano della Mobilità.

Costo stimato
€ 2.058,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 1328	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1327
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: IV NOVEMBRE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 5,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 450,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1328
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: IV NOVEMBRE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 4
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marciapiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in: 1326	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**		Scheda: **1329**
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico:	
Denominazione: IV NOVEMBRE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 7.08_Percorso pedonale o marciapiede promiscuo con pista ciclabile

Quantita'	
Lunghezza	
Larghezza	m 2,80
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Due corsie ciclopedonali con senso di marcia opposto.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica alla destinazione del tratto di percorso da "ciclopedonale promiscuo" o "ciclabile" a "pedonale" mediante modifica della segnaletica verticale ed adeguamento della segnaletica orizzontale.

Eventuali indicazioni esecutive
Definire in modo coerente la destinazione dei percorsi previa verifica del rispetto di D.M. 557/1999 art. 7 - D.P.R. 495/1992.

Costo stimato: **€ 500,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1330
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: IV NOVEMBRE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 6,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento dell'isola pedonale, in cls architettonico, con aree rialzate per la separazione dalla carreggiata ed aree pedonali in piano e a raso con lati paralleli agli attraversamenti pedonali, di dimensioni tali da permettere la facile lettura della segnaletica tattilo-plantare posata in conformità all'Abaco, incluse demolizioni e ripristini. Area in piano min. 250 x 150 cm.

Eventuali indicazioni esecutive
Considerate le peculiari caratteristiche del contesto, la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico per risolvere tutte le criticità rilevate nell'intera area in modo organico e coordinato e nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco e del Piano della Mobilità.

Costo stimato
€ 1.856,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: IV NOVEMBRE, via

Livello:

Scheda: **1331**

RILIEVO

Criticita': 8.09_Attraversamento pedonale obliquo o non allineato al marciapiede

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rifacimento della segnaletica orizzontale (zebratura) per allineare l'attraversamento pedonale al margine dei marciapiedi, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento. Compresa cancellazione della segnaletica esistente.

Eventuali indicazioni esecutive

Considerate le peculiari caratteristiche del contesto, la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico per risolvere tutte le criticità rilevate nell'intera area in modo organico e coordinato e nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco e del Piano della Mobilità.

Costo stimato: **€ 425,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1332
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: IV NOVEMBRE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'

Lunghezza: m 2,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marciapiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 162,00**

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1333
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: IV NOVEMBRE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'	
Lunghezza	m 9,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Considerate le peculiari caratteristiche del contesto, la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico per risolvere tutte le criticità rilevate nell'intera area in modo organico e coordinato e nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco e del Piano della Mobilità.

Costo stimato
€ 810,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: IV NOVEMBRE, via

Livello:

Scheda: **1334**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 315,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1335
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: IV NOVEMBRE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	m 3,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 3,5 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Considerate le peculiari caratteristiche del contesto, la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico per risolvere tutte le criticità rilevate nell'intera area in modo organico e coordinato e nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco e del Piano della Mobilità.

Costo stimato
€ 4.760,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: IV NOVEMBRE, via

Livello:

Scheda: **1336**

RILIEVO

Criticita': 7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Integrazione ai moduli tattilo-plantari esistenti per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Eliminare la lampada interferente con la segnaletica tattilo plantare.

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1337
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: INDIPENDENZA, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
9.01_Parcheggio riservato non presente

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di parcheggio a pettine con pavimentazione piana e continua, segnaletica verticale ed orizzontale come da prescrizioni del CdS e del suo Regolamento, collegamento al percorso pedonale a raso o mediante breve rampa di raccordo. Dimensioni minime 320x500 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.117,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1338
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: INDIPENDENZA, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 1,50
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in materiale analogo all'esistente e con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1339
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: INDIPENDENZA, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.04_Segnaletica tattilo-plantare per individuazione scala o situazione di pericolo non presente

Quantita'

Lunghezza: m 1,40

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Inserimento nella pavimentazione di fascia in moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in materiale idoneo al contesto, a contrasto cromatico e con larghezza pari al gradino, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 180,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**		Scheda: **1340**
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico:	
Denominazione: INDIPENDENZA, piazza	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 5.04_Gradini privi di marca gradino

Quantita': 3	
Lunghezza:	
Larghezza: m 1,40	
Altezza/Dislivello:	
Pend. L:	Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di marca gradino mediante verniciatura o posa di nastro antiscivolo autoadesivo. Larghezza 5 cm, distanza dal bordo del gradino 3 cm, colore in contrasto rispetto alla pedata.

Eventuali indicazioni esecutive:

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 45,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: INDIPENDENZA, piazza

Livello:

Scheda: **1341**

RILIEVO

Criticita': 5.04_Gradini privi di marca gradino

Quantita': 19

Lunghezza:

Larghezza: m 4,50

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di marca gradino mediante verniciatura o posa di nastro antiscivolo autoadesivo. Larghezza 5 cm, distanza dal bordo del gradino 3 cm, colore in contrasto rispetto alla pedata.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 950,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: INDIPENDENZA, piazza

Livello:

Scheda: **1342**

RILIEVO

Criticita'
7.04_Segnaletica tattilo-plantare per individuazione scala o situazione di pericolo non presente

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza: m 4,50

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Inserimento nella pavimentazione di fascia in moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in materiale idoneo al contesto, a contrasto cromatico e con larghezza pari al gradino, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 450,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1343
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: INDIPENDENZA, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
5.10_Corrimano non presente

Quantita'

Lunghezza: m 10,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Corrimano centrale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di doppio corrimano in acciaio inox e montanti di sostegno da ancorare a pavimento o lateralmente alla rampa, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.000,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1344
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: INDIPENDENZA, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.09_Segnaletica di indicazione o orientamento non presente

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segalazione della direzione verso la Sala Feruglio e verso l'ascensore.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Installazione a parete di pannello con freccia di direzione ed indicazione grafica e testuale ad alta visibilità.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 300,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità MEDIA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: INDIPENDENZA, piazza

Livello:

Scheda: **1345**

RILIEVO

Criticita'
7.01_Guida per orientamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 36,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Per attraversamento della piazza, intercettazione attraversamento pedonale e individuazione ingresso municipio.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e, se richiesto dal contesto, "incrocio" o "svolta obbligata", in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.



Eventuali indicazioni esecutive
Progettare il percorso tattilo plantare in relazione alle caratteristiche del contesto (ostacoli, servizi, attraversamenti, ecc.) ed integrando l'intercettazione dell'attraversamento.

Costo stimato: **€ 3.240,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**		Scheda: **1346**
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico:	
Denominazione: INDIPENDENZA, piazza	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 8,00
Larghezza	m 3,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 6.480,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1347
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: INDIPENDENZA, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	
Lunghezza	m 3,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 3,5
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm o secondo le caratteristiche del contesto, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in: 1301	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**		Scheda: **1348**
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico:	
Denominazione: INDIPENDENZA, piazza	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 3
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi): Dislivello su tutto il perimetro del porticato.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi): Smussatura in opera del bordo esterno della soglia per raccordare senza gradini, anche minimi, la quota esterna e quella interna, incluse assistenze murarie.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 360,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: INDIPENDENZA, piazza

Livello:

Scheda: **1349**

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: INDIPENDENZA, piazza

Livello:

Scheda: **1350**

RILIEVO

Criticita': 6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1351
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: INDIPENDENZA, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	
Lunghezza	m 7,00
Larghezza	m 3,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L 12,0 %	Pend. T 4,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls architettonico, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.843,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: URBANO		Scheda: 1352
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico:	
Denominazione: INDIPENDENZA, piazza	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':	
Lunghezza: m 38,00	
Larghezza: m 3,00	
Altezza/Dislivello:	
Pend. L:	Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Considerando le condizioni di contesto, si ritiene di non inserire nel PEBA la stima del costo per la soluzione della criticità rilevata. Importo stimato: € 31.350.

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1353
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: INDIPENDENZA, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.01_Ostacolo costituito da arredo urbano non ancorato (fioriera, portabiciclette, dissuasore, ecc.)

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 70,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: INDIPENDENZA, piazza

Livello:

Scheda: **1354**

RILIEVO

Criticita'
9.04_Parcheggio riservato con collegamento al percorso pedonale non presente o non adeguato

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano adiacente al parcheggio riservato, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampa/e laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Considerate le peculiari caratteristiche del contesto, la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico redatto nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco ed il cui costo non può essere stimato in sede di PEBA.

Costo stimato: **€ 2.470,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1355
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: INDIPENDENZA, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'	
Lunghezza	m 9,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 810,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: INDIPENDENZA, piazza

Livello:

Scheda: **1356**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marciapiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 186,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: INDIPENDENZA, piazza

Livello:

Scheda: **1357**

RILIEVO

Criticita'
6.10_Ostacolo costituito da elemento posizionato ad altezza inferiore a 210 cm

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 180

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento e suo riposizionamento con lato inferiore posto ad altezza min 210 cm. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**		Scheda: **1358**
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico:	
Denominazione: INDIPENDENZA, piazza	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.01_Ostacolo costituito da arredo urbano non ancorato (fioriera, portabiciclette, dissuasore, ecc.)

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 70,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**		Scheda: **1359**
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico:	
Denominazione: INDIPENDENZA, piazza	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)

Quantita'	
Lunghezza	m 4,00
Larghezza	m 4,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T: 4,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione del marciapiedi o del percorso a raso e sua ricostruzione con riduzione della pendenza trasversale, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive: Attraversamento pedonale eliminato alla scheda 1282.

Costo stimato: **€ 6.363,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1360
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: INDIPENDENZA, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.04_Dislivello longitudinale modesto tra percorso ed area pedonale adiacente

Quantita'

Lunghezza: m 2,30

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Creazione di guida artificiale per deviare della guida naturale non utilizzabile a causa dell'ostacolo mediante posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: € 360,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: INDIPENDENZA, piazza

Livello:

Scheda: **1361**

RILIEVO

Criticita'
7.08_Percorso pedonale o marciapiede promiscuo con pista ciclabile

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Separazione della corsia ciclabile dall'area pedonale mediante realizzazione di segnaletica orizzontale (linee di margine e simboli) a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e adeguamento della segnaletica verticale.



Eventuali indicazioni esecutive
Definire in modo coerente la destinazione dei percorsi previa verifica del rispetto di D.M. 557/1999 art. 7 - D.P.R. 495/1992.

Costo stimato: **€ 750,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1362
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: BOLZANO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
10.01_Fermata con banchina non presente o non adeguata

Quantita'	
Lunghezza	
Larghezza	m 2,45
Altezza/Dislivello	cm 18
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Adeguamento della banchina mediante posa di segnaletica tattilo-plantare per la delimitazione dell'area, previa consultazione con i portatori di interesse.



Eventuali indicazioni esecutive
Compresa posa di transenne per la protezione del lato verso il parcheggio.

Costo stimato
€ 1.720,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1363
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: BOLZANO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 35,00
Larghezza	m 1,60
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 7.728,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1364
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: BOLZANO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 24,00
Larghezza	m 2,45
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 8.114,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: BOLZANO, via

Livello:

Scheda: **1365**

RILIEVO

Criticita'
6.07_Ostacolo costituito da palo della pubblica illuminazione, palo di reti tecnologiche o impianto semaforico

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato ed adeguamenti alla rete. Quando pertinente, si consiglia di verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore l'eliminazione del palo previo interramento della linea.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 3.300,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1366
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: BOLZANO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 1,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 375,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1367
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: BOLZANO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: BOLZANO, via

Livello:

Scheda: **1368**

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 17

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive: L'area in piano funge da collegamento pedonale al parcheggio.

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 1369

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1369
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: BOLZANO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 5,50
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 11,1 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
L'area in piano funge da collegamento pedonale al parcheggio.

Costo stimato
€ 2.470,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 1368	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1370
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: BOLZANO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 4,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.

Eventuali indicazioni esecutive
Definire, in fase progettuale, qual è la guida naturale alla quale collegare la segnaletica.

Costo stimato
€ 360,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: BOLZANO, via

Livello:

Scheda: **1371**

RILIEVO

Criticita'
9.02_Parcheggio riservato in posizione non adeguata

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Per eccessiva distanza da attraversamento pedonale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Eliminazione del parcheggio riservato ed adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale per la realizzazione di uno ordinario.

Eventuali indicazioni esecutive
Sostituito dal nuovo parcheggio riservato previsto alla scheda 1372.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 135,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1372
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: BOLZANO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
9.01_Parcheggio riservato non presente

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di due parcheggi a pettine con area zebrata intermedia con pavimentazione piana e continua, segnaletica verticale ed orizzontale come da prescrizioni del CdS e del suo Regolamento, collegamento al percorso pedonale a raso o mediante breve rampa di raccordo. Dimensioni minime 550x500 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 820,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**		Scheda: **1373**
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico:	
Denominazione: BOLZANO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 10,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 900,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1374
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: BOLZANO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 4,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 450,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1375
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: BOLZANO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 5,50
Larghezza	m 1,95
Altezza/Dislivello	cm 13
Pend. L	Pend. T 11,2 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.854,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1376
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: BOLZANO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 94,00
Larghezza	m 1,95
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
24 m

Costo stimato
€ 6.458,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in: 1382 (parte)	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1377
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: BOLZANO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.20_Ostacolo generico

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Marciapiede con frutti o bacche.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Considerate le condizioni di contesto, deve essere intensificata la frequenza delle operazioni di pulizia del percorso pedonale pubblico.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 300,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: BOLZANO, via

Livello:

Scheda: **1378**

RILIEVO

Criticita'
6.04_Ostacolo costituito da vegetazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: BOLZANO, via

Livello:

Scheda: **1379**

RILIEVO

Criticita'
4.02_Breve rampa di raccordo con pendenza superiore a 15%

Quantita':

Lunghezza: m 0,50

Larghezza: m 1,95

Altezza/Dislivello: cm 13

Pend. L: 25,0 %

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 780,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1380
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: BOLZANO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.02_Breve rampa di raccordo con pendenza superiore a 15%

Quantita'	
Lunghezza	m 0,50
Larghezza	m 1,95
Altezza/Dislivello	cm 13
Pend. L 20,0 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 780,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: BOLZANO, via

Livello:

Scheda: **1381**

RILIEVO

Criticita'
14.06_Area gioco priva di giochi accessibili

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di almeno 1 gioco accessibile anche a bambini con disabilità motoria, da installarsi in area con pavimentazione circostante piana e continua e con percorso di collegamento con analoghe caratteristiche.

Eventuali indicazioni esecutive
Considerate le peculiari caratteristiche dell'intervento, la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico che analizzi anche i percorsi di avvicinamento all'area gioco, redatto nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco ed il cui costo non può essere stimato in sede di PEBA.

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1382
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: BOLZANO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)

Quantita'	
Lunghezza	m 70,00
Larghezza	m 1,95
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 5,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi o del percorso a raso e sua ricostruzione, in cls, con riduzione della pendenza trasversale, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 18.837,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include: 1376 (parte), 1384	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1383
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: BOLZANO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.20_Ostacolo generico

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Marciapiede con frutti o bacche.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Considerate le condizioni di contesto, deve essere intensificata la frequenza delle operazioni di pulizia del percorso pedonale pubblico.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 300,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1384
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: BOLZANO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.03_Breve rampa di raccordo non coerente con i percorsi

Quantita'

Lunghezza: m 6,50

Larghezza: m 1,95

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T: 16,8 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze mediante ricostruzione, in cls, del marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 150 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 1382

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1385
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: BOLZANO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.01_Guida per orientamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 73,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di cordolo in pietra con funzione di delimitazione fisica e percettiva del margine del percorso, a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Eventuali interruzioni della guida naturale, ad esempio per passo carraio, devono essere inferiori a 8 m. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 6.570,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 24/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1386
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: BOLZANO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 500,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: BOLZANO, via

Livello:

Scheda: **1387**

RILIEVO

Criticita': 7.08_Percorso pedonale o marciapiede promiscuo con pista ciclabile

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza: m 2,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Estensione non chiaramente definita. Larghezza di riferimento.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica alla destinazione del tratto di percorso da "ciclopedonale promiscuo" o "ciclabile" a "pedonale" mediante modifica della segnaletica verticale ed adeguamento della segnaletica orizzontale.

Eventuali indicazioni esecutive
La larghezza del percorso non consente l'affiancamento, in due corsie separate, della pista ciclabile al percorso pedonale, nel rispetto di D.M. 557/1999 art. 7 - D.P.R. 495/1992.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1388
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: BOLZANO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 5,00
Larghezza	m 2,20
Altezza/Dislivello	cm 16
Pend. L	Pend. T 7,9 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.623,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 1390	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**		Scheda: **1389**
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico:	
Denominazione: BOLZANO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 4,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 450,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: BOLZANO, via

Livello:

Scheda: **1390**

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 3

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm o secondo le caratteristiche del contesto, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 1388

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1391
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: BOLZANO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 4,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 360,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1392
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: BOLZANO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'

Lunghezza: m 2,00

Larghezza

Altezza/Dislivello: cm 3

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm o secondo le caratteristiche del contesto, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: € 0,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 1393

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1393
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: BOLZANO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 5,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	cm 10
Pend. L	Pend. T 8,1 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.921,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 1392	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: BOLZANO, via

Livello:

Scheda: **1394**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 36,00

Larghezza: m 1,50

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 7.452,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: BOLZANO, via

Livello:

Scheda: **1395**

RILIEVO

Criticita': 7.01_Guida per orientamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 36,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di cordolo in pietra con funzione di delimitazione fisica e percettiva del margine del percorso, a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Eventuali interruzioni della guida naturale, ad esempio per passo carraio, devono essere inferiori a 8 m. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 3.240,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: BOLZANO, via

Livello:

Scheda: **1396**

RILIEVO

Criticita'
6.07_Ostacolo costituito da palo della pubblica illuminazione, palo di reti tecnologiche o impianto semaforico

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato ed adeguamenti alla rete. Quando pertinente, si consiglia di verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore l'eliminazione del palo previo interramento della linea.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 3.300,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**		Scheda: **1397**
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico:	
Denominazione: BOLZANO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 562,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: BOLZANO, via

Livello:

Scheda: **1398**

RILIEVO

Criticita'
6.07_Ostacolo costituito da palo della pubblica illuminazione, palo di reti tecnologiche o impianto semaforico

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato ed adeguamenti alla rete. Quando pertinente, si consiglia di verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore l'eliminazione del palo previo interramento della linea.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 3.300,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: BOLZANO, via

Livello:

Scheda: **1399**

RILIEVO

Criticita'
6.10_Ostacolo costituito da elemento posizionato ad altezza inferiore a 210 cm

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 185

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento e suo riposizionamento con lato inferiore posto ad altezza min 210 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1400
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: BOLZANO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 5,00
Larghezza	m 1,45
Altezza/Dislivello	cm 14
Pend. L	Pend. T 11,8 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.196,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1401
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: BOLZANO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 4,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 360,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: BOLZANO, via

Livello:

Scheda: **1402**

RILIEVO

Criticita': 8.09_Attraversamento pedonale obliquo o non allineato al marciapiede

Quantita':

Lunghezza: m 9,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rifacimento dell'isola pedonale, in cls architettonico, con aree rialzate per la separazione dalla carreggiata ed aree pedonali in piano e a raso con lati paralleli agli attraversamenti pedonali, di dimensioni tali da permettere la facile lettura della segnaletica tattilo-plantare posata in conformità all'Abaco, incluse demolizioni e ripristini. Area in piano min. 250 x 150 cm.

Eventuali indicazioni esecutive: Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale per allineare l'attraversamento pedonale al margine dei marciapiedi.

Costo stimato: **€ 1.860,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: BOLZANO, via

Livello:

Scheda: **1403**

RILIEVO

Criticita'
6.02_Ostacolo costituito da arredo urbano ancorato (cestino, panchina, paletto, cassetta postale, ecc.)

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento che costituisce ostacolo, inclusi ripristini.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 140,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1404
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: BOLZANO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.01_Percorso o marciapiede non presente o con larghezza inferiore a 40 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	m 1,45
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di percorso in calcestruzzo, delimitato da cordoli a contrasto cromatico con funzione di guida naturale se le condizioni di contesto lo richiedono, raccordato a raso alle pavimentazioni adiacenti, inclusa la preparazione del fondo. Larghezza min 150 cm, eventuale p. longitudinale max 3%, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento (rif. scheda 1402).

Costo stimato
€ 675,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1405
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: BOLZANO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 4,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento (rif. scheda 1402).

Costo stimato
€ 360,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1406
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: BOLZANO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Quantita'	
Lunghezza	m 1,20
Larghezza	m 1,45
Altezza/Dislivello	cm 10
Pend. L 7,3 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento (rif. scheda 1402).

Costo stimato
€ 624,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: BOLZANO, via

Livello:

Scheda: **1407**

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Quantita':

Lunghezza: m 1,50

Larghezza: m 1,50

Altezza/Dislivello: cm 12

Pend. L: 7,3 %

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 780,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1408
Localizzazione: Feletto Umberto	Civico	
Denominazione: VARESE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.01_Percorso o marciapiede non presente o con larghezza inferiore a 40 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 212,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e realizzazione di percorso pedonale a raso, in asfalto, posa di due cordoli a contrasto cromatico, con eventuale riempimento interposto in cls, per la delimitazione dall'area carrabile, da impiegare anche per l'eventuale installazione di segnaletica verticale, pali. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, altezza cordoli 10 cm dal calpestio.



Eventuali indicazioni esecutive
Considerando le condizioni di contesto, si ritiene di non inserire nel PEBA la stima del costo per la soluzione della criticità rilevata. Importo stimato: € 58.618.

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Feletto Umberto

Civico:

Denominazione: VARESE, via

Livello:

Scheda: **1409**

RILIEVO

Criticita': 2.06_Percorso sterrato

Quantita':

Lunghezza: m 190,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di percorso in calcestruzzo, delimitato da cordoli a contrasto cromatico con funzione di guida naturale se le condizioni di contesto lo richiedono, raccordato a raso alle pavimentazioni adiacenti, inclusa la preparazione del fondo. Larghezza min 150 cm, eventuale p. longitudinale max 3%, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Considerando le condizioni di contesto, si ritiene di non inserire nel PEBA la stima del costo per la soluzione della criticità rilevata. Importo stimato: € 28.500.

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1410
Localizzazione: Località Bariglaria	Civico	
Denominazione: BARIGLARIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	cm 12
Pend. L 12,2 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 780,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1411
Localizzazione: Località Bariglaria	Civico:	
Denominazione: BARIGLARIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente

Quantita'	
Lunghezza	
Larghezza	m 7,00
Altezza/Dislivello	cm 13
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza strada esclusi marciapiedi.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso, ortogonale o parallelo ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità ai marciapiedi mediante rampe in cls architettonico conformi all'Abaco, con segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Definire la posizione dell'attraversamento anche per la corretta realizzazione delle rampe di raccordo. La soluzione proposta e la posizione del nuovo attraversamento devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità.

Costo stimato
€ 5.787,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Località Bariglaria

Civico:

Denominazione: BARIGLARIA, via

Livello:

Scheda: **1412**

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1413
Localizzazione: Località Bariglaria	Civico	
Denominazione: BARIGLARIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.07_Ostacolo costituito da palo della pubblica illuminazione, palo di reti tecnologiche o impianto semaforico

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Presegnalazione dell'ostacolo che non può essere rimosso mediante posa di cordolo in pietra a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione, larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Valutare la modalità di intervento anche in base all'eventuale presenza di chiusino.

Costo stimato
€ 435,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1414
Localizzazione: Località Bariglaria	Civico	
Denominazione: BARIGLARIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
27/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1415
Localizzazione: Località Bariglaria	Civico:	
Denominazione: BARIGLARIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
4.04_Breve rampa di raccordo con pendenza trasversale

Quantita'	
Lunghezza	m 1,20
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	cm 13
Pend. L 10,3 %	Pend. T 5,6 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in materiale analogo all'esistente, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Rettificare il margine arrotondato del marciapiedi nel tratto antistante l'attraversamento.

Costo stimato
€ 564,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1416
Localizzazione: Località Bariglaria	Civico	
Denominazione: BARIGLARIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 137,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Località Bariglaria

Civico:

Denominazione: BARIGLARIA, via

Livello:

Scheda: **1417**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 6,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 540,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Località Bariglaria

Civico:

Denominazione: BARIGLARIA, via

Livello:

Scheda: **1418**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 1420

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1419
Localizzazione: Località Bariglaria	Civico	
Denominazione: BARIGLARIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 4,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: € 360,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1420
Localizzazione: Località Bariglaria	Civico	
Denominazione: BARIGLARIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 4,50
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	cm 13
Pend. L	Pend. T 10,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.196,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 1418	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1421
Localizzazione: Località Bariglaria	Civico	
Denominazione: BARIGLARIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
27/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Località Bariglaria

Civico:

Denominazione: BARIGLARIA, via

Livello:

Scheda: **1422**

RILIEVO

Criticita'
6.07_Ostacolo costituito da palo della pubblica illuminazione, palo di reti tecnologiche o impianto semaforico

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Presegnalazione dell'ostacolo che non può essere rimosso mediante posa di cordolo in pietra a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione, larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Valutare la modalità di intervento anche in base all'eventuale presenza di chiusino.

Costo stimato: **€ 435,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1423
Localizzazione: Località Bariglaria	Civico: 30/E	
Denominazione: BARIGLARIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.04_Ostacolo costituito da vegetazione

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico | Nota 2: | Priorità: BASSA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Località Bariglaria

Civico:

Denominazione: BARIGLARIA, via

Livello:

Scheda: **1424**

RILIEVO

Criticita': 1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita':

Lunghezza: m 14,00

Larghezza: m 1,50

Altezza/Dislivello: cm 11

Pend. L: 9,9 %

Pend. T: 10,6 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls architettonico, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 3.843,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Località Bariglaria

Civico:

Denominazione: BARIGLARIA, via

Livello:

Scheda: **1425**

RILIEVO

Criticita'
6.07_Ostacolo costituito da palo della pubblica illuminazione, palo di reti tecnologiche o impianto semaforico

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Presegnalazione dell'ostacolo che non può essere rimosso mediante posa di cordolo in pietra a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione, larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Valutare la modalità di intervento anche in base all'eventuale presenza di chiusino.

Costo stimato: **€ 435,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Località Bariglaria

Civico:

Denominazione: BARIGLARIA, via

Livello:

Scheda: **1426**

RILIEVO

Criticita': 1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita':

Lunghezza: m 6,00

Larghezza: m 1,50

Altezza/Dislivello: cm 11

Pend. L: 10,6 %

Pend. T: 9,7 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls architettonico, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.647,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Località Bariglaria

Civico:

Denominazione: BARIGLARIA, via

Livello:

Scheda: **1427**

RILIEVO

Criticita'
6.07_Ostacolo costituito da palo della pubblica illuminazione, palo di reti tecnologiche o impianto semaforico

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Presegnalazione dell'ostacolo che non può essere rimosso mediante posa di cordolo in pietra a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione, larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Valutare la modalità di intervento anche in base all'eventuale presenza di chiusino.

Costo stimato: **€ 435,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Località Bariglaria

Civico:

Denominazione: BARIGLARIA, via

Livello:

Scheda: **1428**

RILIEVO

Criticita': 1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita':

Lunghezza: m 6,00

Larghezza: m 1,50

Altezza/Dislivello: cm 12

Pend. L: 8,7 %

Pend. T: 9,9 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls architettonico, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.647,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Località Bariglaria

Civico: 30/C

Denominazione: BARIGLARIA, via

Livello:

Scheda: **1429**

RILIEVO

Criticita': 6.04_Ostacolo costituito da vegetazione

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Località Bariglaria

Civico:

Denominazione: BARIGLARIA, via

Livello:

Scheda: **1430**

RILIEVO

Criticita'
4.04_Breve rampa di raccordo con pendenza trasversale

Quantita':

Lunghezza: m 5,00

Larghezza: m 2,75

Altezza/Dislivello: cm 12

Pend. L: 8,3 %

Pend. T: 6,4 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in materiale analogo all'esistente, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Rettificare il margine arrotondato del marciapiedi nel tratto antistante l'attraversamento.

Costo stimato: **€ 2.241,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1431
Localizzazione: Località Bariglaria	Civico	
Denominazione: BARIGLARIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente

Quantita'

Lunghezza: m 6,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso, ortogonale o parallelo ai percorsi pedonali, con area per cambio di direzione in cls e area carrabile in asfalto raccordate a raso e senza discontinuità, eliminazione dell'eventuale margine arrotondato, segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al CdS ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 870,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Località Bariglaria

Civico:

Denominazione: BARIGLARIA, via

Livello:

Scheda: **1432**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 137,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1433
Localizzazione: Località Bariglaria	Civico	
Denominazione: BARIGLARIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita'

Lunghezza: m 2,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 137,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità BASSA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Località Bariglaria

Civico:

Denominazione: BARIGLARIA, via

Livello:

Scheda: **1434**

RILIEVO

Criticita'
4.04_Breve rampa di raccordo con pendenza trasversale



Quantita':

Lunghezza: m 5,00

Larghezza: m 2,75

Altezza/Dislivello: cm 13

Pend. L: 11,2 %

Pend. T: 9,9 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in materiale analogo all'esistente, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Rettificare il margine arrotondato del marciapiedi nel tratto antistante l'attraversamento.

Costo stimato: **€ 3.137,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Località Bariglaria

Civico: 30/B

Denominazione: BARIGLARIA, via

Livello:

Scheda: **1435**

RILIEVO

Criticita': 6.04_Ostacolo costituito da vegetazione

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Località Bariglaria

Civico:

Denominazione: BARIGLARIA, via

Livello:

Scheda: **1436**

RILIEVO

Criticita'
6.07_Ostacolo costituito da palo della pubblica illuminazione, palo di reti tecnologiche o impianto semaforico

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Presegnalazione dell'ostacolo che non può essere rimosso mediante posa di cordolo in pietra a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione, larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Valutare la modalità di intervento anche in base all'eventuale presenza di chiusino.

Costo stimato: **€ 435,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Località Bariglaria

Civico: 30/B1

Denominazione: BARIGLARIA, via

Livello:

Scheda: **1437**

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita':

Lunghezza: m 6,00

Larghezza: m 1,50

Altezza/Dislivello: cm 15

Pend. L: 9,2 %

Pend. T: 14,1 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls architettonico, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.647,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1438
Localizzazione: Località Bariglaria	Civico: 30/B1	
Denominazione: BARIGLARIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	
Lunghezza	m 11,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	cm 15
Pend. L 10,6 %	Pend. T 9,6 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls architettonico, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.019,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1439
Localizzazione: Località Bariglaria	Civico	
Denominazione: BARIGLARIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.07_Ostacolo costituito da palo della pubblica illuminazione, palo di reti tecnologiche o impianto semaforico

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Presegnalazione dell'ostacolo che non può essere rimosso mediante posa di cordolo in pietra a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione, larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Valutare la modalità di intervento anche in base all'eventuale presenza di chiusino.

Costo stimato
€ 435,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1440
Localizzazione: Località Bariglaria	Civico	
Denominazione: BARIGLARIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 282,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Località Bariglaria

Civico:

Denominazione: BARIGLARIA, via

Livello:

Scheda: **1441**

RILIEVO

Criticita': 6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Località Bariglaria

Civico:

Denominazione: BARIGLARIA, via

Livello:

Scheda: **1442**

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita':

Lunghezza: m 4,50

Larghezza: m 1,50

Altezza/Dislivello: cm 13

Pend. L: 9,3 %

Pend. T: 12,2 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in calcestruzzo, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 2.200,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 1444

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1443
Localizzazione: Località Bariglaria	Civico	
Denominazione: BARIGLARIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'	
Lunghezza	m 8,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Progettare la segnaletica in relazione alle caratteristiche del contesto (semaforo, ostacoli, servizi, attraversamenti, ecc.) e considerando che deve essere intercettata provenendo da più direzioni.

Costo stimato
€ 720,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Località Bariglaria

Civico:

Denominazione: BARIGLARIA, via

Livello:

Scheda: **1444**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 1442

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1445
Localizzazione: Località Bariglaria	Civico	
Denominazione: BARIGLARIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.03_Attraversamento pedonale con lunghezza superiore a 8 m

Quantita'

Lunghezza: m 16,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di isola pedonale con pavimentazione in piano, in cls architettonico, da collegare a raso e senza discontinuità all'attraversamento secondo le indicazioni di Abaco, posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm.

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.635,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Località Bariglaria

Civico:

Denominazione: BARIGLARIA, via

Livello:

Scheda: **1446**

RILIEVO

Criticita': 6.04_Ostacolo costituito da vegetazione

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Località Bariglaria

Civico:

Denominazione: BARIGLARIA, via

Livello:

Scheda: **1447**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 2,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 137,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1448
Localizzazione: Località Bariglaria	Civico	
Denominazione: BARIGLARIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita'

Lunghezza: m 2,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 270,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1449
Localizzazione: Località Bariglaria	Civico	
Denominazione: BARIGLARIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.04_Breve rampa di raccordo con pendenza trasversale

Quantita'	
Lunghezza	m 2,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	cm 13
Pend. L 9,6 %	Pend. T 6,6 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in materiale analogo all'esistente, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Rettificare il margine arrotondato del marciapiedi nel tratto antistante l'attraversamento.

Costo stimato
€ 564,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1450
Localizzazione: Località Bariglaria	Civico	
Denominazione: BARIGLARIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	
Lunghezza	m 5,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	cm 13
Pend. L 8,7 %	Pend. T 8,5 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls architettonico, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.372,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Località Bariglaria

Civico:

Denominazione: BARIGLARIA, via

Livello:

Scheda: **1451**

RILIEVO

Criticita'
6.07_Ostacolo costituito da palo della pubblica illuminazione, palo di reti tecnologiche o impianto semaforico

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Presegnalazione dell'ostacolo che non può essere rimosso mediante posa di cordolo in pietra a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione, larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Valutare la modalità di intervento anche in base all'eventuale presenza di chiusino.

Costo stimato: **€ 435,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1452
Localizzazione: Località Bariglaria	Civico	
Denominazione: BARIGLARIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita'	
Lunghezza	m 1,50
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 423,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1453
Localizzazione: Località Bariglaria	Civico	
Denominazione: BARIGLARIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
10.01_Fermata con banchina non presente o non adeguata

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della banchina per ottenere un'area piana e continua, in cls, priva di ostacoli, idonea all'impiego della pedana in dotazione al mezzo per la salita e la discesa delle persone con disabilità motorie, e posa di segnaletica tattilo-plantare per la delimitazione dell'area previa consultazione con i portatori di interesse. Dimensioni area min 240x200 cm, h 20 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.595,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito	URBANO
Localizzazione	Località Bariglaria
Civico	
Denominazione	BARIGLARIA, via
Livello	
Scheda	1454

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 3,50
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	
Pend. T	7,1 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del marciapiedi, in cls architettonico, al fine di realizzare, in corrispondenza del punto di svolta o dell'attraversamento, un'area in piano con dimensioni min 150x150 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. In caso di attraversamento l'area in piano deve corrispondere alla larghezza dell'attraversamento.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.281,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 1456	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Località Bariglaria

Civico:

Denominazione: BARIGLARIA, via

Livello:

Scheda: **1455**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 270,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Località Bariglaria

Civico:

Denominazione: BARIGLARIA, via

Livello:

Scheda: **1456**

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 3

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm o secondo le caratteristiche del contesto, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 1454

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Località Bariglaria

Civico:

Denominazione: BARIGLARIA, via

Livello:

Scheda: **1457**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 1459

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Località Bariglaria

Civico:

Denominazione: BARIGLARIA, via

Livello:

Scheda: **1458**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente

Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 270,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1459
Localizzazione: Località Bariglaria	Civico	
Denominazione: BARIGLARIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 4,00
Larghezza	m 1,45
Altezza/Dislivello	cm 13
Pend. L	Pend. T 6,7 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.196,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 1457	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1460
Localizzazione: Località Bariglaria	Civico	
Denominazione: BARIGLARIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso, ortogonale o parallelo ai percorsi pedonali, con area per cambio di direzione in cls e area carrabile in asfalto raccordate a raso e senza discontinuità, eliminazione dell'eventuale margine arrotondato, segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al CdS ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini.



area in piano min 150x150 cm per cambio direzione (in caso di attraversamento ampliare le dimensioni per posare correttamente la segn. tattilo-plantare)

Eventuali indicazioni esecutive
La soluzione proposta e la posizione del nuovo attraversamento devono essere valutate con l'Ente proprietario della strada.

Costo stimato
€ 3.987,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1461
Localizzazione: Località Bariglaria	Civico	
Denominazione: BARIGLARIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
10.01_Fermata con banchina non presente o non adeguata

Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di banchina costituita da un'area pavimentata in cls ed in piano, priva di ostacoli, idonea all'impiego della pedana in dotazione al mezzo per la salita e la discesa delle persone con disabilità motorie, posa di segnaletica tattilo-plantare per la delimitazione dell'area previa consultazione con i portatori di interesse, di panchina e di pensilina. Dimensioni banchina 600x240 cm, area libera min 240x200 cm, h 20 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Considerate le peculiari caratteristiche del contesto, la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico redatto nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco ed il cui costo non può essere stimato in sede di PEBA.

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Località Santa Fosca

Civico:

Denominazione: SANTA FOSCA, via

Livello:

Scheda: **1462**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture

Quantita':

Lunghezza: m 1,50

Larghezza: m 1,30

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 366,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1463
Localizzazione: Località Santa Fosca	Civico	
Denominazione: SANTA FOSCA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)

Quantita'	
Lunghezza	m 32,00
Larghezza	m 1,30
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 7,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Pendenza trasversale media.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi o del percorso a raso e sua ricostruzione, in cls, con riduzione della pendenza trasversale, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 6.624,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: URBANO

Localizzazione: Località Santa Fosca

Civico:

Denominazione: SANTA FOSCA, via

Livello:

Scheda: **1464**

RILIEVO

Criticita': 4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Quantita':

Lunghezza: m 1,00

Larghezza: m 1,30

Altezza/Dislivello: cm 16

Pend. L: 8,9 %

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive: Il dislivello è superiore a quello ammesso da normativa (max 15 cm).

Costo stimato: **€ 936,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1465
Localizzazione: Località Santa Fosca	Civico: 45	
Denominazione: SANTA FOSCA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio

Quantita'	
Lunghezza	m 8,00
Larghezza	m 1,30
Altezza/Dislivello	cm 16
Pend. L 12,2 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano posta alla quota stradale e di 2 rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. long. max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 2.196,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Località Santa Fosca

Civico:

Denominazione: SANTA FOSCA, via

Livello:

Scheda: **1466**

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Quantita':

Lunghezza: m 1,00

Larghezza: m 1,30

Altezza/Dislivello: cm 16

Pend. L: 14,0 %

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Il dislivello è superiore a quello ammesso da normativa (max 15 cm).

Costo stimato: **€ 936,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Località Santa Fosca

Civico:

Denominazione: SANTA FOSCA, via

Livello:

Scheda: **1467**

RILIEVO

Criticita': 4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Quantita':

Lunghezza: m 1,00

Larghezza: m 0,75

Altezza/Dislivello: cm 16

Pend. L: 12,7 %

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione del marciapiedi e realizzazione di percorso pedonale con pavimentazione in calcestruzzo architettonico a contrasto cromatico rispetto alla carreggiata, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, ed eventuale posa di paletti o transenne di protezione, obbligatorie nei punti di svolta. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 1468

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Località Santa Fosca

Civico:

Denominazione: SANTA FOSCA, via

Livello:

Scheda: **1468**

RILIEVO

Criticita': 1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm

Quantita':

Lunghezza: m 11,00

Larghezza: m 0,75

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione del marciapiedi e realizzazione di percorso pedonale con pavimentazione in calcestruzzo a contrasto cromatico rispetto alla carreggiata, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, ed eventuale posa di paletti o transenne di protezione, obbligatorie nei punti di svolta. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 2.689,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 1467, 1469

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Località Santa Fosca

Civico:

Denominazione: SANTA FOSCA, via

Livello:

Scheda: **1469**

RILIEVO

Criticita': 4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Quantita':

Lunghezza: m 1,00

Larghezza: m 0,42

Altezza/Dislivello: cm 16

Pend. L: 11,5 %

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione del marciapiedi e realizzazione di percorso pedonale con pavimentazione in calcestruzzo architettonico a contrasto cromatico rispetto alla carreggiata, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, ed eventuale posa di paletti o transenne di protezione, obbligatorie nei punti di svolta. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 1468

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Località Santa Fosca

Civico: 61

Denominazione: SANTA FOSCA, via

Livello:

Scheda: **1470**

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Quantita':

Lunghezza: m 1,00

Larghezza: m 1,00

Altezza/Dislivello: cm 17

Pend. L: 14,6 %

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Il dislivello è superiore a quello ammesso da normativa (max 15 cm).

Costo stimato: **€ 936,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Località Santa Fosca

Civico:

Denominazione: SANTA FOSCA, via

Livello:

Scheda: **1471**

RILIEVO

Criticita': 6.20_Ostacolo generico

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Marciapiede con frutti o bacche.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Considerate le condizioni di contesto, deve essere intensificata la frequenza delle operazioni di pulizia del percorso pedonale pubblico. Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare la pulizia dell'area pubblica.

Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 300,00**

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1472
Localizzazione: Località Santa Fosca	Civico: 61	
Denominazione: SANTA FOSCA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%

Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 1,60
Altezza/Dislivello	cm 17
Pend. L 12,6 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Il dislivello è superiore a quello ammesso da normativa (max 15 cm).

Costo stimato
€ 936,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di TAVAGNACCO

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Località Santa Fosca

Civico:

Denominazione: SANTA FOSCA, via

Livello:

Scheda: **1473**

RILIEVO

Criticita': 6.20_Ostacolo generico

Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Cavo tenditore in acciaio.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Presegnalazione dell'ostacolo che non può essere rimosso mediante posa di cordolo in pietra a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione, larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 435,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1474
Localizzazione: Località Santa Fosca	Civico	
Denominazione: SANTA FOSCA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
5.12_Parapetto non presente

Quantita'	2
Lunghezza	m 4,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di parapetto in acciaio verniciato a polvere, con altezza non inferiore a 100 cm e spazi vuoti tra gli elementi inattraversabili da sfera con diametro 10 cm, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.840,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1475
Localizzazione: Località Santa Fosca	Civico:	
Denominazione: SANTA FOSCA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 5.13_Parapetto non adeguato

Quantita'	2
Lunghezza	m 4,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Sostituzione del parapetto con altro avente altezza non inferiore a 100 cm e spazi vuoti tra gli elementi inattraversabili da sfera con diametro 10 cm, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 3.040,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1476
Localizzazione: Località Santa Fosca	Civico	
Denominazione: SANTA FOSCA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)

Quantita'	
Lunghezza	m 4,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 5
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi): Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi): Realizzazione di raccordo tra il margine del marciapiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 260,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/06/2022

Comune di TAVAGNACCO

Ambito		Scheda
URBANO		1477
Localizzazione: Località Santa Fosca	Civico	
Denominazione: SANTA FOSCA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.01_Percorso o marciapiede non presente o con larghezza inferiore a 40 cm

Quantita'	
Lunghezza	m 15,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di percorso pedonale a raso mediante segnaletica orizzontale (linee di margine, simboli, eventuali capiture piene intero percorso) ed eventuale posa di transenne o paletti parapedonali di protezione, obbligatori nei punti di svolta salvo impossibilità. Larghezza min 150 cm al netto degli elementi di protezione, p. trasversale max 1,5%.

Eventuali indicazioni esecutive
In fase progettuale definire la destinazione del percorso.

Costo stimato
€ 225,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 27/06/2022